

LEGENDA DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTES

- DENVERMANTA ELASTIC – Tipo III 4 mm

Regularização
DENVERMANTA PRIMER
Cons.:0,40 l/m²
DENVERMANTA ELASTIC – Tipo III 4 mm
CONS.:0rea +15%
Camada Separadora (Firme de Polietileno ou Papel Kraft)
Proteção Mecânica.
- DENVERMANTA ELASTIC AR – Tipo III 4 mm

Regularização
DENVERMANTA PRIMER
Cons.:0,40 l/m²
DENVERMANTA ELASTIC AR – Tipo III 4 mm
CONS.:0rea +15%
Camada Separadora (Firme de Polietileno ou Papel Kraft)
- DENVERPREM SBS

Preparação da Superfície
PRIMER (DENVERPREN SBS diluído com DENVER SOLVENTE 300)
Cons.:Prem SBS = 0,30 kg/m² / Solvente 300 = 0.15 l/m²
DENVERPREN SBS ESTRU. C/ TELA IND. DE POLIÉSTER
CONS.:3,00 kg/m²
Proteção Mecânica.
- DENVERTEC 540

Preparação da Superfície
DENVERTEC 100
Cons.:2,00 kg/m²
DENVERTEC 540 ESTRU. C/ TELA IND. DE POLIÉSTER
CONS.:3,50 kg/m²
Proteção Mecânica(Piso)
- DENVERTEC 100

Preparação da Superfície
DENVERTEC 100
Cons.:4,00 kg/m²
- DENVERTEC 100

Preparação da Superfície
DENVERTEC 100
Cons.:3,00 kg/m²
- DENVERFLEX POLIURETANO 330

DENVERFLEX POLIURETANO 330
Cons.:0,20 ml/m em juntas de 2 x 1 cm

OBSERVAÇÕES GERAIS

1. A ESPECIFICAÇÃO FOI FEITA CONSIDERANDO-SE QUE NÃO HÁ INFLUÊNCIA DE LENÇOL FREÁTICO, CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE.
2. A SUPERFÍCIE DEVERÁ SER PREPARADA CONFORME RECOMENDAÇÕES DO MEMORIAL DE PREPARO DE SUPERFÍCIE NO MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES
3. A ARGAMASSA A SER UTILIZADA NA REGULARIZAÇÃO OU PROTEÇÃO MECÂNICA NÃO DEVERÁ CONTER CAL OU HIDRÓFILO.
4. NOS BOX DOS BANHEIROS A IMPERMEABILIZAÇÃO DEVERÁ CHEGAR A 1,00M DE ALTURA.
5. NAS ÁREAS FRIAS, O PRODUTODENVER PREN SBS DEVERÁ SER APLICADO NOS RALOS, RODAPÉS E TUBOS EMERGENTES, DEVENDO SER TOTALMENTE ESTRUTURADO COM TELA INDUSTRIAL DE POLIÉSTER, SENDO ATRIBUÍDOS NOS RODAPÉS ALTURA DE 40CM, SENDO QUE 20CM SOBE NAS VERTICAIS E 20 CM ENTRA NO PISO.
- 6.NAS SUPERFÍCIES VERTICAIS ONDE A IMPERMEABILIZAÇÃO FOR EXECUTADA COM MANTAS ASFÁLTICAS, A PROTEÇÃO MECÂNICA DEVERÁ SER ARMADA COM TELA GALVANIZADA OU PLÁSTICA.
7. RECOMENDAMOS QUE SEJA FEITO TESTE DE CARGA TOTAL NOS RESERVATÓRIOS. CASO APAREÇAM TRINCHAS E FISSURAS, AS MESMAS DEVEM SER TRATADAS COM "DENVERFLEX POLIURETANO EM CASO DE BICHEIRAS, O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO COM DENVERGROUT.
8. NAS ÁREAS COM TRÂNSITO DE VEÍCULOS, EXECUTAR A CAMADA AMORTECEDORA NO TRAÇO 8:3:1 (AREIA, EMULSÃO ASFÁLTICA E CIMENTO) NA ESPESURA DE 2 CM E A PROTEÇÃO MECÂNICA DEVE SER ARMADA COM TELA DE AÇO TIPO TELCON.
9. O LEVANTAMENTO DE ÁREAS E FEITO GRÁFICAMENTE, A PARTIR DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, PODENDO EVENTUALMENTE, APRESENTAR DIVERGÊNCIAS DO REAL, É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, A VERIFICAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DESTAS ÁREAS ANTES DA COMPRA DOS MATERIAIS E/OU CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.

01	REVISÃO GERAL	10/10/2006	
00	EMIÇÃO INICIAL	22/09/2006	
REV.	DESCRIÇÃO DE MODIFICAÇÕES	DATA	APPROVAÇÃO

FOX

Engenharia e Consultoria

SUA SUA, Quadra 04 C Bloco D Sobrelaje 37 - Brasília DF
TEL: (061) 2103-8900 FAX: (061) 3034-8907
Home page: www.foxengenharia.com.br
e-mail: fox@foxengenharia.com.br

CLIENTE:

UNIDADE / ENDEREÇO:

SEDE
SEN LOTE 43
BRASILIA - DF

Certificado ISO 9001:2000

QUADRO DE ÁREAS:

AUTOR: RT

CLIENTE

*Este documento é propriedade exclusiva do proprietário da obra. Ficando proibida a submissão do mesmo a terceiros.
*Fica vedada sua reprodução ou alteração no todo ou em parte sem a prévia autorização do Autor do Projeto.
Conforme Lei nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966.

ASSINADO: NOVAS INSTALAÇÕES

DATA: SET 2006

ESCALA: 1:250

AUTOR: JOAQUIM VIEIRA DA SILVA FILHO
ROBERTA ANITA RORER
MAIRTON LIMA DE SOUSA HOLANDA
CARLOS VINÍCIUS LIMA MEIRELLES

DF-3854/D
DF-7881/D
DF-8404/D
DF-11441/D

RESENDO: RUI

CODIGO DO PROJETO: 0171-05

CLIENTE: MPV

TIPO: EDF

UNIDADE: SEDE

FASE: PE

ESP: ARQ

PL: G-05

REV: 01

PLANTA DO COBERTURA
ESC 1/100

PLANTA DO ÁTICO 4
ESC 1/250

PLANTA DO ÁTICO 3
ESC 1/250

PLANTA DO ÁTICO 2
ESC 1/250

PLANTA DO ÁTICO 1
ESC 1/250