MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA

APÊNDICE E - ANEXO IV – ESGOTAMENTO DE FOSSA E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE DEJETOS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS

1.1. Trata-se da especificação do serviço de esgotamento e limpeza da fossa séptica da PRM/Ji-Paraná e da PR/RO, bem como da manutenção de sua bomba hidráulica, para melhor gestão do Contrato ou outras tomadas de decisão por parte da Administração.

1.2. A CONTRATANTE poderá solicitar a realização do esgotamento de fossa ou manutenção preventiva e/ou corretiva de sua bomba hidráulica não previsto como rotina ou *modus* contratual, a qualquer momento, situação em que haverá a remuneração a cada realização efetiva do serviço.

1.3. Os serviços serão realizados nos seguintes locais:

1.3.1. Procuradoria da República no Estado de Rondônia (Porto Velho);

1.3.2. Procuradoria da República no Município de Ji-Paraná (Ji-Paraná).

1.3.3. Além da disponibilização da mão de obra (serviços gerais) para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades suficientes e qualidades estabelecidas neste termo e de acordo com os termos da proposta.

1.3.4. Cabe à CONTRATADA gerenciar seus recursos materiais e humanos para a prestação correta e tempestiva dos serviços especificados nesta contratação.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. O serviço de esgotamento de fossa (com a retirada dos efluentes líquidos e sólidos) e manutenção de sua bomba hidráulica será realizado **sempre que demandado pela CONTRATANTE**.

2.2. A CONTRATADA deverá dissolver resíduos que permanecerem muito sólidos para serem retirados por meio de sucção, **não podendo eximir-se de realizar a limpeza completa das fossas** por tal motivo.

2.3. Após a abertura da tampa das fossas para liberar de forma segura e controla os gases por elas emitidos, a limpeza deverá ser realizada por meio de mangueira de sucção para retirar os resíduos sólidos, através do uso do caminhão limpa-fossa, equipado com contêiner especializado para esse tipo de material, garantindo a vedação apropriada.

2.4. A CONTRATADA deverá providenciar a **destinação adequada dos resíduos, na forma da legislação vigente.**

2.5. **Manutenção de bomba hidráulica de fossa (**bomba de água suja de 2 polegadas e 1,5 CV, 1100 watts, marca Buffalo e modelo BF1100)**:** consiste na retirada, limpeza externa e interna, troca de óleo mineral, verificação da integridade do selo mecânico, verificação do funcionamento do capacitor e rolamentos do equipamento, devendo ser ainda efetuadas quaisquer reparos ou trocas de peças que se fizerem necessários, com a posterior recolocação da bomba pela CONTRATADA.