



Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 2026-87X3J	Responsável HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
Objeto AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA SALA DO TOMÓGRAFO	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 06/08/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 18/08/2026 - 08:59	Pregoeiro MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FÉLIX
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Item 1	390590	TRANSFORMADOR CORRENTE - APLICAÇÃO: SUBESTAÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 02 NÚCLEOS DE MEDIÇÃO E 02 PROTEÇÃO; CLASSE DE EXATIDÃO: 0,6C50 E 0,3C50; FATOR TÉRMICO NOMINAL: 01; NÍVEL BÁSICO ISOLAMENTO: 460/1050 KV; RELAÇÃO TRANSFORMAÇÃO: 150X300-5 A; TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 245 KV; TENSÃO SUPORTÁVEL IMPULSO ATMOSFÉRICO: 950 KV; TIPO ISOLAÇÃO: A OLEO; USO: EXTERNO	1 UN	1	23.740,52	23.740,52