





PLANTA BAIXA
ESC:.1:50




CORTE B
ESC:.1:50




PLANTA CHAVE
ESC:.1:10.000




CORTE A
ESC:.1:50



CORTE C
ESC:.1:50



PLANTA BAIXA CONSTRUIR
ESC:.1:50



PLANTA EXISTENTE
ESC:.1:125

QUANTITATIVO DE MATERIAIS		
ITEM	UN	QUANT.
TRITURADOR DE SÓLIDOS PARA EFLUENTES	UN	1
COMPORTA STOP LOG 30x100cm	UN	4
BOMBA SUBMERSÍVEL HIPPO 4 NH	UN	2
MEDIDOR DE NÍVEL RADAR	UN	1

PROJETO EXECUTIVO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

OBRA:
MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DE ITAGUAÇU–ES

AMÉRICA LATINA ENGENHARIA

LOCAL:
CENTRO, ITAGUAÇU–ES

ÁREA:
–

DISC:
ETE

CONTEUDO:
– PLANTA DE REFORMA DA ELEVATÓRIA EXISTENTE NO CENTRO DE ITAGUAÇU.

DATA:
jul–25

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Assinado digitalmente por GABRIEL RODRIGUES BOSIO:15895679781
DN: cn=GABRIEL RODRIGUES BOSIO:15895679781, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=contato@homehelp.app
GABRIEL RODRIGUES BOSIO
CREA–ES: 054146/D

COORDENAÇÃO:
Assinado digitalmente por GABRIEL RODRIGUES BOSIO:15895679781
DN: cn=GABRIEL RODRIGUES BOSIO:15895679781, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=contato@homehelp.app
GABRIEL RODRIGUES BOSIO
CREA–ES: 054146/D

REV:
R0


FOLHA:
A2

PRANCHA:
01/##

PROJETISTA - 31/03/25 - 02/04/25
REVISOR - 03/04/25 - 03/04/25


01/01

2026-BOB48K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/07/2026 13:28 PÁGINA 1 / 3




ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
PLANTA HIDRÁULICA
ESC.: 1/25






ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
PLANTA NÍVEL LAJE
ESC.: 1/25




ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
CORTE AA
ESC.: 1/25



ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
PLANTA IMPLANTAÇÃO CESTOS
ESC.: 1/25





ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
PLANTA
ESC.: 1/25




PLANTA CHAVE

QUANTITATIVO – ELEVATÓRIA		
SIMB.	DESCRIÇÃO	QTD.
1	BOMBA REF: BRAVA DV10	02
2	ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE	04
3	MANGOTE 1" C=2,50m	02
4	ADAPTADOR DE MANGOTE PARA PVC 50X25mm	02
5	CURVA LONGA 90 GRAUS 50mm	05
6	VÁLVULA DE RETENÇÃO 50mm	02
7	REGISTRO 50mm	02
8	TÊ 50mm	01
9	ADAPTADOR DE MANGOTE PARA PVC 25X25mm	02
10	CESTO DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS	01
11	CABO DE AÇO 6,35mm C= 0,60m	02
12	CORRENTE DE FIXAÇÃO C=1,70m	02
–	CONCRETO 40 FCK (m3)	1,05
–	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (m2)	6,61
–	TAMPÃO DE FERRO	02
–	PV EM ANEL DE CONCRETO DN=1,20m H=2,80m	01
–	TELA SOLDADA Q-92 m2	8,80
–	TUBO PVC øDN 50mm	5,15m





DETALHAMENTO CESTO
ESC.: 1/10



PROJETO EXECUTIVO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

OBRA: MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO SES DE ITAGUAÇU-ES

LOCAL: SEDE, ITAGUAÇU-ES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Assinado digitalmente por GABRIEL RODRIGUES BOSIO:15895679781
DN: cn=GABRIEL RODRIGUES BOSIO:15895679781, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=contato@homehelp.app

GABRIEL RODRIGUES BOSIO
CREA ES: 054146/D

AMÉRICA LATINA ENGENHARIA

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO DO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM

ÁREA: –

ESCALA:	DATA:	PRANCHA:	REV:	FOLHA:
INDICADA	jul-25	01/01	R0	A1

ARQUIVO: EEE-ITA_142_22_04-PE-R0-01-01

LSIMPLES 20/07/2026 13:28 PÁGINA 2 / 3
2026-B0B48K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 20/07/2026 13:28:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KAROLINE SCHEREDEL PAGUNG (ENGENHEIRO CIVIL - SEMIDU - SEMIDU - PMITAG)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-B0B48K

2026-B0B48K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/07/2026 13:28 PÁGINA 3 / 3