

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE****UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS**

SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
EQUIPAMENTO	CÓDIGO/MENSAGEM	DIMENSÃO (mm)	QUANTIDADE
PLACA (RAIO ELÉTRICO)	A5	204	05
EXTINTOR	PQS – 2A – 20B:C	-	08
PLACA EXTINTOR	E5	330X330	08
PLACA “INDICAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA DE CADA EDIFICAÇÃO”	M1 Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndios: .Saídas de emergência. .Iluminação de emergência. .Sinalização de emergência. .Extintores de incêndio. . Edificação em Concreto Alvenaria. Em caso de emergência: Ligue 193 - Corpo de Bombeiros	600X600	01
PLACA (MENSAGEM ESCRITA)	M7 ESTA PORTA DEVERÁ PERMANECER ABERTA DURANTE TODO EXPEDIENTE	221X442	03
FAIXA ZEBRADA (PRETO E AMARELA)	O1	--	NO CENTRO DE TODA A EXTENSÃO DAS PORTAS DE VIDRO / OU QUALQUER FAIXA (EX: LOGO DA EMPRESA)
PLACA (CIGARRO)	P1	Ø252	01
PLACA (FÓSFORO)	P2	Ø252	01
PLACA (SETA DIREITA)	S2	126X252	03
PLACA (SETA ESQUERDA)	S2	126X252	02
PLACA (SETA PARA CIMA)	S3	126X252	23
PLACA SAÍDA	S12	126X252	09
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	1W - 55lm À 110lm	--	27
ILUMINAÇÃO TIPO FAROL	5w-600lm-6500k	--	01
ABRIGO METÁLICO PARA EXTINTOR	--	--	04
NOTA GERAIS: SE ATENTAR A CÓDIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE CADA ESTADO, SEGUIR AS OBSERVAÇÕES CONTIDAS NA COLUNA “EQUIPAMENTOS”).			



EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS

SISTEMA DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS			
EQUIPAMENTO	CÓDIGO/MENSAGEM	DIMENSÃO(mm)	QUANTIDADE
PLACA	“DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RÁPIDO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO”	316/158	01
PLACA	"ESTA EDIFICAÇÃO POSSUI INSTALADO SISTEMA FOTOVOLTAICO”	100X150	01
PLACA	“SISTEMA FOTOVOLTAICO EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RÁPIDO - AJUSTE O INTERRUPTOR DE DESLIGAMENTO RÁPIDO PARA A POSIÇÃO ‘DESLIGADO’ (‘OFF’) PARA DESLIGAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO E REDUZIR O RISCO DE CHOQUE”	316/158	01

DANIEL AUGUSTO MARTINS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-MG nº 200361/D

À disposição para quaisquer esclarecimentos.

Areado-MG, 01 de Agosto de 2024.

