

DESPACHO**PROCESSO SAAE-LIN Nº 000253/ 2025****A COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO**

Resposta ao Pedido de Esclarecimento: Informamos que o hidrômetro deve possuir o comprimento de 165 mm e diâmetro nominal (DN) de 15.

Esclarecemos ainda que os anéis (arruelas em polietileno) de vedação de 1/2" são utilizados no momento da instalação do medidor, com a finalidade de evitar vazamentos.

Linhares-ES, Quinta-feira, 3 de Abril de 2025

MIRIAM SABRINE VILELA

Chefe da Medição

Matr. 836

