



Data de Emissão: 03/07/2026 11:50:16

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

Nº LICITAÇÃO: PR-20260050

N1: 20260015 DATA DA RM: 24/02/2026

LISTAGEM No.: 14540

PROGRAMA(S) DE TRABALHO: 03610206101412004

ÓRGÃO FISCAL: 12400 - SGCON - SECRETARIA-GERAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO

PROCESSO: 202606002479

TIPO: POR ITEM

OBJETO: - NOBREAK.

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

ITEM	CÓD. MATERIAL	NOME DO MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO	VALOR
1	6125-656-5005-0	NOBREAK	UN	114,000	3.689,12	420.559,68

EXCLUSIVIDADE: Âmbito Geral

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL:**

01. TIPO DUPLA CONVERSÃO, "TRUE ON-LINE", ONDE O INVERSOR ALIMENTA A CARGA 100 % DO TEMPO, COM OU SEM EXISTÊNCIA DE REDE DE ENTRADA.
02. POSSUIR GABINETE DO EQUIPAMENTO DO TIPO TORRE.
03. MONITORAMENTO ATRAVÉS DE PORTA USB E SERIAL.
04. TENSÃO DE ENTRADA 220VAC.
05. FATOR DE POTÊNCIA DE ENTRADA DE 0,98 OU SUPERIOR.
06. FREQUÊNCIA DE ENTRADA DE 50 / 60 HZ, COM TOLERÂNCIA MÍNIMA DE  $\pm 10$  HZ.
07. POSSUIR CONEXÃO DE ENTRADA (F+F+T OU F+N+T) ATRAVÉS DE PLUG NBR 14136 - 10 A.
08. POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1KVA.
09. FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 0,7.
10. POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 110VAC/220VAC.
11. POSSUIR FREQUÊNCIA DE SAÍDA DE 50 / 60 HZ, COM TOLERÂNCIA DE  $\pm 0,2$  HZ, TANTO EM MODO ONLINE QUANTO EM BATERIAS.
12. POSSUIR CONEXÃO DE SAÍDA COM, NO MÍNIMO, 3 TOMADAS NBR 14136 10 A, IGUAL A CONFIGURAÇÃO DE ENTRADA.
13. POSSUIR LIMITADOR PARA CORRENTE DE RECARGA E DESCARGA.
14. POSSUIR CONECTOR PARA EXPANSÃO DO BANCO DE BATERIAS ATRAVÉS DE CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE.
15. SER CAPAZ DE ENTRAR AUTOMATICAMENTE EM MODO BYPASS NOS CASOS DE SOBRECARGA OU FALHA.
16. POSSUIR AUTO-TESTE COM VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO EQUIPAMENTO.
17. DC START - PERMITE SER LIGADO SEM ENERGIA ELÉTRICA.
18. AUTO RESTART - DEVE RETORNAR AUTOMATICAMENTE AO SEU ESTADO DE OPERAÇÃO NORMAL (LIGADO) APÓS O RETORNO DE ENERGIA ELÉTRICA, E/OU EM CASOS DE DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS.
19. POSSUIR DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA AS BATERIAS (PÓLOS POSITIVO E NEGATIVO).
20. POSSUIR PROTEÇÃO PARA OS CASOS DE SOBRETENSÃO NA ENTRADA E SAÍDA.
21. POSSUIR PROTEÇÃO ELETRÔNICA PARA CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA, ISTO É, O EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR UM CURTO CIRCUITO NA SAÍDA SEM SOFRER QUALQUER DANO.
22. POSSUIR PROTEÇÃO PARA TEMPERATURA INTERNA EXCESSIVA, BATERIA MÍNIMA, TENSÃO DE BARRAMENTO INTERNO, SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE/TERRA, NEUTRO/TERRA E FASE/NEUTRO.
23. POSSUIR SINALIZAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE LEDS E LCD PARA REDE PRESENTE, BATERIAS, FALHA E BYPASS.
24. POSSUIR INDICAÇÃO DE MEDIDAS DE TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, TENSÃO DAS BATERIAS, PORCENTAGEM DE CARGA DAS BATERIAS, PORCENTAGEM DE CARGA, POTÊNCIA, FREQUÊNCIA DE ENTRADA E SAÍDA, AUTONOMIA, DIAGRAMA SINÓPTICO E CÓDIGO DE ERROS.
25. POSSUIR ALARME SONORO PARA FALHA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA (OPERAÇÃO EM BATERIAS), FINAL DE DESCARGA DAS BATERIAS E FALHA GERAL.
26. PERMITIR DESLIGAMENTO E REATIVAÇÃO DO ALARME SONORO VIA SOFTWARE E HARDWARE.

**GARANTIA:**

O NOBREAK DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

2	6125-656-5005-0	NOBREAK	UN	36,000	3.689,12	132.808,32
---	-----------------	---------	----	--------	----------	------------

EXCLUSIVIDADE: Prioridade ME/EPP

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL:**

01. TIPO DUPLA CONVERSÃO, "TRUE ON-LINE", ONDE O INVERSOR ALIMENTA A CARGA 100 % DO TEMPO, COM OU SEM EXISTÊNCIA DE REDE DE ENTRADA.
02. POSSUIR GABINETE DO EQUIPAMENTO DO TIPO TORRE.
03. MONITORAMENTO ATRAVÉS DE PORTA USB E SERIAL.

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

Nº LICITAÇÃO: PR-20260050

N1: 20260015 DATA DA RM: 24/02/2026

LISTAGEM No.: 14540

PROGRAMA(S) DE TRABALHO: 03610206101412004

ÓRGÃO FISCAL: 12400 - SGCON - SECRETARIA-GERAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO

PROCESSO: 202606002479

TIPO: POR ITEM

OBJETO: - NOBREAK.

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

ITEM	CÓD. MATERIAL	NOME DO MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO	VALOR
04.		TENSÃO DE ENTRADA 220VAC.				
05.		FATOR DE POTÊNCIA DE ENTRADA DE 0,98 OU SUPERIOR.				
06.		FREQUÊNCIA DE ENTRADA DE 50 / 60 HZ, COM TOLERÂNCIA MÍNIMA DE ± 10 HZ.				
07.		POSSUIR CONEXÃO DE ENTRADA (F+F+T OU F+N+T) ATRAVÉS DE PLUG NBR 14136 - 10 A.				
08.		POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1KVA.				
09.		FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 0,7.				
10.		POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 110VAC/220VAC.				
11.		POSSUIR FREQUÊNCIA DE SAÍDA DE 50 / 60 HZ, COM TOLERÂNCIA DE ± 0,2 HZ, TANTO EM MODO ONLINE QUANTO EM BATERIAS.				
12.		POSSUIR CONEXÃO DE SAÍDA COM, NO MÍNIMO, 3 TOMADAS NBR 14136 10 A, IGUAL A CONFIGURAÇÃO DE ENTRADA.				
13.		POSSUIR LIMITADOR PARA CORRENTE DE RECARGA E DESCARGA.				
14.		POSSUIR CONECTOR PARA EXPANSÃO DO BANCO DE BATERIAS ATRAVÉS DE CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE.				
15.		SER CAPAZ DE ENTRAR AUTOMATICAMENTE EM MODO BYPASS NOS CASOS DE SOBRECARGA OU FALHA.				
16.		POSSUIR AUTO-TESTE COM VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO EQUIPAMENTO.				
17.		DC START - PERMITE SER LIGADO SEM ENERGIA ELÉTRICA.				
18.		AUTO RESTART - DEVE RETORNAR AUTOMATICAMENTE AO SEU ESTADO DE OPERAÇÃO NORMAL (LIGADO) APÓS O RETORNO DE ENERGIA ELÉTRICA, E/OU EM CASOS DE DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS.				
19.		POSSUIR DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA AS BATERIAS (PÓLOS POSITIVO E NEGATIVO).				
20.		POSSUIR PROTEÇÃO PARA OS CASOS DE SOBRETENSÃO NA ENTRADA E SAÍDA.				
21.		POSSUIR PROTEÇÃO ELETRÔNICA PARA CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA, ISTO É, O EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR UM CURTO CIRCUITO NA SAÍDA SEM SOFRER QUALQUER DANO.				
22.		POSSUIR PROTEÇÃO PARA TEMPERATURA INTERNA EXCESSIVA, BATERIA MÍNIMA, TENSÃO DE BARRAMENTO INTERNO, SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE/TERRA, NEUTRO/TERRA E FASE/NEUTRO.				
23.		POSSUIR SINALIZAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE LEDS E LCD PARA REDE PRESENTE, BATERIAS, FALHA E BYPASS.				
24.		POSSUIR INDICAÇÃO DE MEDIDAS DE TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, TENSÃO DAS BATERIAS, PORCENTAGEM DE CARGA DAS BATERIAS, PORCENTAGEM DE CARGA, POTÊNCIA, FREQUÊNCIA DE ENTRADA E SAÍDA, AUTONOMIA, DIAGRAMA SINÓPTICO E CÓDIGO DE ERROS.				
25.		POSSUIR ALARME SONORO PARA FALHA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA (OPERAÇÃO EM BATERIAS), FINAL DE DESCARGA DAS BATERIAS E FALHA GERAL.				
26.		PERMITIR DESLIGAMENTO E REATIVAÇÃO DO ALARME SONORO VIA SOFTWARE E HARDWARE.				

GARANTIA:

O NOBREAK DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

Nº LICITAÇÃO: PR-20260050

N1: 20260015 DATA DA RM: 24/02/2026

LISTAGEM No.: 14540

PROGRAMA(S) DE TRABALHO: 03610206101412004

ÓRGÃO FISCAL: 12400 - SGCON - SECRETARIA-GERAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO

PROCESSO: 202606002479

TIPO: POR ITEM

OBJETO: - NOBREAK.

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

ITEM	CÓD. MATERIAL	NOME DO MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO	VALOR
------	---------------	------------------	----	------	-------	-------

**VALOR TOTAL DA RM DE COMPRA:** R\$ 553.368,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS)

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES POR CÓDIGO DE DESPESA	
CÓD. DESPESA	VALOR
44905215	R\$553.368,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 553.368,00</b>

#### PARCELAMENTO DA ENTREGA

ITEM	1ª	2ª	TOTAL
1,00	57,00	57,00	
2,00	18,00	18,00	

**Obs. Parcelamento:**

1ª PARCELA : A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA NOTA DE EMPENHO PELO PJERJ .

2ª PARCELA : A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA NOTA DE EMPENHO PELO PJERJ .

**NOTAS:**

- OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME PARCELAMENTO INFORMADO NA TABELA ACIMA, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELO PJERJ À LICITANTE VENCEDORA, ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO OU FAC-SÍMILE, INDICADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS.

- A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA NO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS, DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, SITUADO NA PRAÇA DO EXPEDICIONÁRIO, S/Nº - CENTRO- NITERÓI - RJ, PARA POSTERIOR REMESSA À SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO - (SGCON).

- É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADJUDICATÁRIA O ÔNUS COM O DESCARREGAMENTO E ALOCAÇÃO DO MATERIAL NO LOCAL DETERMINADO, MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO A SER REALIZADO COM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DE ANTECEDÊNCIA, ATRAVÉS DO E-MAIL (SERMA@TJRJ.JUS.BR) OU DOS TELS. 2718.9728 / 2718.9748.

OBS.: AS DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTÃO CONSIGNADAS NO TR - TERMO DE REFERENCIA.

ORIENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS:

RAZÃO SOCIAL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 28.538.734/0001-48

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

Nº LICITAÇÃO: PR-20260050

N¹: 20260015 DATA DA RM: 24/02/2026

LISTAGEM No.: 14540

PROGRAMA(S) DE TRABALHO: 03610206101412004

ÓRGÃO FISCAL: 12400 - SGCON - SECRETARIA-GERAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO

PROCESSO: 202606002479

TIPO: POR ITEM

OBJETO: - NOBREAK.

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

---

ITEM	CÓD. MATERIAL	NOME DO MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO	VALOR
------	---------------	------------------	----	------	-------	-------

---

**VALOR TOTAL DA RM DE COMPRA:** R\$ 553.368,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS)

CHEFE DO SERVIÇO DE INSTRUÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS

DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E INSTRUÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS

DIRETOR DO DEPTO. PATR. E MATERIAL

\_\_\_\_\_  
MATRÍCULA:

\_\_\_\_\_  
MATRÍCULA:

\_\_\_\_\_  
MATRÍCULA: