



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



ART OBRA OU SERVIÇO

25 2022 8542030-6

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

ARTHUR DA ROSA SANTOS

Título Profissional: Engenheiro Eletricista

RNP: 2500313980
Registro: 076539-9-SC

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: USINA DE ASFALTO ? CIM AMUREL

Endereço: RUA RIO BRANCO

Complemento:

Cidade: TUBARAO

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 800,00

Contrato: Celebrado em:

Honorários:

Vinculado à ART:

Bairro: VILA MOEMA

UF: SC

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 28.692.509/0001-61
Nº: 67

CEP: 88705-160

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: USINA DE ASFALTO – CIM AMUREL

Endereço: Estrada rural - SC370 km 204

Complemento:

Cidade: GRAVATAL

Data de Início: 01/11/2022

Data de Término: 15/11/2022

Finalidade:

Bairro: pouso alto

UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 28.692.509/0001-61
Nº: 0

CEP: 88735-000

Código:

4. Atividade Técnica

Projeto

Instalação elétrica em alta tensão para fins industriais

Dimensão do Trabalho: 13,80 Quilovolt(s)

Projeto

Instalação elétrica em alta tensão para fins industriais

Dimensão do Trabalho: 284,04 Quilovolt(s)-Ampere

Projeto

Instalação elétrica em alta tensão para fins industriais

Dimensão do Trabalho: 224,69 Quilowatt(s)

Projeto

Aterramento de instalação elétrica

Dimensão do Trabalho: 10,00 Ohms

Projeto

Subestação externa de Energia Elétrica

Dimensão do Trabalho: 300,00 Quilovolt(s)-Ampere

Projeto

Ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão

Dimensão do Trabalho: 16,00 Metro(s)

Projeto

Instalação elétrica média/alta tensão para fins residenciais/comerciais

Dimensão do Trabalho: 224,69 Quilowatt(s)

Projeto

Medição elétrica

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Projeto

Proteção elétrica/eletrônica

Dimensão do Trabalho: 450,00 Ampere(s)

5. Observações

Projeto das instalações elétricas 13.800V-380/220V - de uma subestação externa de 300kVA, instalada em poste de conc. circ.11/1000daN, estrutura a ser definida pela CERGRAL.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 15/11/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 25/11/2022 | Registrada em: 15/11/2022

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002204000597256

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

GRAVATAL - SC, 15 de Novembro de 2022

ARTHUR DA ROSA SANTOS

039.226.029-83

Contratante: USINA DE ASFALTO ? CIM AMUREL

28.692.509/0001-61

