



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA MANSA

Av Homero Leite, 572 – Saudade – Barra Mansa/RJ CEP: 27313-190 – TEL.: (24) 3323-0198

E-mail: licitacao.saae@gmail.com - Site: www.saaebm.rj.gov.br

ESCLARECIMENTO PREGÃO 063/2025 – BOMBA

INDAGAÇÃO:

1) Podemos considerar o motor elétrico de 4 pólos para melhor atender a aplicação com eficiência de 84% e potencia 60 CV?

2) Solicitamos prorrogação do prazo de entrega pois, o prazo de 30 dias, se mostra muito exíguo até mesmo para o transporte do material. Levando em conta todo o tempo necessário à reposição, conferência, embalagem e despacho do item, este prazo se torna inexecutável. Destarte, pedimos a dilatação do prazo para 90 dias, facilitando assim, a entrega dentro do prazo, com uma melhor isonomia e contribuindo para uma melhor competitividade, preço, maior quantidade de participantes e um efetivo atendimento as cláusulas do edital, embora tenhamos total interesse em adiantá-los, conforme a possibilidade.

RESPOSTA:

- 1) Os polos deverão permanecer como está sendo solicitado, ou seja, 6 polos e não 4 polos como a empresa sugere
- 2) Quanto ao prazo de entrega, nada impede que a empresa vencedora, solicite dilação de prazo, após o envio do e-mail, contendo: empenho e autorização de fornecimento.