



OMEV – 9371/2025

MUNICIPIO DE CARMO

PCA PRSA ISABEL, 12
CARMO/RJ
CEP: 28640-000

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2025.

Assunto: Viabilidade de Fornecimento.

Local: EST. PEDREIRA ARCO-IRIS, S/Nº - ULISSES LEMGRUBER – CARMO/RJ

Nota de Acompanhamento: 1596345551

Código do Cliente: 20001929

Analisamos a sua solicitação de nº **0004815944** sobre viabilidade para o(s) imóvel(is) localizado(s) no(s) endereço(s) EST. PEDREIRA ARCO-IRIS, S/Nº - ULISSES LEMGRUBER – CARMO/RJ e chegamos ao seguinte resultado:

- Há viabilidade para o empreendimento.
- Carga 66kW
- Demanda 75kVA
- 50 Unidades Consumidoras

Lembramos que estas informações são estimadas e que podem sofrer alterações quando você solicitar o serviço, com validade de 60 (sessenta) dias.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares através dos contatos abaixo.

Contatos para dúvidas:

Técnico: Heber Allerson de Souza Moreira

Telefone: (24) 2251-8206 / e-mail: heber.moreira@light.com.br

Dados para envio das manifestações por escrito:

Aos cuidados de: Heber Allerson de Souza Moreira

Endereço: Rua Dr. Antônio Carlos, nº 603 – Centro – Três Rios – CEP: 25.805-150

Atenciosamente,

Juliana Viêira da Silva Galiza
Gerência de Expansão e Engenharia
Light SESA