Outlook

RE: Questionamente

De Licitação Paraty <licitacao.paraty@hotmail.com>
Data Qua, 21/10/2026 11:17
Para licitacao acf fernaine <grupoacf.licita@gmail.com>

Prezados,

Em atenção aos questionamentos referentes ao Pregão Eletrônico nº 039/2026, esclarecemos:

Itens 6 e 7 – Os arames galvanizado nº 20 e recozido nº 18 deverão ser fornecidos em rolos de 1 kg (um quilograma) cada.

Item 10 – A argamassa deverá ser apta para uso interno e externo, conforme as normas NBR 13.753, 13.754 e 13.755 citadas na descrição, do tipo AC III (NBR 14.081), na cor branca, saco de 20 kg.

Item 60 – A fechadura externa deverá ter distância de broca de 40 mm, com cilindro e chaves, acabamento cromado, mesmo padrão do item 61.

Item 127 – O objeto é o selador acrílico pigmentado convencional para paredes internas e externas, embalagem de 18 litros, conforme NBR 11.702 e rendimento mínimo de 75 m²/demão. A expressão "incolor" deve ser desconsiderada, sendo aceito o produto na cor branca, padrão de mercado.

Item 128 – O item refere-se a selante de silicone acético incolor em tubo/cartucho de no mínimo 280 g, sendo a unidade de fornecimento o tubo/cartucho, e não galão.

Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
www.pmparaty.rj.gov.br

De: licitacao acf fernaine <grupoacf.licita@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 19 de outubro de 2026 11:44
Para: Licitação Paraty <licitacao.paraty@hotmail.com>
Assunto: Fwd: Questionamente

Bom dia!

O presente esclarecimento refere-se ao PE 39/2026 - PROCESSO 25603/26

UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
03.360.968/0001-17

---------- Forwarded message ---------
De: **licitacao acf fernaine** <grupoacf.licita@gmail.com>
Date: seg., 19 de out. de 2026 às 11:27
Subject: Questionamente
To: Licitação Paraty <licitacao.paraty@hotmail.com>

Bom dia!

A empresa Ubadesklimp vem solicitar esclarecimento do que segue:

Referente aos itens 6 e 7, rolos com quantos metros?
Referente ao item 10, a argamassa é para uso interno ou externo?
Referente ao item 60, qual a medida?
Referente ao item 127, pede-se que o selante seja incolor, no entanto, incolor não existe no mercado.
Referente ao item 128, pede-se o galão. Está correto? Qual a medida? É em quilo, litro, ml?

Solicitamos correção dos descritivos para que não haja equívoco quanto ao oferecimento do item.

Ficamos no aguardo

UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
03.360.968/0001-17


Não contém vírus.www.avast.com