



**Relatório Fotográfico – Sistema de tratamento de água de Monte Carmelo -
Plano de demolição**



Foto 1 – Imagem lateral dos Filtros a serem retirados.
D=1,50/H=1,03



Foto 2 – Imagem frontal dos Filtros a serem retirados.
D= 1,50/H=1,03



Foto 3 – Reservatórios as serem reutilizados 2000L
cada.



Foto 4 – Reservatórios as serem reutilizados.



Foto 5 – Floculador/decantador a serem retirados.
L=4,48m/C=8,48m/Am=1,24m



Foto 6 – Lateral do Floculador/decantador a serem
retirados. L=4,48m/C=8,48m/Am=1,24m



Foto 7 – Filtro inativo a ser retirado. D=1,50m



Foto 8 – Entrada da Estação de tratamento, não



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO-ES

CNPJ 31.796.659/0001-20

Rua Paulo Martins, 266, Santa Bárbara – Alto Rio Novo-ES CEP 29760-000

Relatório Fotográfico – Sistema de tratamento de água de Monte Carmelo - Plano de demolição

será demolida.



Foto 9 – Caixa d'água vertical a ser retirada.
Capacidade=5.000,00 litros



Foto 10 – Imagem lateral da Caixa d'água vertical a ser retirada.



Foto 11 – Casa de tratamento, não será demolida.



Foto 12 – Casa de tratamento, não será demolida.

Alto Rio Novo-ES, 27 de março de 2026.

JOSIANE MENEGUCCI DE SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA ES-037915/D