

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SA SAÚDE DE EMERGÊNCIA II</b></p> <p>RÉSIDUOS COMUM = 5,42M<sup>3</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁREA C/TEL. TOTAL = 5,42M<sup>2</sup></li> <li>P = 5,42M<sup>3</sup> / 7 PESSOAS/M<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>P = 1 PESSOA</b></p> <p><b>P TOTAL = 1 PESSOA</b></p> <p>PORTAS = 1,00 / 0,01 - 1,00<br/>LMEN = 0,55 - 1,00 X 0,55 - 0,55</p> <p><b>CONCLUSÕES:</b></p> <p>O VÃO LIVRE DE PASSAGEM PARA A SAÚDE DE EMERGÊNCIA CORRESPONDE A 1,00M.</p> <p>CONVERSÃO DO VÃO LIVRE EXISTENTE EM RELAÇÃO A UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,50M. TEMPOS: 1,00/0,55 - 2,00 - 1,00 / 0,55</p> <p>PORTANTO, A SAÚDE DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>SA SAÚDE DE EMERGÊNCIA I</b></p> <p>RÉSIDUOS COMUM = 5,42M<sup>3</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁREA C/TEL. TOTAL = 5,42M<sup>2</sup></li> <li>P = 5,42M<sup>3</sup> / 7 PESSOAS/M<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>P = 1 PESSOA</b></p> <p><b>P TOTAL = 1 PESSOA</b></p> <p>PORTAS = 1,00 / 0,01 - 1,00<br/>LMEN = 0,55 - 1,00 X 0,55 - 0,55</p> <p><b>CONCLUSÕES:</b></p> <p>O VÃO LIVRE DE PASSAGEM PARA A SAÚDE DE EMERGÊNCIA CORRESPONDE A 1,00M.</p> <p>CONVERSÃO DO VÃO LIVRE EXISTENTE EM RELAÇÃO A UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,50M. TEMPOS: 1,00/0,55 - 2,00 - 1,00 / 0,55</p> <p>PORTANTO, A SAÚDE DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08.</p>                    |
| <p><b>SA SAÚDE DE EMERGÊNCIA III</b></p> <p>CONSULTÓRIO INFERNOGRÁFICO - 01 = 9,50M<sup>2</sup></p> <p>CONSULTÓRIO INFERNOGRÁFICO - 02 = 9,50M<sup>2</sup></p> <p>RECEPCÃO - 20,80M<sup>2</sup></p> <p>ESPAÇO LÚDO = 6,81M<sup>2</sup></p> <p>ESPERA - 64,34M<sup>2</sup></p> <p>SALA DE VESTIMENTAÇÃO = 10,00M<sup>2</sup></p> <p>ARMARÉNIUM - 6,00M<sup>2</sup></p> <p>SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO / ACOZIMENTO = 5,50M<sup>2</sup></p> <p>SALA DE PRÁTICAS COLETIVAS = 42,69M<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁREA C/TEL. TOTAL = 181,50M<sup>2</sup></li> <li>P = 181,50M<sup>2</sup> / 7 PESSOAS/M<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>P = 25 PESSOAS</b></p> <p><b>P TOTAL = 25 PESSOAS</b></p> <p>PORTAS = 2,600 / 0,43 - 1,00<br/>LMEN = 0,55 - 1,00 X 0,55 - 0,55</p> <p><b>CONCLUSÕES:</b></p> <p>O VÃO LIVRE DE PASSAGEM PARA A SAÚDE DE EMERGÊNCIA CORRESPONDE A 1,00M E PORTAS DE 1,00M</p> <p>CONVERSÃO DO VÃO LIVRE EXISTENTE EM RELAÇÃO A UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,50M. TEMPOS: 1,00/0,55 - 2,00 - 1,00 / 0,55</p> <p>PORTANTO, A SAÚDE DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08.</p> | <p><b>SA SAÚDE DE EMERGÊNCIA IV</b></p> <p>FARMÁCIA DORIMETACÃO EXTERNA = 8,73M<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁREA C/TEL. TOTAL = 8,73M<sup>2</sup></li> <li>P = 8,73M<sup>2</sup> / 7 PESSOAS/M<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>P = 2 PESSOAS</b></p> <p><b>P TOTAL = 2 PESSOAS</b></p> <p>PORTAS = 2,00 / 0,01 - 1,00<br/>LMEN = 0,55 - 1,00 X 0,55 - 0,55</p> <p><b>CONCLUSÕES:</b></p> <p>O VÃO LIVRE DE PASSAGEM PARA A SAÚDE DE EMERGÊNCIA CORRESPONDE A 1,00M.</p> <p>CONVERSÃO DO VÃO LIVRE EXISTENTE EM RELAÇÃO A UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,50M. TEMPOS: 1,00/0,55 - 2,00 - 1,00 / 0,55</p> <p>PORTANTO, A SAÚDE DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08.</p>   |
| <p><b>SA SAÚDE DE EMERGÊNCIA V</b></p> <p>FARMÁCIA DORIMETACÃO EXTERNA = 8,73M<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁREA C/TEL. TOTAL = 8,73M<sup>2</sup></li> <li>P = 8,73M<sup>2</sup> / 7 PESSOAS/M<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>P = 2 PESSOAS</b></p> <p><b>P TOTAL = 2 PESSOAS</b></p> <p>PORTAS = 2,00 / 0,01 - 1,00<br/>LMEN = 0,55 - 1,00 X 0,55 - 0,55</p> <p><b>CONCLUSÕES:</b></p> <p>O VÃO LIVRE DE PASSAGEM PARA A SAÚDE DE EMERGÊNCIA CORRESPONDE A 1,00M.</p> <p>CONVERSÃO DO VÃO LIVRE EXISTENTE EM RELAÇÃO A UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,50M. TEMPOS: 1,00/0,55 - 2,00 - 1,00 / 0,55</p> <p>PORTANTO, A SAÚDE DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>SA SAÚDE DE EMERGÊNCIA VI</b></p> <p>FARMÁCIA DORIMETACÃO EXTERNA = 8,73M<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁREA C/TEL. TOTAL = 8,73M<sup>2</sup></li> <li>P = 8,73M<sup>2</sup> / 7 PESSOAS/M<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>P = 2 PESSOAS</b></p> <p><b>P TOTAL = 2 PESSOAS</b></p> <p>PORTAS = 2,00 / 0,01 - 1,00<br/>LMEN = 0,55 - 1,00 X 0,55 - 0,55</p> <p><b>CONCLUSÕES:</b></p> <p>O VÃO LIVRE DE PASSAGEM PARA A SAÚDE DE EMERGÊNCIA CORRESPONDE A 1,00M.</p> <p>CONVERSÃO DO VÃO LIVRE EXISTENTE EM RELAÇÃO A UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,50M. TEMPOS: 1,00/0,55 - 2,00 - 1,00 / 0,55</p> <p>PORTANTO, A SAÚDE DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08.</p>   |
| <p><b>SA SAÚDE DE EMERGÊNCIA VII</b></p> <p>SALA DE BOMBAS = 4,20M<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁREA C/TEL. TOTAL = 4,00M<sup>2</sup></li> <li>P = 4,00M<sup>2</sup> / 7 PESSOAS/M<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>P = 1 PESSOA</b></p> <p><b>P TOTAL = 1 PESSOA</b></p> <p>PORTAS = 2,00 / 0,01 - 1,00<br/>LMEN = 0,55 - 1,00 X 0,55 - 0,55</p> <p><b>CONCLUSÕES:</b></p> <p>O VÃO LIVRE DE PASSAGEM PARA A SAÚDE DE EMERGÊNCIA CORRESPONDE A 1,00M.</p> <p>CONVERSÃO DO VÃO LIVRE EXISTENTE EM RELAÇÃO A UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,50M. TEMPOS: 1,00/0,55 - 2,00 - 1,00 / 0,55</p> <p>PORTANTO, A SAÚDE DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>SA SAÚDE DE EMERGÊNCIA VIII</b></p> <p>FARMÁCIA DORIMETACÃO EXTERNA = 8,73M<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁREA C/TEL. TOTAL = 8,73M<sup>2</sup></li> <li>P = 8,73M<sup>2</sup> / 7 PESSOAS/M<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>P = 2 PESSOAS</b></p> <p><b>P TOTAL = 2 PESSOAS</b></p> <p>PORTAS = 2,00 / 0,01 - 1,00<br/>LMEN = 0,55 - 1,00 X 0,55 - 0,55</p> <p><b>CONCLUSÕES:</b></p> <p>O VÃO LIVRE DE PASSAGEM PARA A SAÚDE DE EMERGÊNCIA CORRESPONDE A 1,00M.</p> <p>CONVERSÃO DO VÃO LIVRE EXISTENTE EM RELAÇÃO A UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,50M. TEMPOS: 1,00/0,55 - 2,00 - 1,00 / 0,55</p> <p>PORTANTO, A SAÚDE DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08.</p> |
| <p><b>SA SAÚDE DE EMERGÊNCIA IX</b></p> <p>ORÇULAÇÃO ÁREA TÉCNICA = 35,35M<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁREA C/TEL. TOTAL = 35,35M<sup>2</sup></li> <li>P = 35,35M<sup>2</sup> / 7 PESSOAS/M<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>P = 5 PESSOAS</b></p> <p><b>P TOTAL = 5 PESSOAS</b></p> <p>PORTAS = 6,60 / 0,01 - 1,00<br/>LMEN = 0,55 - 1,00 X 0,55 - 0,55</p> <p><b>CONCLUSÕES:</b></p> <p>O VÃO LIVRE DE PASSAGEM PARA A SAÚDE DE EMERGÊNCIA CORRESPONDE A 1,00M.</p> <p>CONVERSÃO DO VÃO LIVRE EXISTENTE EM RELAÇÃO A UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,50M. TEMPOS: 1,00/0,55 - 2,00 - 1,00 / 0,55</p> <p>PORTANTO, A SAÚDE DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>SA SAÚDE DE EMERGÊNCIA X</b></p> <p>ORÇULAÇÃO ÁREA TÉCNICA = 35,35M<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁREA C/TEL. TOTAL = 35,35M<sup>2</sup></li> <li>P = 35,35M<sup>2</sup> / 7 PESSOAS/M<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>P = 5 PESSOAS</b></p> <p><b>P TOTAL = 5 PESSOAS</b></p> <p>PORTAS = 6,60 / 0,01 - 1,00<br/>LMEN = 0,55 - 1,00 X 0,55 - 0,55</p> <p><b>CONCLUSÕES:</b></p> <p>O VÃO LIVRE DE PASSAGEM PARA A SAÚDE DE EMERGÊNCIA CORRESPONDE A 1,00M.</p> <p>CONVERSÃO DO VÃO LIVRE EXISTENTE EM RELAÇÃO A UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,50M. TEMPOS: 1,00/0,55 - 2,00 - 1,00 / 0,55</p> <p>PORTANTO, A SAÚDE DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08.</p>       |

| Quadro de Áreas de Paredes                                                          |                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Legenda                                                                             | Descrição                             | Espessura (m) |
|  | Parede alvenaria 15cm                 | 0.15          |
|  | Parede alvenaria 20cm                 | 0.20          |
|  | Parede alvenaria 20cm (muro externo)  | 0.20          |
|  | Paredes em alvenaria H=40cm           | 0.13          |
|  | Paredes em Drywall com lã de vidro    | 0.10          |
|  | Paredes em Drywall RU                 | 0.10          |
|  | Paredes em Drywall RU com lã de vidro | 0.10          |
|  | Paredes em Granito na cor cinza       | 0.02          |

| CONVENÇÕES ADOTADAS                                                                                                                                       | LEGENDA - ACABAMENTOS                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Alvenaria acabada                                                     |  <b>PISO</b>   |
|  Concreto                                                              | 1. Piso em granilite polido bege;                                                                 |
|  Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RU)                | 2. Piso em granilite polido azul;                                                                 |
|  Parede em Drywall, com Standard (ST)                                  | 3. Piso em vinílico em marla condutiva.                                                           |
|  Parede em Drywall, com lá de vidro.                                   |  <b>PAREDE</b> |
|  Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RU) e lá de vidro. | 1. Pintura acrílica, resistente à umidade, 1.                                                     |
|  Projeções                                                             | 2. Revestimento cerâmico 60x60cm, até 1.                                                          |
|  Eixo Hidráulico - Água Fria                                           | 3. Pintura acrílica, resistente à umidade, até 1.                                                 |
|  E.H. - Eixo Hidráulico com água quente - ponto de elétrica 220V       | 4. Pintura azul acrílica, resistente a umidade                                                    |
|                                                                                                                                                           |  <b>TETO</b>   |
|                                                                                                                                                           | 1. Pintura acrílica sobre forro de gesso, até 1.                                                  |
|                                                                                                                                                           | 2. Pintura acrílica sobre laje, resistente a                                                      |

| CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO |                           |                                       |                 |                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| EDIFICAÇÃO / AMBIENTE                             | ELEMENTO CONSTRUCTIVO     | CLASSE ADOPTADA                       | MATERIAL        | NORMAS DE ENSAIO |
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - H-6                     | PISO                      | GRANULITE (PEDRA) E VINÍLICO          | CLASSE I E II-A | NBR-9442         |
|                                                   | PARADE                    | ALVENARIA E PLACA DE GESSO (CRUYWALL) | CLASSE I E II-A | NBR-9442         |
|                                                   | TETO/FORRO                | LAJE E GESSO ACARTONADO               | CLASSE I E II-A | NBR-9442         |
|                                                   | COBERTURA                 | TELHAS DE FIBROCIMENTO                | CLASSE I        | NBR-9442         |
|                                                   | ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO | -                                     | -               | -                |

| QUADRO DE PORTAS |                       | Quadro de Janelas Simples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| ID.              | DIMENSÃO DA FOLHA (m) | ID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIMENSÃO (m) | ALTURA PETORIL |
| PA80             | 0,82x2,11             | C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,69x3,50   | 0,13           |
| PA80-Guichê      | 0,82x2,11             | C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,00x4,00   | 0,65           |
| PA90             | 0,92x2,11             | C3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,00x4,17   | 0,13           |
| PA90a-A          | 0,92x2,11             | C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,60x1,80    | 0,13           |
| PA120            | 1,22x2,11             | G100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00x0,90    | 1,2            |
| PA120-A          | 1,22x2,11             | JC200-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00x0,60    | 1,6            |
| PAD110-A         | 1,12x2,11             | JC220-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00x0,60    | 1,6            |
| PAD120-A         | 1,22x2,11             | JC220b-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00x0,90    | 1,2            |
| PAD150a-A        | 1,52x2,11             | JC250-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,50x0,60    | 1,6            |
| PAD150b-A        | 1,52x2,11             | JC250b-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,50x0,90    | 1,2            |
| PAD160-A         | 1,62x2,11             | JF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,20x0,60    | 1,6            |
| PAav60           | 0,60x1,80             | JF150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,40x1,20    | 1              |
| PC90a            | 0,95x2,10             | JM80-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,80x0,60    | 1,6            |
| PC90b            | 0,95x2,10             | JM160-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,80x2,20    | 0,4            |
| PF1              | 1,14x1,72             | JM200-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00x0,80    | 1,6            |
| PF2              | 0,94x1,27             | JM200b-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00x0,80    | 1,6            |
| PF3              | 1,14x1,37             | JM220-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,20x2,20    | 0,4            |
| PF4              | 0,82x1,36             | <b>OBSERVAÇÕES TÉCNICAS PROCESSO PARA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA E APROVAÇÃO DO PSCIP</b><br><br>- O PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO AS DIRETRIZES PRINCIPAIS DAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO E PARANÁ<br><br>- A SIMBOLOGIA E QUADROS SEQUEM ABAIXO NAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS<br><br>- CÓDIGOS REFERENTES AS MEDIDAS DE SEGURANÇAS, COMO EXEMPLO, SINALIZAÇÃO (PLACAS) E EXTINTORES, PODEM SOFRER VARIAÇÃO DE ESTADO POR ESTADO. RECOMENDAM-SE SEGUIR PELAS REFERÊNCIAS VISUAIS REPRESENTADAS NO QUADRO "DETALHE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO/EQUIPAMENTO"<br><br>- VALE RESSALTAR QUE ALGUMAS EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO, RECOMENDAM-SE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTORIA E RESERVAÇÃO TÉCNICA, NO MOMENTO DA |              |                |
| PORTÃO           | 4,00x2,45             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |
| PS450            | 4,40x2,05             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |
| PS500            | 4,90x2,05             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |

**SEGURANÇA ESTRUTURAL**

**ENCADRAMENTO**

ALTURA DA EDIFICAÇÃO (M): EDIFICAÇÃO BAIXA - H ≤ 6m  
Ocupação: SERVIÇOS DE SAÚDE INSTITUCIONAL - II-6  
ESTRUTURA: CONCRETO ARMADO

**METODOLOGIA PARA SE ATINGIR OS TIPOS DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS**

Foi adotado o método de Cálculo Previsto na NBR12.220/RODAGE.

**DETERMINAÇÃO DO TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRF) CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO TRF:**

PARA A DEFINIÇÃO DOS TRFS FOI ADOPTADA A TABELA A DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº-89 SEGURANÇA ESTRUTURAL DAS EDIFICAÇÕES, ENCAMBANDO-SE NO GRUPO DE OCUPAÇÃO INDUSTRIAL DIVISÃO IIIA CLASSE P E DEVERÁ POSSUIR TRF EQUIVALENTE ÀS SEGUINTES:

**INSCRIÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRFE):**

PARA A DEFINIÇÃO DO TRF FOI ADOPTADO CONSIDERAR A EFECTIVAÇÃO NA TABELA A DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº-89 SEGURANÇA ESTRUTURAL DAS EDIFICAÇÕES, ENCAMBANDO-SE NO GRUPO DE OCUPAÇÃO INDUSTRIAL DIVISÃO IIIA CLASSE P E DEVERÁ POSSUIR TRF EQUIVALENTE ÀS SEGUINTES:

**INSCRIÇÃO DE NÃO QUEIMAR DE TRF**

NÃO FOI ADOPTADA NENHUMA CONDIÇÃO PARA REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA POR NENHUM TIPO DE EXPOSTURA.

**PROCEDIMENTO ADOPTADO A METODOLOGIA ADOTADA SERÁ PELo MÉTODO DO TEMPO EQUIVALENTE PARA VIAS E SINALS, CONFORME ITEM 14 DA TQS E CONDIÇÃO O DESCRITA NO ANEXO B DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08 - SEGURANÇA ESTRUTURAL DAS EDIFICAÇÕES**

**MATERIAIS UTILIZADOS**

**ALVENARIA:** BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE DOIS FUROS COM DIMENSÕES DE LACXANXOXMM COM JOYAS DE ESPESSURA TOTAL CONTORNADAS EM 12CM

ALVENARIA ALMOARDO RESISTENTE POR INCENDIO, RUPOSO VAZADO DE CONCRETO DE FIO FUROS COM DIMENSOES DE 140CMX140CMX10CM, COM REFORCO DE 4 BARRAS DE ACARREFO, C/20CM DE ESPESURA, COM REFORCO PERIMETRICO, COM REFORCO DO RUOCO VAZADO DE CONCRETO E DO REVESTIMENTO, ATENDENDO A RESISTENCIA MINIMA DE 30 MINUTOS POSSUINDO UM TITULO DE 120 MINUTOS.

MATERIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA FOGO E RESPECTAS EXPENSTAS DE PROTEÇÃO E/OU DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS ETCETERAS.

NO ATQ DA VESTIBULAR, SERAO APRESENTADOS ART. REFERENTE AO PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO, JUNTAMENTE COM AS RESPECTAS DECLARAÇÕES DE QUE O PROJETO E EXECUÇÃO FORAM REALIZADOS CONFORME O PRECIZADO NA TIT.

**NOTAS GERAIS:**

- DE ACORDO COM O SUBITEM 6.1 DA IT.15 TODAS AS SINALIZAÇÕES DEVEEM SER INSTALADAS A UMA ALTURA DE 1,80m MEDIDO DO PISO ACABADO A BASE DA SINALIZAÇÃO, COM EXCEÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERGENCIA QUE PODEM SER SINALIZADAS ACIMA DAS PORTAS, NO MAXIMO A 0,10m DA VERGA OU DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA NA 1,80m MEDIDO DO PISO ACABADO A BASE DA SINALIZAÇÃO.

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (ABC)                                                           |
|                              | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA<br>INSTALADAS NO TETO - FORRO OU RENTE                             |
|                              | PONTO DE ILUMINAÇÃO TIPO FAROL DUPLO<br>INSTALADAS À ALTURA DE 2,30m DO PISO                |
|                              | HIDRANTE SIMPLES                                                                            |
|                              | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO<br>(01 UNIDADE - APOIO ADM)                                   |
|                              | BATERIA DE ACUMULADORES PARA O<br>SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME<br>(01 UNIDADE - APOIO ADM)  |
|                              | ACIONADOR ALARME MANUAL/BOTOEIRA<br>(03 UNIDADES)<br>INSTALADOS À ALTURA DE 1,30m DO PISO   |
|                              | AVISADOR SONORO MECÂNICO/<br>ELETRÔNICO (02 UNIDADES)<br>INTALADOS À ALTURA DE 2,20 DO PISO |
|                              | BOMBA DE INCÊNDIO 5CV                                                                       |
|                              | RESERVA DE INCÊNDIO                                                                         |
|                              | REGISTRO DE RECALQUE<br>SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO                                             |
|                              | PORTA CORTA-FOGO P-60                                                                       |
|                              | INÍCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA                                                             |
|                              | DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA                                                            |
|                              | SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA                                                                 |
|                              | CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL                                                                    |
|                              | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)                                                         |
|                              | ELEMENTOS RESISTENTES AO FOGO<br>TRRF 60 MIN.                                               |
| SINALIZAÇÃO – CONFORME IT 15 |                                                                                             |
| SÍMBOLO                      | APLICAÇÃO                                                                                   |
| <br>SINALIZAÇÃO QUADRADA     | INDICAÇÃO DOS<br>EXTINTORES E<br>DOS HIDRANTES                                              |
| <br>SINALIZAÇÃO RETANGULAR   | INDICAÇÃO DAS<br>SAÍDAS                                                                     |
| <br>SINALIZAÇÃO TRIANGULAR   | SINALIZAÇÃO DE<br>ALERTA                                                                    |

| QUANT. | CÓDIGO | SÍMBOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIGNIFICADO                                                                                      | FORMA E COR                                                                                                                                                                                                                                      | APLICAÇÃO                                                                                                                                             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17     | A5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SÍMBOLO: TRIÂNGULO<br>FUNDO: AMARELO<br>PICTOGRAMA: RAI, EM COR PRETA<br>PARA TRANSMISSÃO: PRETA | SÍMBOLO: TRIÂNGULO<br>FUNDO: AMARELO<br>PICTOGRAMA: RAI, EM COR PRETA<br>PARA TRANSMISSÃO: PRETA                                                                                                                                                 | PRÓXIMO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OPEREM RISCO DE CHOQUE                                                                                            |
| 02     | E1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALARME SONORO                                                                                    | SÍMBOLO: QUADRADO<br>FUNDO: VERMELHO<br>PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE                                                                                                                                                                             | INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO                                                                                                |
| 04     | E2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO                                                             | SÍMBOLO: QUADRADO<br>FUNDO: VERMELHO<br>PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE                                                                                                                                                                             | PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO<br>DEVE SER SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACOMODADO POR AQUELE PONTO |
| 01     | E3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMANDO MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO                                                              | SÍMBOLO: QUADRADO<br>FUNDO: VERMELHO<br>PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE                                                                                                                                                                             | PONTO DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO<br>DEVE SER SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACOMODADO POR AQUELE PONTO  |
| 13     | E5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EXTINTOR DE INCÊNDIO                                                                             | SÍMBOLO: QUADRADO<br>FUNDO: VERMELHO<br>PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE                                                                                                                                                                             | INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO                                                                                                   |
| 03     | E8     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ABRIDOR DE MANGUEIRA DE HIDRANTE                                                                 | SÍMBOLO: QUADRADO<br>FUNDO: VERMELHO<br>PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE                                                                                                                                                                             | INDICAÇÃO DO ABRIDOR DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM O SEU HIDRANTE NO SEU INTERIOR                                                                      |
| 03     | E12    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SINALIZAÇÃO DE SO LU PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES)            | SÍMBOLO: QUADRADO<br>LADOS L, R: AMARELO<br>FUNDO: VERMELHO<br>PICTOGRAMA: BORDA AMARELA (LARGURA= 0,15mxd=0,15m)                                                                                                                                | USADA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, PARA EVITAR A SUA OBSTRUÇÃO                                         |
| 01     | M1(A)  | <p>Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndio e Pânico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Acesso de Emergência;</li><li>- Separação entre Edifícios e Área de Risco;</li><li>- Separação Estrutural Contra Incêndio;</li><li>- Controle de Matéria de Acabamento – Class;</li><li>- Sinalização de Emergência;</li><li>- Briques de Incêndio;</li><li>- Normatização de Emergência;</li><li>- Rotas de Incêndio;</li><li>- Sinalização de Emergência;</li><li>- Extintores de Incêndio;</li></ul> <p>Em caso de Emergência Ligue 193 – Corpo de Bombeiros</p> | INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO                      | SÍMBOLO: QUADRADO DO RETÂNGULO COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM<br>FUNDO: VERMELHO<br>PICTOGRAMA: MENSAGEM ESCRITA REFERENTE ACS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO, O TIPO DE ESTRUTURA E OS TELEFONES DE EMERGÊNCIA. | ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO                                                                                                                       |
| 01     | M1(B)  | <p>Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndio e Pânico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Acesso de Emergência;</li><li>- Separação entre Edifícios e Área de Risco;</li><li>- Separação Estrutural Contra Incêndio;</li><li>- Controle de Matéria de Acabamento – Class;</li><li>- Sinalização de Emergência;</li><li>- Briques de Incêndio;</li><li>- Normatização de Emergência;</li><li>- Rotas de Incêndio;</li><li>- Sinalização de Emergência;</li><li>- Extintores de Incêndio;</li></ul> <p>Em caso de Emergência Ligue 193 – Corpo de Bombeiros</p> | INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO                      | SÍMBOLO: QUADRADO DO RETÂNGULO COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM<br>FUNDO: VERMELHO<br>PICTOGRAMA: MENSAGEM ESCRITA REFERENTE ACS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO, O TIPO DE ESTRUTURA E OS TELEFONES DE EMERGÊNCIA. | ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO                                                                                                                       |
| 03     | M7     | <p>ESTA PORTA DEVE SER PERMANENTEMENTE MANUTIDA DESVENDADA TODA VEZ QUE ESTÁ DESTACADO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICAÇÃO DE QUE PORTA DEVE SER PERMANENTEMENTE DESVENDADA TODA VEZ QUE ESTÁ DESTACADO           | SÍMBOLO: RETÂNGULO<br>FUNDO: VERDE<br>PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE                                                                                                                                                                               | PRÓXIMO AS PORTAS DE SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO DIMENSÃO MINIMA L=2H                                                                                     |
| --     | O1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OBSTÁCULO                                                                                        | SÍMBOLO: RETÂNGULO COR QUADRADRO<br>FUNDO: AMARELO E PRETO<br>PICTOGRAMA: LISTAS C/ 1-4-6-8                                                                                                                                                      | NAS PAREDES, PLARES, VIGAS CALÇADAS, MULETAS E OUTROS ELEMENTOS QUE POSSAM CONSTITUIR UM OBSTÁCULO À CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS                 |
| 01     | P1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROIBIDO FUMAR                                                                                   | SÍMBOLO: CIRCULAR<br>FUNDO: BRANCO<br>PICTOGRAMA: CIGARRO, EM COR PRETA<br>PARA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA                                                                                                                             | TUDO LOCAL ONDE FUMAR PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO                                                                                               |
| 01     | P2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROIBIDO PROVOCAR CHAMA                                                                          | SÍMBOLO: CIRCULAR<br>FUNDO: BRANCO<br>PICTOGRAMA: FOGGEO, EM COR PRETA                                                                                                                                                                           | TUDO LOCAL ONDE A UTILIZAÇÃO DE CHAMA PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO                                                                               |
| 06     | S2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SAÍDA DE EMERGÊNCIA                                                                              | SÍMBOLO: RETÂNGULO<br>FUNDO: VERDE<br>PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE                                                                                                                                                                               | INDICAÇÃO DO SENTIDO ESQUIERDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA<br>DIMENSÃO MINIMA Lx2,0H                                                                   |
| 05     | S2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SAÍDA DE EMERGÊNCIA                                                                              | SÍMBOLO: RETÂNGULO<br>FUNDO: VERDE<br>PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE                                                                                                                                                                               | INDICAÇÃO DO SENTIDO DIREITO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA<br>DIMENSÃO MINIMA Lx2,0H                                                                     |
| 39     | S3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SAÍDA DE EMERGÊNCIA                                                                              | SÍMBOLO: RETÂNGULO<br>FUNDO: VERDE<br>PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE                                                                                                                                                                               | INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AVISADA ATUAL DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO                                                          |
| 09     | S12    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SAÍDA DE EMERGÊNCIA                                                                              | SÍMBOLO: RETÂNGULO<br>FUNDO: VERDE<br>PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE                                                                                                                                                                               | INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA                                                                                                                      |

| LEGISLAÇÃO                                                     |                                  |                                                                              |                                                                 |                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| NORMA ADOTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DECRETO Nº 47.998/2020 |                                  |                                                                              |                                                                 |                                        |
| TABELA 2                                                       |                                  | TABELA 13 DA IT 01 9ª EDIÇÃO                                                 |                                                                 |                                        |
| SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO                                         |                                  | NOVA                                                                         |                                                                 |                                        |
| MEDIDAS DE SEGURANÇA                                           |                                  | REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES                                         |                                                                 |                                        |
| ACESSO DE VATURAS                                              |                                  | CONFORME IT04                                                                |                                                                 |                                        |
| SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO                   |                                  | CONFORME IT05                                                                |                                                                 |                                        |
| SEGURANÇA ESTRUTURAL                                           |                                  | CONFORME IT06                                                                |                                                                 |                                        |
| CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO – CHAP      |                                  | CONFORME IT38                                                                |                                                                 |                                        |
| COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL                                    |                                  | ISENTO CONFORME IT07                                                         |                                                                 |                                        |
| SAÍDAS DE EMERGÊNCIA                                           |                                  | CONFORME IT08                                                                |                                                                 |                                        |
| PLANO DE INTERVENÇÃO DE INCÊNDIO                               |                                  | NÃO SE APLICA                                                                |                                                                 |                                        |
| BRIGADA DE INCÊNDIO                                            |                                  | ELABORADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE CADA ESTADO |                                                                 |                                        |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA                                       |                                  | CONFORME IT13                                                                |                                                                 |                                        |
| DETECÇÃO DE INCÊNDIO                                           |                                  | NÃO SE APLICA                                                                |                                                                 |                                        |
| ALARME DE INCÊNDIO                                             |                                  | CONFORME IT14                                                                |                                                                 |                                        |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA                                      |                                  | CONFORME IT15                                                                |                                                                 |                                        |
| EXTINTORES                                                     |                                  | PÓ QUÍMICO SECO – ABC – 2A–20B:C 13 (TREZE) UNIDADES – CONFORME IT16         |                                                                 |                                        |
| HIDRANTES                                                      |                                  | CONFORME IT17                                                                |                                                                 |                                        |
| CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA INCÊNDIO                     |                                  |                                                                              |                                                                 |                                        |
| GRUPO                                                          | OCUPAÇÃO                         | DIVISÃO                                                                      | DESCRIÇÃO/EXEMPLO                                               | CARGA DE INCÊNDIO<br>MJ/M <sup>2</sup> |
| H                                                              | SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL | H-6                                                                          | CLÍNICAS MÉDICAS E CONSULTÓRIOS EM GERAL (TODOS SEM INTERNAÇÃO) | 200 MJ/M <sup>2</sup>                  |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

- Esse quadro deverá ser apresentado na primeira planilha do PSCP.
- Em edificações mistas com compartimentação entre as ocupações, deverá ser apresentado um Quadro Interativo de Medidas de Segurança para a Compartimentação Compartmentada. O mesmo se aplica a projetos que representem mais de uma utilização de diferentes ocupações com isolamento de risco.
- As condições mínimas de segurança não foram definidas pela VLS, não necessitam indicar a tabela adotada (por exemplo, PSCB, considerando conduta legislação municipal de SCPI). Proprietários habilitados na utilização de edificações anteriores da VLS deverão especificar o PSCB adotado.
- A situação da edificação deverá ser especificada entre: Nova, Existente (anterior de 02 de julho de 2016) ou Consolidada (entre 02 de julho 2006/03 de dezembro de 2016).
- Especifique o nome ou o conjunto de medidas adotadas como referência para projetos de cada tabela de medidas de segurança.
- Considere a situação de emergência para a ocupação para subestimar análise e visões em situações específicas.
- Indicar a situação de ocupação, sua respectiva carga incêndio e o exemplificação adotada para definição da carga de incêndio.


| TIPO | DENOMINAÇÃO      | ALTURA |
|------|------------------|--------|
| I    | EDIFICAÇÃO BAIXA | Hs12m  |

| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA |        |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------|
| NATUREZA DO ENFOQUE                                              | CÓDIGO | CLASSE DA EDIFICAÇÃO | PARÂMETROS DE ÁREA |
| QUANTO À ÁREA DO MAIOR PAVIMENTO (Sp)                            | 0      | DE GRANDE PAVIMENTO  | Sp > 930m²         |

| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO AS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA |        |                      |                       |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| NATUREZA DO ENFOQUE                                              | CÓDIGO | CLASSE DA EDIFICAÇÃO | PARÂMETROS DE ÁREA    |
| QUANTO À ÁREA TOTAL ST (SOMA DAS ÁREAS DE TODOS OS PAVIMENTOS)   | S      | EDIFICAÇÕES MÉDIAS   | 930 m² < St < 1500 m² |

| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODIGO                                                                   | DEFINIÇÃO                                                                                                                                                  | REQUISITOS                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          | EDIFICAÇÕES EM QUE O CRESCIMENTO E A PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO PODENDO POR INCÊNDIO PODER SER FAVORÁVEL AQUELO A ESTABILIDADE PODE SER AVALIADA PELO INCÊNDIO | EDIFICAÇÕES EM QUE EXISTAM PRESENTES AS SEGUINDES CONDIÇÕES:<br>1- EXISTÊNCIA DE UM MATERIAL COMBUSTÍVEL EXISTAM CONDIÇÕES DE INERCIÊNCIA NA ESTRUTURA                                                                         |
| X                                                                        | EDIFICAÇÕES COMPLETAS DE ACORDO COM A AT-9, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE INERCIÊNCIA NA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS                         | 1- NÃO POSSUAM COMPARTIMENTAÇÃO COMPLETA DE ACORDO COM A AT-9, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE INERCIÊNCIA NA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS<br>2- NÃO POSSUAM ESCALAFON E ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MÍNIMA GERAIS. |

| QUADRO DE ÁREAS EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA                      |  | NÚMERO DE SAÍDAS E TIPO DE ESCADA |                                   |  |           |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|
| ÁREA BÁSICA DE SAÚDE - UBS (EDIFICAÇÃO PRINCIPAL) (SOLADA) |  | DIMENSÃO                          | QUANTIDADE DE PAVIMENTOS - (x)cm² |  |           |
|                                                            |  | ALTIMETRIA (METERS)               | H= 12                             |  |           |
|                                                            |  | OUTRA ALTIMETRIA (METERS)         |                                   |  |           |
|                                                            |  | GR. DEVL.                         | Nº                                |  | TIPO ESC. |
|                                                            |  | H= 6                              | 1                                 |  | NE        |
| EDIFICAÇÃO - 01                                            |  | 154,820m²                         |                                   |  |           |
| ÁREA DE BORDAS (EDIFICAÇÃO SECUNDÁRIA) (SOLADA)            |  | 9,66 m²                           |                                   |  |           |
| EDIFICAÇÃO - 02                                            |  | 154,820m²                         |                                   |  |           |
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA                                      |  | 155,486m²                         |                                   |  |           |
| ÁREA TOTAL DE EDIFICAÇÃO                                   |  | 155,486m²                         |                                   |  |           |



|                |                                                                                                                                    |                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| FOLHA 1/3      | PROJETO TÉCNICO                                                                                                                    | Esc. Indicada               |
| INFORMAÇÕES    | Assunto: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PSCIP                                                                     |                             |
|                | Ocupação: SERVIÇO DE SAÚDE – H-6 (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE 4)                                                               |                             |
| COMPLEMENTARES | Local: SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G EDIFÍCIO SEDE – MINISTÉRIO DA SAÚDE – BRASÍLIA– DF |                             |
|                | Responsável pelo Estabelecimento: MINISTÉRIO DA SAÚDE                                                                              |                             |
|                | SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE                                                                                             |                             |
|                | CNPJ: 00.394.544/0108–14                                                                                                           |                             |
|                | Resp. Técnico: JÚLIA VILELA DE FARIA CREA–MG: 313.914/D                                                                            |                             |
|                | Área Construída: 1053,46 m²                                                                                                        | Área do Terreno: 2580,00 m² |
|                | Área Total da Edificação: 1053,46 m²                                                                                               |                             |

| LEGISLAÇÃO                                                     |                                  |                                                                              |                                                                 |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| NORMA ADOTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DECRETO Nº 47.998/2020 |                                  |                                                                              |                                                                 |                            |
| TABELA 2                                                       |                                  | TABELA 13 DA IT 01 9ª EDIÇÃO                                                 |                                                                 |                            |
| SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO                                         |                                  | NOVA                                                                         |                                                                 |                            |
| MEDIDAS DE SEGURANÇA                                           |                                  | REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES                                         |                                                                 |                            |
| ACESSO DE VATURAS                                              |                                  | CONFORME IT04                                                                |                                                                 |                            |
| SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO                   |                                  | CONFORME IT05                                                                |                                                                 |                            |
| SEGURANÇA ESTRUTURAL                                           |                                  | CONFORME IT06                                                                |                                                                 |                            |
| CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO – CMAR      |                                  | CONFORME IT38                                                                |                                                                 |                            |
| COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL                                    |                                  | ISENTO CONFORME IT07                                                         |                                                                 |                            |
| SAÍDAS DE EMERGÊNCIA                                           |                                  | CONFORME IT08                                                                |                                                                 |                            |
| PLANO DE INTERVENÇÃO DE INCÊNDIO                               |                                  | NÃO SE APLICA                                                                |                                                                 |                            |
| BRIGADA DE INCÊNDIO                                            |                                  | ELABORADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE CADA ESTADO |                                                                 |                            |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA                                       |                                  | CONFORME IT13                                                                |                                                                 |                            |
| DETECÇÃO DE INCÊNDIO                                           |                                  | NÃO SE APLICA                                                                |                                                                 |                            |
| ALARME DE INCÊNDIO                                             |                                  | NÃO SE APLICA                                                                |                                                                 |                            |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA                                      |                                  | CONFORME IT15                                                                |                                                                 |                            |
| EXTINTORES                                                     |                                  | P.O. QUÍMICO SECO – ABC – 2A–20BC 13 (TREZE) UNIDADES – CONFORME IT16        |                                                                 |                            |
| HIDRANTES                                                      |                                  | NÃO SE APLICA                                                                |                                                                 |                            |
| CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA INCÊNDIO                     |                                  |                                                                              |                                                                 |                            |
| GRUPO                                                          | OCUPAÇÃO                         | DIVISÃO                                                                      | DESCRIÇÃO/EXEMPLO                                               | CARGA DE INCÊNDIO<br>MJ/M² |
| H                                                              | SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL | H-6                                                                          | CLÍNICAS MÉDICAS E CONSULTÓRIOS EM GERAL (TODOS SEM INTERNAÇÃO) | 200 MJ/M²                  |

**NOTAS GERAIS:**

A) Esse quadro deverá ser apresentado na primeira planilha do PSCP.

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

1) Em edificações mistas com compartilhamento entre as edificações, deverá ser apresentado um Quadro Informativo de Medição de Impactos e Avaliação Ambiental compartilhada. O mesmo se aplica à prioridade que apresentarem mais de uma edificação de diferentes ocupações com compartilhamento de risco.

2) Os estudos ambientais de segurança não devem ser definidos pela TGI, mas necessitam indicar a fonte utilizada (por exemplo, PSCP, elaborador consultor legislação municipal do PSCP). Exatidão elaborador da avaliação de segurança adotada pela TGI, devendo ser explicitada a edição da legislação municipal utilizada.

3) A situação da edificação deve ser especificada entre Nova, Extensão (anterior a 02 de julho de 2005) ou Construída (entre 02 de julho de 2005/03 de 2006).

4) Especificar número ou código de norma técnica como referência para a cada medida de segurança.

5) Considerar observações referentes à medida de segurança para substituir análise e votação em situações de emergência.

6) Indicar a direção da evacuação, sua respectiva carga máxima e o exemplar/resumo adotado para definição da carga de incêndio.


| OCUPAÇÃO H-6<br>(EDIFICAÇÃO - 02) | CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA |                  |        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------|
|                                   | TIPO                                        | DENOMINAÇÃO      | ALTURA |
|                                   | I                                           | EDIFICAÇÃO BAIXA | Hs12m  |

| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA |        |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------|
| NATUREZA DO ENFOQUE                                              | CÓDIGO | CLASSE DA EDIFICAÇÃO | PARÂMETROS DE ÁREA |
| QUANTO À ÁREA DO MAIOR PAVIMENTO (Sp)                            | N      | DE PEQUENO PAVIMENTO | Sp < 930m²         |


| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO AS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA |        |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------|
| NATUREZA DO ENFOQUE                                              | CÓDIGO | CLASSE DA EDIFICAÇÃO | PARÂMETROS DE ÁREA |
| QUANTO À ÁREA TOTAL SI (SOMA DAS ÁREAS DE TODOS OS PAVIMENTOS)   | R      | EDIFICAÇÕES PEQUENAS | St < 930m²         |

| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO AS SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                           | EDIFICAÇÕES EM QUE O CRESCIMENTO E A PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO PODEM TER SEUS EFEITOS LIMITADOS, PORQUE A ESTABILIDADE PODE SER ADEQUADA PARA O INCÊNDIO.                                                                                                                                                                                                                                              |
| X                                                                         | EDIFICAÇÕES EM QUE SE PRESENTAM AS SEGUINTE CONDIÇÕES:<br>1. O INCÊNDIO POSSUI CARACTERÍSTICAS QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE INSENSIBILIZAÇÃO;<br>2. NÃO POSSUAM COMPARTIMENTAÇÃO COMPLETA DE SEUS ESPAÇOS COM ALTO RISCO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE INSENSIBILIZAÇÃO POR SEU DESEMPENHO NA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MÚLTAS GERAIS. |





| QUADRO DE ÁREAS EDIFICACÃO CONSTRUÍDA                       |          | NÚMERO DE SAÍDAS E TIPOS DE ESCADA |    |           |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----|-----------|
| DADO BÁSICO DE SAÚDE - LBS (EDIFICAÇÃO PRINCIPAL) (ISOLADA) |          | N. LARGURA DE PAVIMENTOS - (93m²)  |    |           |
| DADOS COMUNS E BIOLÓGICOS (COLETA) (EDIFICAÇÃO SECUNDÁRIA)  |          | H = 12                             |    |           |
| ISOLADA                                                     |          |                                    |    |           |
| EDIFICAÇÃO - 01                                             | 104,32m² | GR.                                | Nº | TIPO ESC. |
| ISOLADA                                                     | 104,32m² | 1                                  | 1  | 1         |
| EDIFICAÇÃO - 02                                             | 103,46m² | IS                                 | 1  | 1         |
| ISOLADA                                                     | 103,46m² |                                    |    |           |
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA                                       | 103,46m² |                                    |    |           |
| ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO                                    | 103,46m² |                                    |    |           |







DETALHES SISTEM DE HIDRANTES



ISOMÉTRICO  
• SEM ESCALA

|                |                                                                                                                                      |                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FOLHA 3/3      | PROJETO TÉCNICO                                                                                                                      | Esc. Indicado                        |
| INFORMAÇÕES    | Assunto: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PÂNICO – PSCIP                                                                       |                                      |
|                | Ocupação: SERVIÇO DE SAÚDE – H-6 (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE 4)                                                                 |                                      |
| COMPLEMENTARES | Local: SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G EDIFÍCIO SEDE – MINISTÉRIO DA SAÚDE – BRASÍLIA– DF |                                      |
|                | Responsável pelo Estabelecimento: MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE                                         |                                      |
|                | CNPJ: 00.394.544/0108-14                                                                                                             |                                      |
|                | Resp. Técnico: JÚLIA VILELA DE FARIA                                                                                                 | CREA-MG: 313.914/D                   |
|                | Área Construída: 1053,46 m²                                                                                                          | Área do Terreno: 2580,00 m²          |
|                |                                                                                                                                      | Área Total da Edificação: 1053,46 m² |