

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025-001

1 - Itens da Licitação

1 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO UNIJATO Q3 1,6M³H X DN¾" R100
Resumo: HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO UNIJATO Q3 1,6M³H X DN¾ ¾ Range mínimo 100, COM CONEXÕES
- DN 20mm
- Q1 16L/H; Q2 25,6L/H; Q4 2,0M3/H
- Início de funcionamento 6L/h
- Cúpula em vidro a 45°, blindagem magnética II, transmissão magnética, relojoaria de vidro seca e giratória, pintura epóxi na cor azul, carcaça em liga de latão, com mínimo 60% cobre.
- Gravação da logomarca SAAE-VR
- Hidrômetros já com conexões em metal, uma curta e outra longa.
- IDM no mínimo de 87%.
- Produto homologado na Portaria 155/2022 INMETRO.
- Qr code contendo as seguintes informações: Número de série do medidor, número de homologação perante ao Inmetro, Curva de erro de indicação, não será aceito em adesivo. - Fabricação e ensaios de acordo com todas as Normas/Portarias vigentes
155:2022. NBR 5426:1985. NBR 8194:2015:15538/23

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14371

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 1.827.560,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (14371)

2 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO UNIJATO Q3 1,6M³H X DN¾" R100
Resumo: HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO UNIJATO Q3 1,6M³H X DN¾ ¾ Range mínimo 100, COM CONEXÕES
- DN 20mm
- Q1 16L/H; Q2 25,6L/H; Q4 2,0M3/H
- Início de funcionamento 6L/h
- Cúpula em vidro a 45°, blindagem magnética II, transmissão magnética, relojoaria de vidro seca e giratória, pintura epóxi na cor azul, carcaça em liga de latão, com mínimo 60% cobre.
- Gravação da logomarca SAAE-VR
- Hidrômetros já com conexões em metal, uma curta e outra longa.
- IDM no mínimo de 87%.
- Produto homologado na Portaria 155/2022 INMETRO.
- Qr code contendo as seguintes informações: Número de série do medidor, número de homologação perante ao Inmetro, Curva de erro de indicação, não será aceito em adesivo. - Fabricação e ensaios de acordo com todas as Normas/Portarias vigentes 155:2022, NBR 5426:1985, NBR 8194:2015:15538/23 EXCLUSIVO ME, EPP E EQUIPARADAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 629

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 79.989,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (629)