



Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA DE AQUISIÇÃO DE BENS

1 – Identificação da Área Requisitante:									
Bio-Manguinhos									
Departamento de Manutenção									
Departamento de Manutenção									
Nº da UASG:		254445			Nº da UG:		254445		
2 – Identificação do Responsável:									
Alexandre de Campos França									
Matrícula:		2235460			Telefone:		(21) 3882-8419		
E-mail:		alexandre.franca@bio.fiocruz.br							
3 – Objeto da contratação:									
Aquisição de Itens da materiais FINN-AQUA									
4 – Registro no Sistema de Planejamento e Gerenciamento das Contratações:									
Nº da contratação:		166422 / 166554 / 166748			Nº do DFD:		N/A		
5 – Natureza dos bens:									
5.1. Bens de consumo									
5.2. Bens permanentes									
		5.1	X			5.2			
6 – Justificativa da necessidade da aquisição:									

Visando o pleno atendimento à demanda do Ministério da Saúde para o fornecimento de imunobiológicos, Bio-Manguinhos desenvolveu um planejamento para a aquisição de materiais de consumo. Os itens constam no Planejamento Anual Orçamentário que está associado às iniciativas estratégicas da unidade.

Atuando diretamente nas atividades de Saúde Pública do País, o Instituto obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar procedimentos operacionais padrão, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os processos de desenvolvimento tecnológico, produção e controle de qualidade, devendo cumprir os normativos expedidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA, sob pena de comprometimento ao exercício de sua principal atividade finalística, qual seja: a produção e fornecimento de Vacinas, Biofármacos e Kits para Diagnósticos.

Seguindo essa linha, há necessidade de aquisição de diversos materiais para realização de manutenções nos equipamentos de produção de Bio-Manguinhos. Ainda, por sermos uma Indústria Farmacêutica cumprimos requisitos de qualidade estabelecidos em normas técnicas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) - RDC nº. 658/2022, atendendo às exigências da OMS e ANVISA.

O item supracitado é utilizado nas Autoclaves FINN-AQUA, que são utilizadas para esterilizar e desinfetar materiais e insumos, a falta do item pode acarretar na parada de funcionamento nessas autoclaves, o que impacta na produção de nossos produtos, podendo gerar atrasos às entregas para o Ministério da Saúde

Diante do exposto acima, em cumprimento as nossas atividades fins em detrimento as Boas Práticas de Fabricação, justifica-se a aquisição dos materiais a serem empregados em manutenções.

A escolha da marca FINN-AQUA se deve ao fato de a única ter dimensões e exatidão (Classe A) originais de fábrica em conformidade com os equipamentos presentes no parque industrial de Bio_Manguinhos e necessárias para qualidade de medições e transmissões em autoclaves farmacêuticas e apresentar tolerâncias de acordo com a IEC 60751 (ITS 90) - *Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature*.

Sendo assim não cabe recurso de substituição por outro fabricante, pois teríamos alterações nos padrões citados acima, havendo necessidade também de nova validação, gerando elevação dos custos e atrasando as entregas ao ministério da saúde.

Na oportunidade, salientamos que a não aquisição dos materiais poderá acarretar a não realização das manutenções periódicas “preventivas e corretivas”, paradas bruscas com intervalos longos de restabelecimento com impacto na entrega dos Imunobiológicos junto ao Calendário de Vacinação do Ministério da Saúde.

7 – Descrição do objeto:

Item	Catmat	Nº SGA	Descrição	Qtde	Unidade de Medida	Valor Estimado	Valor Total
1	90409	N/A	TRANSMISSOR,PRESSAO;P15025456F,FINN-AQUA;APL AUTOCLAVE	2	UN	R\$ 8.110,50	R\$ 16.220,99
2	43443	N/A	PRESSOSTATO COM DIAFRAGMA;P72110475F,FINN-AQUA;APL AUTOCLAVE	1	UN	R\$ 11.975,15	R\$ 11.975,15
3	90433	N/A	TRANSMISSOR TEMPERATURA;P77290113F,FINN-AQUA;APL AUTOCLAVE	1	UN	R\$ 1.844,86	R\$ 1.844,86
4	150213	N/A	SENSOR NÍVEL ÁGUA;P72110491F,FINN-AQUA;APL AUTOCLAVE	1	UN	R\$ 8.072,25	R\$ 8.072,25
5	485263	N/A	VALVULA,SOLENOIDE;P15011849F,FINN-AQUA;APL AUTOCLAVE	1	UN	R\$ 965,39	R\$ 965,39
6	150213	N/A	SENSOR NÍVEL ÁGUA;P72110491F,FINN-AQUA;APL AUTOCLAVE	1	UN	R\$ 8.072,25	R\$ 8.072,25
7	475796	N/A	SENSOR, TEMPERATURA;PT100;P15017201F,FINN-AQUA;APL AUTOCLAVE	2	UN	R\$ 1.911,78	R\$ 3.823,56

8 – Previsão de data entrega dos bens:

Mínimo de 4 meses, para que seja possível realizar todas as etapas de compras.

9 – Indicação dos integrantes da equipe de planejamento da contratação:

Nome:	Matrícula:
Alexandre de Campos França	2235460
Eliezer Dias Carvalhães	957.191.137-20

10 – Indicação dos integrantes da equipe de fiscalização do contrato:

Fiscal:	Matrícula:
Alexandre de Campos França	2235460



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre de Campos França, Tecnologista em Saúde Pública**, em 04/12/2023, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3387844** e o código CRC **726322AE**.

Referência: Processo nº 25386.001806/2023-63

SEI nº 3387844

Gestor: COGEAD/COGECOM/DENACC
Versão 01 – Julho/2023