

CORES - Cariri Oriental

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CARIRI ORIENTAL

NOTA TÉCNICA Nº 001/2025 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS

Interessado(s): Empresa(s) Participante(s)

Assunto: Análise da documentação de qualificação técnica para fins de pré-qualificação.

Processo Auxiliar de Pré-qualificação nº 2025.08.08.1 – Edital nº 002/2025

Objeto: Pré-qualificação de empresas que reúnam condições de habilitação técnica para participar de concorrência eletrônica que terá por objetivo a realização de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA, DESTINADAS ÀS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS (CMRS) DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CORES – CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL**, nos termos das condições descritas no Edital e em seu Anexo.

1. Objeto

A presente Nota Técnica tem por finalidade registrar a análise da documentação de qualificação técnica apresentada pelas empresas participantes do procedimento de pré-qualificação instaurado com vistas à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA, DESTINADAS ÀS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS (CMRS) DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CORES – CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL**, nos termos do Edital nº 002/2025.

2. Análise e considerações

A documentação apresentada pela empresa foi examinada com base nos critérios estabelecidos no edital, observando-se os requisitos técnicos operacionais e profissionais definidos na Nota Técnica já constante nos autos, a qual estabelece as parcelas de maior relevância e os parâmetros de comprovação técnica exigidos.

Capacidade Técnica Operacional

A empresa deveria apresentar **atestados ou certidões**, regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, que demonstre(m) capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, cujas parcelas de maior relevância técnica serão:

ITEM	PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA	APRESENTOU
01	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	Sim (X) ou Não ()
02	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	Sim (X) ou Não ()
03	CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG	Sim (X) ou Não ()

CORES - Cariri Oriental

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CARIRI ORIENTAL

Para fins de atendimento ao requisito de capacitação técnico-operacional, será exigida da licitante a comprovação da posse de, no mínimo, **01 (um) caminhão equipado com guindaste hidráulico articulado, com ano de fabricação igual ou superior aos últimos 5 (cinco) anos**, compatível com a natureza dos serviços objeto da contratação.

ITEM	EQUIPAMENTOS REQUISITADOS	APRESENTOU
01	01 (UM) CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO ARTICULADO COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR AOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS.	Sim (X) ou Não ()

Capacidade Técnica Profissional

Foi exigida a apresentação de profissionais habilitado (**Engenheiro Eletricista**) devidamente capacitado e registrados no conselho profissional competente, detentores de atestados de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação, cuja(s) parcela(s) de maior relevância e valor significativo tenha(m) sido as abaixo relacionadas.

ITEM	PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA	APRESENTOU
01	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	Sim (X) ou Não ()
02	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	Sim (X) ou Não ()
03	CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG	Sim (X) ou Não ()

Após análise técnica, conclui-se que a(s) empresa(s) **ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. **09.143.572/0001-02**. **ATENDEU** integralmente aos requisitos exigidos, **APRESENTANDO** capacidade técnica compatíveis com as atividades de maior relevância do objeto, conforme exigido.

3. Conclusão

Diante do atendimento aos requisitos editalícios e da conformidade com os critérios técnicos estabelecidos, **RECOMENDA-SE a emissão do Certificado de Pré-Qualificação Técnica** à empresa que comprovou sua qualificação técnica, nos termos definidos pelo Consórcio CORES.

Brejo Santo/CE, 19 de agosto de 2025.

LACORDAIRE RODRIGUES
MORAIS:94277060315

Assinado de forma digital por
LACORDAIRE RODRIGUES
MORAIS:94277060315
Dados: 2025.08.19 17:00:04 -03'00'

LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS

Engenheiro Civil

CREA/CE RNP nº 061579654-0

Setor de Engenharia do CORES