ANEXO I

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

OBRA: Qualificação Viária em Vias Urbanas do Município de Cidade Ocidental/GO (Bairro Jardim ABC).

	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBs. *
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA** * NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENENTE NOLAUDO DE CONFORMIDADE		
ROTA	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?			N/A	s	s	s	6.1	Item não aplicável ao projeto proposto
CALÇADAS	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?	S			N	s	s	6.12.3.b)	Todas as calçadas serão adequadas para esta situação final
	3	As faixas livres não possuem obstáculos?	S			n	s	s	6.12.3.b)	Todas as calçadas serão adequadas para esta situação final
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?			N/A	n	s	s	6.12.3.a)	Item não aplicável ao projeto proposto, não sendo possível a implantação da faixa de serviço em virtude da largura de faixa disponível em virtude das construções existentes.
	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?			N/A	n	s	s	6.12.1 6.12.3.c)	Item não aplicável ao projeto proposto, a largura das calçadas a serem implantadas são de 1,50 m.
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?	S			n	s	s	6.12.3.b)	
	7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?	S			n	s	s	5.2.8.2.3	
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?	S			n	s	s	6.12.3.b)	
	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?			N/A	n	s	s	ABNT NBR 16537 - 7.8.1	Item não aplicável ao projeto proposto,sendo a localidade predominante residencial.
	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?	S			n	s	s	ABNT NBR 16537 - 5.6.2	
	11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas	S			n	s	s	5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	

		novas ou reformadas?								
	12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?	S			n	s	s	6.3.2	
	13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?	S			n	s	s	6.12.4	
	14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?	S			s	s	s	6.12.7	
	15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?	S			n	s	s	6.12.7.3 6.12.7.3.4	
	16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,20m em calçadas novas ou reformadas?	S			s	s	s	6.12.7.3.2	
	17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?			N/A	n	s	s	6.12.7.3	
	18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?	S			n	s	s	6.12.7.3.1	
	19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?			N/A	s	s	s	6.12.7.3.5	Item não aplicável ao projeto proposto, devido não haver canteiro no local da intervenção.
	20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?			N/A	n	s	s	8.2.2.3	Item não aplicável ao projeto proposto, devido não haver semáforos, nem previsão de instalação
	21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			N/A	n	s	s	5.6.4.3 8.2.2.1	Item não aplicável ao projeto proposto, devido não haver semáforos, nem previsão de instalação

PASSARELAS	22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.			N/A	s	s	s	6.13.1	Item não aplicável ao projeto proposto
RAMPAS E ESCADAS	23	As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?			N/A	s	s	s	6.6.2.5	Item não aplicável ao projeto proposto
	24	Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?			N/A	s	s	s	6.6.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	25	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?			N/A	n	s	s	6.6.2.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	26	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?			N/A	n	s	s	6.6.2.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	27	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e onúmero máximo de segmentos de rampa é 15?			N/A	n	s	s	6.6.2.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	28	Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?			N/A	n	s	s	6.9.5	Item não aplicável ao projeto proposto
	29	As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?			N/A	s	s	s	6.8.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	30	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal?			N/A	s	s	s	6.8.7	Item não aplicável ao projeto proposto
	31	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?			N/A	n	s	s	6.8.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	32	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?			N/A	n	s	s	6.8.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	33	Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o			N/A	n	s	s	5.4.4	Item não aplicável ao projeto proposto

		revestimento adjacente?								
	34	Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de			N/A	s	s	s	6.9.5	Item não aplicável ao projeto

		balizamento?								proposto
	35	Nas rampas e escadas há corrimãos?			N/A	s	s	s	6.9.2.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	36	Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?			N/A	n	s	s	6.9	Item não aplicável ao projeto proposto
	37	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?			N/A	n	s	s	6.9.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	38	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, ha espaçamento mínimo de 0,80 m?			N/A	n	s	s	6.9.4.1	Item não aplicável ao projeto proposto
PLATAFORMAS E ELEVADORES	39	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			N/A	n	s	s	6.10	Item não aplicável ao projeto proposto
	40	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?			N/A	n	s	s	6.10.3.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	41	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			N/A	n	s	s	6.10.4.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	42	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			N/A	n	s	s	6.10.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	43	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			N/A	s	s	s	ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	Item não aplicável ao projeto proposto
	44	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas,quando abertas , possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?			N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	Item não aplicável ao projeto proposto
	45	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Item não aplicável ao projeto proposto
	46	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores eplataformas de elevação vertical?			N/A	n	s	s	ABNT NBR 16537 - 6.9.1	Item não aplicável ao projeto proposto
		Possui sinalização								

	47	sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			N/A	n	s	s	6.10.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	48	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Item não aplicável ao projeto proposto
	49	A botoeira do pavimento est álocalizada entre 0,90 me 1,10 m do piso?			N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Item não aplicável ao projeto proposto
	50	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Item não aplicável ao projeto proposto
	51	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Item não aplicável ao projeto proposto
	52	A distância horizontal entre o piso da cabine eo piso externo é de, nomáximo, 35 mm?			N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Item não aplicável ao projeto proposto
	53	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			N/A	n	s	s	5.4.5.2	Item não aplicável ao projeto proposto
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	54	Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aosacessos?			N/A	n	s	s	6.2.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	55	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?			N/A	s	s	s	Lei 13.146/ 20 15	Item não aplicável ao projeto proposto
	56	O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transporte mpessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?			N/A	s	s	s	Lei 13.146/ 20 15	Item não aplicável ao projeto proposto
	57	As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?			N/A	n	s	s	6.14.1.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	58	As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?			N/A	n	s	s	6.14.1.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	59	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transporte mpessoas idosas?			N/A	s	s	s	Lei 10.741/ 20 03	Item não aplicável ao projeto proposto
	60	O número de vagas destinadas a veículos que transporte mpessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?			N/A	s	s	s	Lei 10.741/ 20 03	Item não aplicável ao projeto proposto

	61	As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?			N/A	n	s	s	6.14	Item não aplicável ao projeto proposto
	62	As vagas reservadas contém sinalização vertical e horizontal?			N/A	n	s	s	5.5.2.3 6.14	Item não aplicável ao projeto proposto
ACESSO	63	Há indicação no projeto do traçado da rotaacessível?			N/A	s	s	s	6.1.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas daedificação e incorpora as circulações?			N/A	s	s	s	6.1.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	65	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?			N/A	n	s	s	6.2.1; 6.1.1.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	66	Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?			N/A	n	s	s	6.2.5	Item não aplicável ao projeto proposto
	67	Possui sinalização informativa e direcional nas entradase saídas acessíveis?			N/A	n	s	s	6.2.8	Item não aplicável ao projeto proposto
	68	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?			N/A	n	s	s	Anexo B B.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	69	Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador)			N/A	s	s	s	6.3	Item não aplicável ao projeto proposto
PISO	70	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?			N/A	n	s	s	6.3.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	71	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chantrada na proporção 1:2 (50%)			N/A	n	s	s	6.3.4.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	72	Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?			N/A	n			6.1 6.1.1.2 6.3.4.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	73	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares a o fluxo principal			N/A	n	s	s	6.3.5	Item não aplicável ao projeto proposto
		possuem dimensão máxima de 15mm?								
	74	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?			N/A	n	s	s	6.11.1	Item não aplicável ao projeto proposto
		Para corredores de uso								

	75	comum com extensão de até 10,00 m, alargura é de, no mínimo, 1,20 m?			N/A	n	s	s	6.11.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	76	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?			N/A	n	s	s	6.11.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	77	Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?			N/A	n	s	s	6.11.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	78	Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no minimo 0,80 m?			N/A	n	s	s	6.11.1.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	79	Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40m, a largura é de no minimo 0,90 m?			N/A	n	s	s	6.11.1.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	80	As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora?			N/A	n	s	s	5.4.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	81	Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?			N/A	n	s	s	5.2.8.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	82	Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?			N/A	n	s	s	5.2.8.1	Item não aplicável ao projeto proposto
ROTA DE FUGA	83	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevaores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência?			N/A	s	s	s	6.4.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	84	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?			N/A	n	s	s	5.5.1	Item não aplicável ao projeto proposto
RAMPAS E ESCADAS	85	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			N/A	s	s	s	6.6.2.5	Item não aplicável ao projeto proposto
	86	As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			N/A	s	s	s	6.8.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	87	Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, naausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			N/A	s	s	s	6.6.3 6.9.5	Item não aplicável ao projeto proposto
	88	Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à			N/A	s	s	s	6.9.2.1	Item não aplicável ao projeto proposto

		rota acessível)								
	89	Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades ?			N/A	n	s	s	6.9.2.1; 4.6.5	Item não aplicável ao projeto proposto
	90	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?			N/A	n	s	s	6.9.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	91	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamarcom comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?			N/A	n	s	s	6.9.4.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	92	Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?			N/A	s	s	s	6.6.2 6.6.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	93	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?			N/A	s	s	s	6.8.7 6.8.8	Item não aplicável ao projeto proposto
	94	Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura das mesmas?			N/A	s	s	s	6.6.4; 6.8.3	Item não aplicável ao projeto proposto
RAMPAS E ESCADAS	95	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?			N/A	n	s	s	6.6.2.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	96	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, ainclinação é de até 6,25%?			N/A	n	s	s	6.6.2.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	97	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, suainclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?			N/A	n	s	s	6.6.2.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 me 0,32 m?			N/A	s	s	s	6.8.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensãoentre 0,16 m e 0,18 m?			N/A	s	s	s	6.8.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	100	O primeiro e o último degrau de um lance deescada distam 0,30m da circulação adjacente?			N/A	s	s	s	6.8.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?			N/A	n	s	s	5.5.1.3	Item não aplicável ao projeto proposto

	102	Há sinalização visual de degraus isolados?			N/A	n	s	s	5.4.4	Item não aplicável ao projeto proposto
PLATAFORMAS E ELEVADORES	103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			N/A	n	s	s	6.10.3.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	104	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?			N/A	n	s	s	6.10.3.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			N/A	n	s	s	6.10.4.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			N/A	n	s	s	6.10.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	107	Os elevadores possuemcabine com dimensõesmínimas de 1,40 m x 1,10 m?			N/A	s	s	s	ABNT NBR NM 313	Item não aplicável ao projeto proposto
	108	Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?			N/A	n	s	s	6.11.2.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	109	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Item não aplicável ao projeto proposto
	110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)			N/A	n	s	s	6.10.1; 6.10.4.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			N/A	n	s	s	6.10.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	112	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Item não aplicável ao projeto proposto
	113	A botoeira do pavimento est álocalizada entre 0,90 me1,10 m do piso?			N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Item não aplicável ao projeto proposto
	114	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Item não aplicável ao projeto proposto
ATAFORMAS E ELEVADORES	115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Item não aplicável ao projeto proposto
	116	A distância horizontal entre o piso da cabine eo piso externo é de, nomáximo, 35 mm?			N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Item não aplicável ao projeto proposto
	117	O número do pavimento est á localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			N/A	n	s	s	5.4.5.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			N/A	s	s	s	6.11.2.4	Item não aplicável ao projeto proposto

	119	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			N/A	s	s	s	6.11.2.4; 6.11.2.12 ; 10.11.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	120	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possui vão livre de 0,80 m de largura?			N/A	n	s	s	6.11.2.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	121	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?			N/A	n	s	s	6.11.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	122	A área de varredura das portas não interfere nasáreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?			N/A	n	s	s	6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	123	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?			N/A	n	s	s	6.11.2.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	124	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?			N/A	n	s	s	6.11.2.2; 6.11.2.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	125	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			N/A	n	s	s	5.4.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	126	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?			N/A	n	s	s	5.4.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	127	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 me 1,10 m do piso?			N/A	n	s	s	6.11.2.6	Item não aplicável ao projeto proposto
	128	A altura do peitoril respeita o cone visual depessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?			N/A	n	s	s	6.11.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	129	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 me 1,20 m do piso?			N/A	n	s	s	6.11.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	130	Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?			N/A	s	s	s	7.4.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	131	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular,firme, estável, não trepidante, e			N/A	n	s	s	6.3.2 6.3.4	Item não aplicável ao projeto proposto

		antiderrapante, estando secas ou molhadas?								
	132	Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cadasexo em cada pavimento, onde há sanitários?			N/A	n	s	s	7.4.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	133	O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360º (diâmetro 1,50 m)?			N/A	s	s	s	7.5.a)	Item não aplicável ao projeto proposto
	134	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?			N/A	n	s	s	5.6.4.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	135	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?			N/A	n	s	s	4.6.9	Item não aplicável ao projeto proposto
PORTAS	136	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			N/A	s	s	s	6.11.2.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	137	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externodo sanitário ou boxe?			N/A	s	s	s	7.5.f)	Item não aplicável ao projeto proposto
	138	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			N/A	s	s	s	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	139	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?			N/A	n	s	s	6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	Item não aplicável ao projeto proposto
	140	Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			N/A	n	s	s	5.4.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	141	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente emaltura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?			N/A	n	s	s	5.4.1	Item não aplicável ao projeto proposto
B	142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?			N/A	s	s	s	7.5	Item não aplicável ao projeto proposto
	143	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm d ealtura com assento)?			N/A	n	s	s	7.7.2.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	144	A bacia NÃO possui abertura frontal?			N/A	n	s	s	7.7.2.1	Item não aplicável ao projeto proposto

	145	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalemente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?			N/A	n	s	s	7.7.2.2 Figuras 103 e 104	Item não aplicável ao projeto proposto
	146	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?			N/A	n	s	s	7.7.3.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	147	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui alturamáxima de 0,89 m?			N/A	n	s	s	7.7.2.3.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?			N/A	n	s	s	7.7.3.2	Item não aplicável ao projeto proposto
LAVATÓRIO	149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?			N/A	n	s	s	7.5.d) Figura 98	Item não aplicável ao projeto proposto
	150	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, epossui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?			N/A	n	s	s	7.10.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	151	Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical			N/A	n	s	s	7.8.1 Figuras 113 e 114	Item não aplicável ao projeto proposto
		com, no mínimo, 0,40m de comprimento,a 0,90m do piso?								
	152	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente ?			N/A	n			7.8.2	Item não aplicável ao projeto proposto
MICTÓRIO	153	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?			N/A	n	s	s	7.10.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	154	Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60m a 0,65 m?			N/A	n	s	s	7.10.4.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	155	Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automáticae possui altura de 1,00 m do piso?			N/A	n	s	s	7.10.4.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	156	O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?			N/A	n	s	s	7.10.4.3	Item não aplicável ao projeto proposto
		Se existir ducha								

	157	higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distânte de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?			N/A	n			7.5. m) Figura 14	Item não aplicável ao projeto proposto
	158	O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?			N/A	n	s	s	7.11.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	159	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?			N/A	n	s	s	7.11.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	160	A papeleira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?			N/A	n	s	s	7.11.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	161	A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a1,00 m do piso acabado?			N/A	n	s	s	7.11.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	162	Os acessórios (papeleira, cabide e porta-objetos) atendemà altura entre 0,80 m e 1,20 m?			N/A	n	s	s	7.11.3 7.11.4	Item não aplicável ao projeto proposto
BOXE DE CHUVEIRO	163	As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?			N/A	s	s	s	7.12.1.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	164	Caso exista porta no boxe, esta possui vão			N/A	n	s	s	7.12.1.1	Item não aplicável ao projeto proposto

		com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?								
	165	O registro do chuveiro está a 1,00 m do pisoacabado e a 0,45 m dedistância do banco?			N/A	n	s	s	7.12.2 Figura 126	Item não aplicável ao projeto proposto
	166	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?			N/A	n	s	s	7.12.3 Figura 126.b)	Item não aplicável ao projeto proposto
	167	No boxe há barra de apoio de 90º na paredelateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?			N/A	n	s	s	7.12.3 Figura 126.a)	Item não aplicável ao projeto proposto
	168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?			N/A	n	s	s	7.12.4	Item não aplicável ao projeto proposto
BA	169	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira?			N/A	n	s	s	7.13.2 Figuras 127 e 128	Item não aplicável ao projeto proposto
	170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?			N/A	n	s	s	7.13.2.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	171	O acionamento da banheira do comando deve estar a uma alturade 0,80 m do piso			N/A	n	s	s	7.13.2.3	Item não aplicável ao projeto proposto

		acabado?								
	172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?			N/A	n	s	s	7.13.2.4 Figura 129	Item não aplicável ao projeto proposto
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?			N/A	s	s	s	7.3.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	174	Existe vestiário acessível com entrada independente ?			N/A	s	s	s	7.4.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?			N/A	n	s	s	7.12.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?			N/A	n	s	s	7.4.5	Item não aplicável ao projeto proposto
	177	Há sinalização de emergência?			N/A	n	s	s	7.4.2.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	178	Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia,			N/A	n	s	s	5.6.4.1	Item não aplicável ao projeto proposto
		acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?								
	179	Os interruptores foram instalados em altura de0,60m a 1,00 m do piso?			N/A	n	s	s	4.6.9	Item não aplicável ao projeto proposto
	180	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente emaltura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?			N/A	n	s	s	5.4.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	181	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			N/A	s	s	s	6.11.2.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?			N/A	n	s	s	6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	
	183	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			N/A	s	s	s	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	184	As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de0,46 m?			N/A	n	s	s	7.14.1	Item não aplicável ao projeto proposto

	185	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 mdo piso acabado?			N/A	n	s	s	7.14.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de pratica esportiva, com aberturapara o lado externo da cabina?			N/A	s	s	s	7.14.1; 10.11.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	187	A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível?			N/A	n	s	s	7.5.f) Figura 84	Item não aplicável ao projeto proposto
	188	O espelho, quando instalado, possui borda			N/A	n	s	s	7.14.1	Item não aplicável ao projeto proposto

		inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?								
BANCOS	189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade ?			N/A	n	s	s	7.14.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?			N/A	n	s	s	7.14.2 Figura 131	Item não aplicável ao projeto proposto
ARMÁRIOS	191	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?			N/A	n	s	s	7.14.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	192	A altura de fixação dos puxadores dos armáriosestá entre 0,40 m e 1,20 m?			N/A	n	s	s	7.14.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	193	As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR9050?			N/A	n	s	s	7.14.3 4.6.2 Figura 14	Item não aplicável ao projeto proposto
	194	As projeção de abertura das portas dos armários permite área de circulação mínima de 0,90 m?			N/A	n	s	s	7.14.3	Item não aplicável ao projeto proposto
ACESSÓRIOS	195	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?			N/A	n	s	s	7.14.5	Item não aplicável ao projeto proposto
	196	O porta-objetos possuiprofundidade máxima de 0,25 m?			N/A	n	s	s	7.14.5	Item não aplicável ao projeto proposto
MOBILIÁRIO	197	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?			N/A	s	s	s	4.3.3 8.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	198	Os assentos públicos possuem altura eprofunidade entre 0,40 e0,45 m, largura individual entre 0,45 e0,50 m e encosto com ângulo entre 100º e 110º?			N/A	n	s	s	8.9.1	Item não aplicável ao projeto proposto

	199	Em locais de atentimento ao público,existe assento de usopreferencial sinalizadocom o Símbolo Internacional deAcesso e com ossímbolos de gestante,pessoa com criança decolo, pessoa idosa,pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?			N/A	n	s	s	5.3.2 Figuras 31 e 32; 5.3.5.1 Figuras 35 a 39	Item não aplicável ao projeto proposto
	200	Em locais de atendimento a opúblico, existe assento			N/A	n			10.19	Item não aplicável ao projeto proposto
		para pessoa obesa (5%com no mínimo um)?								
	201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47m e 0,51 m e altura doassento entre 0,41 m e0,45 m e suporta carga de 250 Kg?			N/A	n	s	s	4.7	Item não aplicável ao projeto proposto
	202	O mobiliário não interrrompe a livre passagem, nos espaçosde circulação das rotas acessíveis?			N/A	n	s	s	4.3.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	203	Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?			N/A	s	s	s	8.9.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	204	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo,de 0,90 m e possuiáreas de giro para retorno?			N/A	n	s	s	4.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75m e 0,85 m?			N/A	n	s	s	9.3.1.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	206	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?			N/A	n	s	s	9.3.1.4	Item não aplicável ao projeto proposto
TRANSPORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiáticos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?			N/A	s	s	s	8.2.1.2	Item não aplicável ao projeto proposto

	208	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?			N/A	n	s	s	8.2.1.3 5.2.7	Item não aplicável ao projeto proposto
TELEFONES	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos,há pelo menos umtelefone que transmitamensagens de texto(TDD) ou tecnologiasimilar, instalado a umaaltura entre 0,75 m e0,80 m do piso acabado?			N/A	n	s	s	8.3.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegur a dimensão e espaço apropriado par aaproximação, alcance, manipulação e uso, devidament esinalizado?			N/A	n	s	s	8.3.1 8.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	211	Caso exista cabina			N/A	n	s	s	8.4.2	Item não aplicável ao projeto proposto
		telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões qu e garantem um M.R (0,80m x 1,20 m) com aproximação frontal?								
	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?			N/A	n	s	s	8.4.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	213	Em frente à cabina há espaço para rotação de180º de cadeira d e rodas (1,50 x 1,20 m)?			N/A	n	s	s	8.4.2	Item não aplicável ao projeto proposto
VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?			N/A	n	s	s	8.8.3	Item não aplicável ao projeto proposto
B	215	O balcão de atendimento e/ou informações est á facilmente identificadoe localizado em rota acessível?			N/A	n	s	s	9.2.1.1	Item não aplicável ao projeto proposto
	216	Os balcões de atendimento e/ou informações garantemum M.R frontal?			N/A	s	s	s	9.2.1.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	217	Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180º (1,20 x1,50 m) de cadeira de rodas?			N/A	s	s	s	9.2.1.2	Item não aplicável ao projeto proposto

	218	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 ma 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?			N/A	n	s	s	9.2.1.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 ma 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?			N/A	n	s	s	9.2.3.4	Item não aplicável ao projeto proposto
	220	Balcão de atendimentoou de informação possuialtura livre sob o tampode no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa emcadeira de rodastenha a possibilidade de avançar sob o balcão?			N/A	n	s	s	9.2.1.5 9.2.3.5	Item não aplicável ao projeto proposto
	221	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?			N/A	n	s	s	5.3.2.2	Item não aplicável ao projeto proposto
AUTO-ATENDIMENTO	222	Em áreas de atendimento, no caso dedispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?			N/A	n	s	s	9.4.3.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	223	Pelo menos um desses			N/A	n	s	s	9.4.3.4	Item não aplicável ao projeto proposto

		equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas?								
	224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?			N/A	n	s	s	9.4.3.5	Item não aplicável ao projeto proposto
	225	O equipamentoapresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?			N/A	n	s	s	9.4.3.8	Item não aplicável ao projeto proposto
	226	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?			N/A	n	s	s	5.1.3	Item não aplicável ao projeto proposto

BEBEDOUROS	227	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e1,10 m em relação ao piso acabado?			N/A	n	s	s	8.5.1.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	228	O bebedouro de 0,90 mpossui altura livre inferior de 0,73 m?			N/A	n	s	s	8.5.1.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	229	Há possibilidade de aproximação frontal sobo equipamento , garantido um M.R.?			N/A	n	s	s	8.5.1.3	Item não aplicável ao projeto proposto
	230	Havendo copos descartáveis, este sestão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			N/A	n	s	s	8.5.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	231	Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o manuseiodos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			N/A	n	s	s	8.5.2	Item não aplicável ao projeto proposto
	232	Estes modelo spermitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?			N/A	n	s	s	8.5.2	Item não aplicável ao projeto proposto

** A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)*
*** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade*
**** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência comvalor de repasse acima de R$ 5 milhões.*
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não

Emenda parlamentar 202640830011– Qualificação Viária em Vias Urbanas do Município de Cidade Ocidental/GO (bairro Jardim ABC).

Cidade Ocidental/GO, 22 de junho de 2026.

EMERSON DE JORGE PLA PUJADES:57896518104

Assinado de forma digital por EMERSON DE JORGE PLA PUJADES:57896518104
Dados: 2026.06.22 09:26:17 -03'00'

EMERSON DE JORGE PLA PUJADES
Engº Civil – CREA 8956/D DF