

BOLETIM DE CAMPO - SONDAGEM A TRADO (ST) E ENSAIOS DE CAMPO



FURO: ST 01

Estaca/km:

COORDENADAS:

E

N

686789

8091675

FUSO:

LADO:

AFASTAMENTO:

22K

DATA INÍCIO:

DATA TÉRMINO:

20/11/2025

20/11/2025

OBRA: LOTEAMENTO

LEITURA DO NÍVEL D'ÁGUA (N.A.)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL-GO

DATA

HORA

PROFUNDIDADE

LOCAL: PROFESSOR JAMIL-GO

INICIAL:

20/11/2025

SEGMENTO:

FINAL:

21/11/2025

OBJETIVO DO ESTUDO (OAC, ENCONTRO DE OAE, ATERRO, CORTE, GREIDE COLADO, SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, BALIZAMENTO DE BLOCO, EMPRÉSTIMO, JAZIDA):

PROF. INICIAL (m)	PROF. FINAL (m)	FERRAMENTA UTILIZADA	CAMADA	CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA
0,00	0,15			CAMADA VEGETAL
0,15	1,50			ARGILA ARENOSA MARROM

LIMITE DA SONDAGEM = -1,50 m

MOTIVO DA PARALISAÇÃO: Furo paralisado por atingir a profundidade estipulada.

PROF. DO TOPO DA CAMADA:									
PROF. DO BASE DA CAMADA:									
PROF. DE EXECUÇÃO DO ENSAIO:									
AREIA	FRASCO ANTES:	6000							
	FRASCO DEPOIS:	3064							
	AREIA DESLOCADA:	2936							
	AREIA DO CONE:	456							
	AREIA DO FURO:	2480							
DENSIDADE DA AREIA:		1320							
VOLUME DO FURO:		1,879							
SOLO	P. SOLO + TARA	3970							
	TARA	716							
	PESO DO SOLO	3254							
DENSIDADE APARENTE ÚMIDA:		1732							
UMIDADE ENCONTRADA:		16,3							
DENSIDADE APARENTE SECA:		1489							

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Rodrigo Antunes da Rocha - CREA: 11.373/D-GO

BOLETIM DE CAMPO - SONDAGEM A TRADO (ST) E ENSAIOS DE CAMPO

FURO: **ST 02**

Estaca/km:

COORDENADAS:

E

N

686820

8091642

FUSO:

LADO:

AFASTAMENTO:

22K

DATA INÍCIO:

DATA TÉRMINO:

20/11/2025

20/11/2025

OBRA: LOTEAMENTO

LEITURA DO NÍVEL D'ÁGUA (N.A.)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL-GO

DATA

HORA

PROFUNDIDADE

LOCAL: PROFESSOR JAMIL-GO

INICIAL:

20/11/2025

SEGMENTO:

FINAL:

21/11/2025

OBJETIVO DO ESTUDO (OAC, ENCONTRO DE OAE, ATERRO, CORTE, GREIDE COLADO, SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, BALIZAMENTO DE BLOCO, EMPRÉSTIMO, JAZIDA):

PROF. INICIAL (m)	PROF. FINAL (m)	FERRAMENTA UTILIZADA	CAMADA	CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA
0,00	0,15			CAMADA VEGETAL
0,15	1,50			ARGILA ARENOSA MARROM COM PEDREGULHO

LIMITE DA SONDAGEM = -1,50 m

MOTIVO DA PARALISAÇÃO: Furo paralisado por atingir a profundidade estipulada.

PROF. DO TOPO DA CAMADA:									
PROF. DO BASE DA CAMADA:									
PROF. DE EXECUÇÃO DO ENSAIO:									
AREIA	FRASCO ANTES:	6000							
	FRASCO DEPOIS:	3256							
	AREIA DESLOCADA:	2744							
	AREIA DO CONE:	456							
	AREIA DO FURO:	2288							
DENSIDADE DA AREIA:		1320							
VOLUME DO FURO:		1,733							
SOLO	P. SOLO + TARA	3788							
	TARA	716							
	PESO DO SOLO	3072							
DENSIDADE APARENTE ÚMIDA:		1772							
UMIDADE ENCONTRADA:		16,3							
DENSIDADE APARENTE SECA:		1524							

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Rodrigo Antunes da Rocha - CREA: 11.373/D-GO

BOLETIM DE CAMPO - SONDAGEM A TRADO (ST) E ENSAIOS DE CAMPO

FURO: **ST 3**

Estaca/km:

COORDENADAS:

E

N

686844

8091656

FUSO:

LADO:

AFASTAMENTO:

22K

DATA INÍCIO:

DATA TÉRMINO:

20/11/2025

20/11/2025

OBRA: LOTEAMENTO

LEITURA DO NÍVEL D'ÁGUA (N.A.)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL-GO

DATA

HORA

PROFUNDIDADE

LOCAL: PROFESSOR JAMIL-GO

INICIAL:

20/11/2025

SEGMENTO:

FINAL:

21/11/2025

OBJETIVO DO ESTUDO (OAC, ENCONTRO DE OAE, ATERRO, CORTE, GREIDE COLADO, SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, BALIZAMENTO DE BLOCO, EMPRÉSTIMO, JAZIDA):

PROF. INICIAL (m)	PROF. FINAL (m)	FERRAMENTA UTILIZADA	CAMADA	CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA
0,00	0,15			CAMADA VEGETAL
0,15	1,50			SILTE ARENOSO VARIEGADO COM PEDREGULHO

LIMITE DA SONDAGEM = -1,50 m

MOTIVO DA PARALISAÇÃO: Furo paralisado por atingir a profundidade estipulada.

PROF. DO TOPO DA CAMADA:									
PROF. DO BASE DA CAMADA:									
PROF. DE EXECUÇÃO DO ENSAIO:									
AREIA	FRASCO ANTES:	6000							
	FRASCO DEPOIS:	2980							
	AREIA DESLOCADA:	3020							
	AREIA DO CONE:	456							
	AREIA DO FURO:	2564							
DENSIDADE DA AREIA:		1320							
VOLUME DO FURO:		1,942							
SOLO	P. SOLO + TARA	4250							
	TARA	716							
	PESO DO SOLO	3534							
DENSIDADE APARENTE ÚMIDA:		1819							
UMIDADE ENCONTRADA:		12,3							
DENSIDADE APARENTE SECA:		1620							

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Rodrigo Antunes da Rocha - CREA: 11.373/D-GO

BOLETIM DE CAMPO - SONDAGEM A TRADO (ST) E ENSAIOS DE CAMPO

FURO: **ST 4**

Estaca/km:

COORDENADAS:

E

N

686889

8091653

FUSO:

LADO:

AFASTAMENTO:

22K

DATA INÍCIO:

DATA TÉRMINO:

20/11/2025

20/11/2025

OBRA: LOTEAMENTO

LEITURA DO NÍVEL D'ÁGUA (N.A.)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL-GO

DATA

HORA

PROFUNDIDADE

LOCAL: PROFESSOR JAMIL-GO

INICIAL:

20/11/2025

SEGMENTO:

FINAL:

21/11/2025

OBJETIVO DO ESTUDO (OAC, ENCONTRO DE OAE, ATERRO, CORTE, GREIDE COLADO, SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, BALIZAMENTO DE BLOCO, EMPRÉSTIMO, JAZIDA):

PROF. INICIAL (m)	PROF. FINAL (m)	FERRAMENTA UTILIZADA	CAMADA	CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA
0,00	0,15			CAMADA VEGETAL
0,15	1,50			SILTE ARENOSO VARIEGADO COM PEDREGULHO

LIMITE DA SONDAGEM = -1,50 m

MOTIVO DA PARALISAÇÃO: Furo paralisado por atingir a profundidade estipulada.

PROF. DO TOPO DA CAMADA:									
PROF. DO BASE DA CAMADA:									
PROF. DE EXECUÇÃO DO ENSAIO:									
AREIA	FRASCO ANTES:	6000							
	FRASCO DEPOIS:	2980							
	AREIA DESLOCADA:	3020							
	AREIA DO CONE:	456							
	AREIA DO FURO:	2564							
DENSIDADE DA AREIA:		1320							
VOLUME DO FURO:		1,942							
SOLO	P. SOLO + TARA	4190							
	TARA	716							
	PESO DO SOLO	3474							
DENSIDADE APARENTE ÚMIDA:		1788							
UMIDADE ENCONTRADA:		12,3							
DENSIDADE APARENTE SECA:		1593							

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Rodrigo Antunes da Rocha - CREA: 11.373/D-GO

BOLETIM DE CAMPO - SONDAGEM A TRADO (ST) E ENSAIOS DE CAMPO

FURO: **ST 5**

Estaca/km:

COORDENADAS:

E

N

686821

8091691

FUSO:

LADO:

AFASTAMENTO:

22K

DATA INÍCIO:

DATA TÉRMINO:

20/11/2025

20/11/2025

OBRA: LOTEAMENTO

LEITURA DO NÍVEL D'ÁGUA (N.A.)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL-GO

DATA

HORA

PROFUNDIDADE

LOCAL: PROFESSOR JAMIL-GO

INICIAL:

20/11/2025

SEGMENTO:

FINAL:

21/11/2025

OBJETIVO DO ESTUDO (OAC, ENCONTRO DE OAE, ATERRO, CORTE, GREIDE COLADO, SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, BALIZAMENTO DE BLOCO, EMPRÉSTIMO, JAZIDA):

PROF. INICIAL (m)	PROF. FINAL (m)	FERRAMENTA UTILIZADA	CAMADA	CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA
0,00	0,15			CAMADA VEGETAL
0,15	1,50			SILTE ARENOSO VARIEGADO COM PEDREGULHO

LIMITE DA SONDAGEM = -1,50 m

MOTIVO DA PARALISAÇÃO: Furo paralisado por atingir a profundidade estipulada.

PROF. DO TOPO DA CAMADA:									
PROF. DO BASE DA CAMADA:									
PROF. DE EXECUÇÃO DO ENSAIO:									
AREIA	FRASCO ANTES:	6000							
	FRASCO DEPOIS:	3520							
	AREIA DESLOCADA:	2480							
	AREIA DO CONE:	456							
	AREIA DO FURO:	2024							
DENSIDADE DA AREIA:		1320							
VOLUME DO FURO:		1,533							
SOLO	P. SOLO + TARA	3520							
	TARA	716							
	PESO DO SOLO	2804							
DENSIDADE APARENTE ÚMIDA:		1829							
UMIDADE ENCONTRADA:		12,3							
DENSIDADE APARENTE SECA:		1628							

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Rodrigo Antunes da Rocha - CREA: 11.373/D-GO

BOLETIM DE CAMPO - SONDAGEM A TRADO (ST) E ENSAIOS DE CAMPO

FURO: **ST 6**

Estaca/km:

COORDENADAS:

E

N

686787

8091636

FUSO:

LADO:

AFASTAMENTO:

22K

DATA INÍCIO:

DATA TÉRMINO:

07/12/2025

07/12/2025

OBRA: LOTEAMENTO

LEITURA DO NÍVEL D'ÁGUA (N.A.)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL-GO

DATA

HORA

PROFUNDIDADE

LOCAL: PROFESSOR JAMIL-GO

INICIAL:

07/12/2025

SEGMENTO:

FINAL:

08/12/2025

OBJETIVO DO ESTUDO (OAC, ENCONTRO DE OAE, ATERRO, CORTE, GREIDE COLADO, SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, BALIZAMENTO DE BLOCO, EMPRÉSTIMO, JAZIDA):

PROF. INICIAL (m)	PROF. FINAL (m)	FERRAMENTA UTILIZADA	CAMADA	CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA
0,00	0,15			CAMADA VEGETAL
0,15	1,50			SILTE ARENOSO VARIEGADO COM PEDREGULHO

LIMITE DA SONDAGEM = -1,50 m

MOTIVO DA PARALISAÇÃO: Furo paralisado por atingir a profundidade estipulada.

PROF. DO TOPO DA CAMADA:									
PROF. DO BASE DA CAMADA:									
PROF. DE EXECUÇÃO DO ENSAIO:									
AREIA	FRASCO ANTES:	6000							
	FRASCO DEPOIS:	3188							
	AREIA DESLOCADA:	2812							
	AREIA DO CONE:	456							
	AREIA DO FURO:	2356							
DENSIDADE DA AREIA:		1320							
VOLUME DO FURO:		1,785							
SOLO	P. SOLO + TARA	3920							
	TARA	716							
	PESO DO SOLO	3204							
DENSIDADE APARENTE ÚMIDA:		1795							
UMIDADE ENCONTRADA:		11,7							
DENSIDADE APARENTE SECA:		1607							

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Rodrigo Antunes da Rocha - CREA: 11.373/D-GO