

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO  
ESCALA : 1/50

LEGENDA	
PONTOS DE LUZ DE EMERGÊNCIA E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	
SINALIZAÇÕES	
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	Símbolo : Retangular Fundo : Verde Pictograma : Foto - luminescente
DISPOSITIVOS PREVENTIVO MÓVEL	
	EXTINTOR MANUAL PÓ QUÍMICO - 6KG - CLASSES ABC (3-A-20-B-C)
	Símbolo : Quadrado Fundo : Vermelho Pictograma : Foto - luminescente

QUADRO DE SINALIZAÇÃO PADRÃO

CODIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	DIMENSÕES MÍNIMAS
S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO, DIREITA OU ESQUERDA, DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	L= 2H
		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)	
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	
E17		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTE E EXTINTORES)	SÍMBOLO QUADRADO (1Mx1M) FUNDO: VERMELHO (0,70Mx0,70M) BORDA AMARELA LARGURA 0,15M		

QUANTITATIVOS

SÍMBOLO	AGENTE	CARGA	CAPACIDADE EXTINTOORA	QUANTIDADE
	Extintor de Pó Químico Seco ABC	6 KG	3A:20B:C	03
	Iluminação de Emergência	---	---	22
	Rota de Fuga	---	---	---
	Sinalização de Piso Extintor	---	---	03
	Placa de sinalização de saída	---	---	07

NOTA: Este projeto é fundamentado em um padrão (UBS TIPO I) estabelecido pelo Ministério da Saúde, porém foi adaptado conforme as diretrizes solicitadas pela Superintendência de Vigilância Sanitária do Maranhão (SUVISA/MA). Destacamos que este documento está protegido por direitos autorais, sendo expressamente proibida a sua reprodução não autorizada


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO/MA.		
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO 1 - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO/MA		
TÍTULO: PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO - PLANTA BAIXA	ESCALA: INDICADA	DATA: JULHO/2024




PRANCHA: INC- 01/02

NOTA: Este projeto é fundamentado em um padrão (UBS TIPO I) estabelecido pelo Ministério da Saúde, porém foi adaptado conforme as diretrizes solicitadas pela Superintendência de Vigilância Sanitária do Maranhão (SUVISA/MA). Destacamos que este documento está protegido por direitos autorais, sendo expressamente proibida a sua reprodução não autorizada

DETALHE GENÉRICO DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR  
SEM ESCALA







EXTINTOR



Forma	Cor	
	Fundo	Branco
	Orla interna	Preta
	Orla externa	Branco
	Legenda	Preta
	Tarja	Preta
	Pictograma	Preta

Alt. da letra pedestre (m)	Tarja (m)	Orla interna min (m)	Orla externa min (m)	pictograma min (m)
0,05	0,01	0,020	0,010	0,20 x 0,20



PROPRIETÁRIO:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO/MA.

PROJETO:  
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO 1 - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO/MA

TÍTULO:  
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO - DETALHES

ESCALA:  
SEM ESCALA

DATA:  
JULHO/2024



PRANCHA: INC- 02/02