

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020												
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO						SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP01						
OBRA: FUNDOS D.E.R						INÍCIO: 20/08/2025 TÉRMINO: 21/08/2025 COTA: 390,00						
LOCAL: TRAVESSA MANOEL FELIPE JESUS, DIOGO ONOFRE CHERMOUT						DATUM: 23K COORD. N: 7 567 302 E: 772 645						
GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)			RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLOGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
					INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
10 20 30 40										DESCRIÇÃO DO MATERIAL		
	1,00	-	-	-	-	-	-	00		ARGILA-ARENOSA, COM AREIA FINA A MÉDIA, VERMELHO, POUCO PLÁSTICO, MOLE		TC
	2,00							01				
	3,00	1/15	2/15	2/15	3	4	AT	02	2,45			
	4,00	4/15	3/15	5/15	7	8		03				
	5,00	5/15	6/15	6/15	11	12		04				
	6,00	2/15	3/15	3/15	5	6		05		ARGILA-SILTO-ARENOSA, COM AREIA FINA A MÉDIA, VERMELHO, POUCO PLÁSTICO, MÉDIO		
	7,00	3/15	3/15	4/15	6	7		06				
	8,00	4/15	5/15	6/15	9	11		07				
	9,00	4/15	5/5	6/15	9	11		08				
	10,00	6/15	6/15	8/15	12	14		09	9,45			
	11,00	7/15	10/15	10/15	17	20		10		AREIA-SILTO-ARGILOSA, VARIEGADA, FRIÁVEL, MEDIANAMENTE COMPACTO		
	12,00	8/15	8/15	12/15	16	20		11				
13,00	10/15	12/8	-	22	12		12	12,23	IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR			
14,00				23	8				FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.2 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.			
15,00												
16,00												
17,00												
18,00												
19,00												
20,00												

LEGENDAS:

30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO

ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

OBS.:

DATA: 08/09/2025

TRABALHO Nº:

FOLHA: 01/01

RESP.:

ESCALA: INDICADA

DESENHISTA: CLAUBER

SONDADOR: LUAN

CLAUBER DOMINGUES DOS SANTOS - CREA/RJ 47.186-D 5ª REGIÃO

N.A. LEITURAS:

Sel Santos Serviços de Engenharia Ltda - Rua Felício Vassalo, 307, Cônego, Nova Friburgo, RJ, CEP: 28621-510 - TEL: (22) 2522-5345