

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020																		
CLIENTE: CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO							SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP02											
OBRA: OBRA: FUNDOS D.E.R							INÍCIO: 21/08/2025 TÉRMINO: 21/08/2025 COTA: 390,00											
LOCAL: LOCAL: TRAVESSA MANOEL FELIPE JESUS, DIOGO ONOFRE CHERMOUT							DATUM: 23K COORD. N: 7 567 295 E: 772 631											
GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)			RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO						
					INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm								
10 20 30 40										DESCRIÇÃO DO MATERIAL								
	1,00	-	-	-	-	-		00		ARGILA-ARENOSA, COM AREIA FINA A MÉDIA, VERMELHO, POUCO PLÁSTICO, MOLE		TC						
	2,00						AT	01										
	2,45				2	2		02	2,45									
	3,00	1/15	1/15	1/15	5	6		03										
	4,00	3/15	2/15	4/15	6	6		04										
	5,00	3/15	3/15	3/15	6	6		05										
	6,00	2/15	3/15	3/15	5	6		06										
	7,00	3/15	3/15	5/15	6	8		07										
	8,00	4/15	5/15	5/15	9	10		08										
	8,45	5/15	5/15	5/15	10	10		09	8,45									
	10,00	5/15	6/15	6/15	11	12		10										
	11,00	6/15	6/15	8/15	12	14		11										
	12,00	7/15	5/15	6/15	12	11		12										
	13,00	7/15	7/15	9/15	14	16		13										
	14,00	8/15	10/15	10/15	18	20		14										
14,42	10/15	14/15	14/12	24	28													
15,00										IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR								
16,00										FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.2 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.								
17,00																		
18,00																		
19,00																		
20,00																		
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO											N.A. LEITURAS:							
ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR																		
OBS.:																		
											DATA: 08/09/2025		TRABALHO Nº:		FOLHA: 01/01		RESP.:	
											ESCALA: INDICADA		DESENHISTA: CLAUBER		SONDADOR: LUAN		CLAUBER DOMINGUES DOS SANTOS - CREA/RJ 47.186-D 5ª REGIÃO	