

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020												
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO						SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP04						
OBRA: FUNDOS D.E.R						INÍCIO: 22/08/2025 TÉRMINO: 22/08/2025 COTA: 390,00						
LOCAL: TRAVESSA MANOEL FELIPE JESUS, DIOGO ONOFRE CHERMOUT						DATUM: 23K COORD. N: 7 567 286 E: 772 633						
GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)			RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
					INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
										DESCRIÇÃO DO MATERIAL		
	1,00	-	-	-	-	-		00		ARGILA-ARENOSA, COM AREIA FINA A MÉDIA, VERMELHO, POUCO PLÁSTICO, MOLE		TC
	2,00						AT	01				
	2,45	1/15	2/15	3/15	3	5		02	2,45			
	3,00	2/15	2/15	2/15	4	4		03				
	4,00	2/15	3/15	3/15	5	6		04				
	5,00	3/15	3/15	4/15	6	7		05		ARGILA-SILTO-ARENOSA, COM AREIA FINA A MÉDIA, VERMELHO, POUCO PLÁSTICO, MOLE		
	6,00	3/15	4/15	6/15	7	10		06				
	7,00	4/15	5/15	6/15	9	11		07				
	8,00	5/15	6/15	8/15	11	14		08	8,45			
	9,00	6/15	8/15	8/15	14	16		09				
	10,00	7/15	7/15	9/15	14	16		10				
	11,00	9/15	10/15	10/15	19	20		11		AREIA-SILTO-ARGILOSA, FINA À MÉDIA, VARIEGADA, FRIÁVEL, MEDIANAMENTE COMPACTO		
	12,00	9/15	9/15	9/15	18	18		12				
	13,00	10/15	12/15	12/15	22	24		13				
	14,00	12/15	10/15	10/12	22	20		14	14,42			
15,00									IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR			
16,00									FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.2 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.			
17,00												
18,00												
19,00												
20,00												

LEGENDAS:

30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO

ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

OBS.:

DATA: 08/09/2025

TRABALHO Nº:

FOLHA: 01/01

RESP.:

ESCALA: INDICADA

DESENHISTA: CLAUBER

SONDADOR: LUAN

CLAUBER DOMINGUES DOS SANTOS - CREA/RJ 47.186-D 5ª REGIÃO

Sel Santos Serviços de Engenharia Ltda

- Rua Felício Vassalo, 307, Cônego, Nova Friburgo, RJ, CEP: 28621-510 - TEL: (22) 2522-5345