

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020																		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO						SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP05												
OBRA: FUNDOS D.E.R						INÍCIO: 25/08/2025 TÉRMINO: 25/08/2025 COTA: 395,00												
LOCAL: TRAVESSA MANOEL FELIPE JESUS, DIOGO ONOFRE CHERMOUT						DATUM: 23K COORD. N: 7 567 276 E: 772 632												
GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)			RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO						
		INI.	FIN.			Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm												
										DESCRIÇÃO DO MATERIAL								
	1,00	-	-	-	-	-	AT	00	1,45	ARGILA-ARENOSA, MATERIAL HETEROGENEO		TC						
	2,00	2/15	2/15	3/15	4	5		01										
	3,00	3/15	3/15	3/15	6	6		02										
	4,00	3/15	4/15	4/15	7	8		03										
	5,00	5/15	5/15	5/15	10	10		04		ARGILA-SILTO-ARENOSA, COM AREIA FINA A MÉDIA, VERMELHO, POUCO PLÁSTICO, MOLE								
	6,00	4/15	5/15	5/15	9	10		05										
	7,00	5/15	6/15	6/15	11	12		06	7,45									
	8,00	7/15	7/15	8/15	14	15		07										
	9,00	7/15	8/15	10/15	15	18		08										
	10,00	10/15	10/15	14/15	20	24		09										
	11,00	10/15	9/15	10/15	19	19		10		AREIA-SILTO-ARGILOSA, FINA À MÉDIA, VARIEGADA, FRIÁVEL, MEDIANAMENTE COMPACTO		CA						
	12,00	12/15	10/15	10/15	22	20		11										
	13,00	12/15	11/9	-	23	11		12										
14,00				24	9		13	13,24	IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR									
15,00									FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.2 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.									
16,00																		
17,00																		
18,00																		
19,00																		
20,00																		
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO											N.A. LEITURAS:							
ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR																		
OBS.:																		
											DATA: 08/09/2025		TRABALHO Nº:		FOLHA: 01/01		RESP.:	
											ESCALA: INDICADA		DESENHISTA: CLAUBER		SONDADOR: LUAN		CLAUBER DOMINGUES DOS SANTOS - CREA/RJ 47.186-D 5ª REGIÃO	