

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO						SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP07				
OBRA: FUNDOS D.E.R						INÍCIO: 26/08/2025 TÉRMINO: 26/08/2025 COTA: 395,00				
LOCAL: TRAVESSA MANOEL FELIPE JESUS, DIOGO ONOFRE CHERMOUT						DATUM: 23K COORD. N: 7 567 259 E: 772 629				
GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLOGICA	PERFIL GEOLOGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
			INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
								DESCRIÇÃO DO MATERIAL		
	1,00	- - -	-	-	AT	00	1,45	ARGILA-ARENOSA, MATERIAL HETEROGENEO	CA	TC
	2,00	3/15 3/15 5/15	6	8		01				
	3,00	3/15 3/15 6/15	6	9		02				
	4,00	4/15 4/15 4/15	8	8		03		ARGILA-SILTO-ARENOSA, COM AREIA FINA A MÉDIA, VERMELHO, POUCO PLÁSTICO, MOLE		
	5,00	6/15 7/15 7/15	13	14		04				
	6,00	7/15 9/15 9/15	16	18		05				
	7,00	8/15 8/15 10/15	16	18		06	6,45			
	8,00	10/15 12/15 10/15	22	22		07		AREIA-SILTO-ARGILOSA, FINA À MÉDIA, VARIEGADA, FRIÁVEL, MEDIANAMENTE COMPACTO		
	9,00	14/7 - -	14	-		08	9,07			
	10,00		7			09		IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR		
FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.2 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.										
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO										
ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR										
OBS.:										
N.A. LEITURAS:										
			DATA:		TRABALHO Nº:		FOLHA:		RESP.:	
			08/09/2025				01/01			
			ESCALA:		DESENHISTA:		SONDADOR:			
INDICADA		CLAUBER		LUAN		CLAUBER DOMINGUES DOS SANTOS - CREA/RJ 47.186-D 5ª REGIÃO				

Sel Santos Serviços de Engenharia Ltda - Rua Felício Vassalo, 307, Cônego, Nova Friburgo, RJ, CEP: 28621-510 - TEL: (22) 2522-5345