



DISPOSIÇÃO DO TABULEIRO
ESC.: 1:200

DISPOSIÇÃO DO TABULEIRO
ESC.: 1:200

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
NOTAS GERAIS
<div><div>1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, ELEVACOES E COORDENADAS EM METRO, EXCETO ONDE ANOTADO.</div><div>2 - CASO A MONTAGEM EFETUE QUASQUER MODIFICACOES DE CAMPO ALTERANDO O PROJETO ORIGINAL, AS MESMAS DEVERAO SER COMUNICADAS COM URGENCIA AO SETOR DE PROJETO ANTES DA EXECUCAO PARA AVALIACAO E VERIFICACAO.</div><div>3 - MATERIAL: CHAPAS AS88 PERFIS SOLDADOS AS88 PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - ISO CLASSE 10.9 - M24 4 - PARA SOLDAS APLICAR AWS D1.1:1998 E USAR ELETRODOS E-7020W OU E-7020S, CONFORME EPS QUALIFICADA. 5 - PARA PINTURA DE PERFIS, TUBOS E CHAPAS, APLICAR NORMA NBR-8800. 6 - PARA FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, APLICAR NORMA NBR-8800. 7 - CONSIDERAR PARA EFEITO DE PESO NA LISTA DE MATERIAL, SFS PARA CONEXOES, COMO CHAPAS, CANTONEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. 8 - CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDACOES E PLARES - Fck = 40MPa 9 - CONCRETO DA LAJE - Fck=40MPa 10- ESTRUTURA PROJETADA PARA TREM TIPO CLASSE TIBSO 11- CRITERIO DE INSPECAO DE SOLDA PARA OS PERFIS SOLDADOS: COMPOSICAO DOS PERFIS - LP 30% EMENDAS DAS CHAPAS - LT 100% PARA AS MESAS EMENDAS DAS CHAPAS - LT 50% PARA A ALMA 12- TRATAMENTO DA SUPERFICIE: ESTRUTURA DEVERA SER LIMPA PARA UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE ATRAVES DE JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL, QUASE BRANCO PADRAO Sa 2 1/2. 13- ESPECIFICACAO DE PINTURA - ESPESSURA FINAL, >=320 MICRAS. TINTA DE FUNDO - EPOXI EM ZINCO - ESP>=75 MICRAS - 1 DEMAO TINTA INTERMEDIARIA - EPOXI - ESP=165 MICRAS - 2 DEMAO TINTA DE ACABAMENTO - POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO - ESP>=80 MICRAS - 2 DEMAO 14- COBRIMENTO DAS ARMATURAS: ESTACAS: 5CM ENCOSTROS: 5CM LAJES: 5CM PRE-LAJES: 3CM 40 ESTACAS RAZ - 31CM (CAPACIDADE 700 kN) COMPRIMENTO PREVISTO DE ESTACA (Aproximado) - 25 METROS COMPRIMENTO TOTAL PREVISTO DE ESTACA RAZ - 1000 METROS OBS.:A EXECUCAO DAS ESTACAS DEVE SEGUIR AS DIRETRIZES CONSTANTES NO ANEXO K DA ABNT NBR 6122:2019</div></div>

<div><div><div></div><div>Adib José Francisco Junior</div><div>Rua Tereza Oza, RJ 152.8250</div><div>HYDRA ENG. E SANEAMENTO LTDA</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>		
R-O	30/08/2024	EMISSÃO INICIAL
Emissão	Data	Descrição