

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



Laudo de Exigências nº LE-05252/24  
DGST

Impresso em 27/09/2024 17:45:44

PROTOCOLO

Processo: E27/43628/11210/2024  
OBM: DGST  
Data de entrada: 16/08/2024

REFERÊNCIAS DA EDIFICAÇÃO

Endereço: AVENIDA GENERAL OSVALDO CORDEIRO DE FARIAS - 466 - MARECHAL HERMES - RIO DE JANEIRO - RJ

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO


Classificação: H-3 - HOSPITAL E ASSEMELHADOS  
Complemento: TODA EDIFICAÇÃO  
Finalidade: HOSPITAL  
Lotação: NÃO HÁ  
Necessita de Certificado de Vistoria Anual (CVA): NÃO

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

Quantidade de pavimentos: 2  
Mezanino/jirau: NÃO  
Área total construída: 11599,22 m²  
Lojas/Salas: NÃO  
Piscina em área comum: NÃO  
Construída ou licenciada anteriormente ao código: SIM, ANTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO 897/1976

RESPONSÁVEIS PELA EDIFICAÇÃO

Responsável Legal: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES - HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS (HECC)  
CPF/CNPJ: 42498717000155  
Prof. Resp. pelo Levantamento Arquitetônico: ELAINE COSTA RIBEIRO NAHAL DE SOUZA - CAU: A104710-8  
Prof. Resp. pelo Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico: ELAINE COSTA RIBEIRO NAHAL DE SOUZA - CAU: A104710-8  
Cadastrado: 01-091 - ELAINE COSTA RIBEIRO NAHAL DE SOUZA



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- RRT Nº 10843598-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO-ELAINE COSTA RIBEIRO NAHAL DE SOUZA-CAU: A1047108

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO:

- APARELHO EXTINTOR
- HIDRANTE E MANGOTINHO
- SISTEMA FIXO DE GASES PARA COMBATE A INCÊNDIO
- SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- ALARME DE INCÊNDIO
- DETECÇÃO DE INCÊNDIO
- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
- ESCADA DE EMERGÊNCIA NÃO ENCLAUSURADA
- PLANO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
- HIDRANTE URBANO DO TIPO COLUNA
- ACESSO DE VIATURAS
- SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO (RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DA CONSTRUÇÃO)
- CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

RISCOS ESPECÍFICOS PRESENTES NO PROJETO APROVADO:

- ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS
- GÁS NATURAL
- GRUPO MOTO GERADOR
- EXAUSTÃO MECÂNICA DA(S) COZINHA(S)
- SUBESTAÇÃO ELÉTRICA

OBSERVAÇÃO(ÕES):

1 - Por ocasião da solicitação do Certificado de Aprovação (CA) ou Certificado de Vistoria Anual (CVA), o requerente deverá apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)/ Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), em conformidade com a Nota Técnica nº 1-01:2019 – Procedimentos administrativos para regularização e fiscalização – Parte 1 – Regularização e as demais previstas em Notas Técnicas específicas, cujas numerações deverão constar no referido CA ou CVA.

2 - Edificação construída em data anterior à vigência do Decreto Estadual nº 42/2018, porém posterior à do Decreto nº 897/1976, conforme comprova imagens do "Google Street View", onde já se encontra a edificação construída desde janeiro de 2010.

3 - A edificação será dotada de 28 leitos no pavimento térreo e 140 leitos no 1º pavimento, ambos do prédio principal.

4 - A edificação é composta por 02 (dois) prédios, o principal que realiza a atividade Hospitalar (H-3) e o anexo que realiza atividade múltipla.

RJ, 25 de setembro de 2024.

Elaborado por: Matheus Leão Barreto Moreira

Capitão BM - Rg CBMERJ - 36.306

Analista


Assinado eletronicamente em 25/09/2024 às 10:55:42.

Conferido por: Jorge Luiz Carvalho Almeida

Coronel BM - Rg CBMERJ - 18.997

Diretor-Geral de Serviços Técnicos

Impresso em 27/09/2024 17:45:44



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Assinado eletronicamente em 25/09/2024 às 17:27:59.

Impresso em 27/09/2024 17:45:44

CBMERJ