



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



Laudo de Exigências nº LE-02496/22  
DGST

**PROTOCOLO**

**Processo:** E27/40572/11210/2021

**OBM:** DGST

**Data de entrada:** 05/11/2021

**REFERÊNCIAS DA EDIFICAÇÃO**

**Endereço:** PRAÇA CORONEL ASSUNÇÃO - S/N - GAMBOA - RIO DE JANEIRO - RJ

**CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO**

**Classificação:** H-3 - HOSPITAL E ASSEMELHADOS

**Complemento:** TODA EDIFICAÇÃO

**Finalidade:** HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

**Lotação:** NÃO HÁ

**Necessita de Certificado de Vistoria Anual (CVA):** NÃO

**CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO**

**Quantidade de pavimentos:** 2

**Mezanino/jirau:** NÃO

**Área total construída:** 2544,91 m<sup>2</sup>

**Lojas/Salas:** NÃO

**Piscina em área comum:** NÃO

**Construída ou licenciada anteriormente ao código:** SIM, ANTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO 897/1976

**RESPONSÁVEIS PELA EDIFICAÇÃO**

**Responsável Legal:** SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

**CPF/CNPJ:** 42498717000155

**Prof. Resp. pelo Levantamento Arquitetônico:** ELAINE COSTA RIBEIRO NAHAL DE SOUZA - CAU: A104710-8

**Prof. Resp. pelo Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico:** ELAINE COSTA RIBEIRO NAHAL DE SOUZA - CAU: A104710-8

**Cadastrado:** 01-091 - ELAINE COSTA RIBEIRO NAHAL DE SOUZA



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS**  
**DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

- RRT Nº SI10536141I00-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO-ELAINE COSTA RIBEIRO NAHAL DE SOUZA-CAU: A1047108
- ART Nº 2020210162817-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXAUSTÃO MECÂNICA-BRUNO MARTINS PATRICIO-CREA: 2021107034
- ART Nº 2020210180180-ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.-JEAN XAVIER GARRO-CREA: 2018126833

**MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO:**

- APARELHO EXTINTOR
- HIDRANTE E MANGOTINHO
- SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- ALARME DE INCÊNDIO
- DETECÇÃO DE INCÊNDIO
- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
- ESCADA DE EMERGÊNCIA NÃO ENCLAUSURADA
- PLANO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
- HIDRANTE URBANO DO TIPO COLUNA
- ACESSO DE VIATURAS
- SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO (RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DA CONSTRUÇÃO)
- CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

**RISCOS ESPECÍFICOS PRESENTES NO PROJETO APROVADO:**

- GÁS NATURAL

**OBSERVAÇÃO(ÕES):**

1 - Por ocasião da solicitação do Certificado de Aprovação (CA) ou Certificado de Vistoria Anual (CVA), o requerente deverá apresentar os documentos de responsabilidade técnica, em conformidade com a Nota Técnica nº 1-01 – Procedimentos administrativos para regularização e fiscalização – Parte 1 – Regularização e as demais previstas em Notas Técnicas específicas, cujas numerações deverão constar no referido CA ou CVA.

2 - Foi apresentado projeto de exaustão mecânica referente às cozinhas presentes na edificação. Estes sistemas de exaustão ficam isentos de aplicação da NT3-01, conforme item 2 da mencionada Nota Técnica.

RJ, 16 de maio de 2022.

**Elaborado por:** Raphael Steger Halasz

Capitão BM - Rg CBMERJ - 46.116

Analista de Projetos

Assinado eletronicamente em 16/05/2022 às 12:44:48.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

**Conferido por:** Charbio Marchett Pinho Guijarro  
Coronel BM - Rg CBMERJ - 19.802-8  
Diretor-Geral de Serviços Técnicos  
Assinado eletronicamente em 17/05/2022 às 15:09:22.