

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO			
Endereço: R. Godofredo Viana, 44 - Tanque, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22730-020			
Proprietário: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro		CNPJ: 42.798.717/0001-55	
Responsável Técnico de Segurança: Elaine Costa Ribeiro Nahal de Souza		Conselho Técnico: CAU Nº Matrícula: A104710-8	
Decreto Estadual Adotado (Nº/Ano): Decreto Estadual Nº 8971/1916			
Edificação construída ou licenciada anterior à vigência do Decreto Estadual Nº 42/2018:			
Ano da Construção ou Licenciamento: 1928		SIM ( X ) NÃO ( )	
Lotação Privada (apenas para áreas que desativaram ocupação do Grupo F): N/A			
Declaração como se dá o sistema de condicionamento de ar da edificação (central de ar, split, outros): Split			

CLASSIFICAÇÃO - Anexo I do Decreto Estadual Nº 42/2018			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
B	Serviço de Hospedagem	B-1	Hotel e Asemeelhados
D	Serviço Profissional e Institucional	D-1	Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios
H	Serviço de Saúde	H-2	Local onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais
J	Depósito	H-3	Hospital e Asemeelhados
M	Especial	H-4	Clinica e consultório médico, odontológico e asemeelhados
		H-3	Toda Tipo de Depósito com Carga de Incêndio Entre 1.000 MJ/m² e 1.200 MJ/m²
		M-6	Energia

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO - NT 1-04	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO (MJ/m²)
Média I	até 1.000 MJ/m²
Média II	1000 < q ≤ 1200 MJ/m²

ELEMENTOS ESTRUTURAIS - NT 2-19			
Estrutura Portante (aço, concreto, madeira): Concreto Armado	Classe F3 - 12m < h ≤ 23m	TRRF: 90 min	
Estrutura de Sustentação da Cobertura (aço, concreto, madeira, outros): Telah cerâmica e concreto			
Profundidade do Subsolo:			
Aplicação de Revestimento:	SIM ( X ) NÃO ( )		Tipo de Material de Proteção: Chapisco / Embaco / Pintura / Tinta Antichamas (Conforme Modelo do Anexo E, do NT 2-19)

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - Anexo III do Decreto Estadual Nº 42/2018	
X	Extintores
X	Hidrantes e Mangotinhos
X	Chuveiros Automáticos
X	Sinalização de Segurança
X	Iluminação de Emergência
X	Alarme de Incêndio
X	Deteção de Incêndio
X	Pressurização de Escadas de Emergência
X	Saídas de Emergência
X	Piso de Emergência
X	SPDA
-	Controle de Fumaça
X	Hidrante Urbano
X	Acesso de Viaturas em Edificações
X	Compartimentação Vertical
-	Compartimentação Horizontal
X	Segurança Estrutural Contra Incêndio
X	Controle de Materiais de Acabamento
X	Separação Entre Edificações
X	Elevador de Emergência
X	Brigada de Incêndio
-	Sistema de Restrição
X	Sistema Fixo de Gases Limpos para Saponificante
X	Sistema de Esvazia

RISCOS ESPECIAIS - Decreto Estadual Nº 42/2018	
X	Armazenamento de Líquidos Inflamáveis/Combustíveis
X	Gás Liquefeito de Petróleo
X	Gás Natural
-	Armazenamento de Produtos Perigosos
-	Fogos de Artifício
-	Vaso Sob Pressão (Cadeira)
X	Grupo Motorizador
X	Sistema de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica
X	Exaustão Mecânica (at) Cozinha(s)

RESERVATÓRIO / RTI						
EDIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	TIPO DE SUÇÃO	VOLUME DO RESERVATÓRIO (litros)	SPK	HID	TOTAL
Prédio Administrativo	Pavimento Inferior	Positiva	10.000	-	6.000	6.000
Pavilhão Albuquerque	Térreo	Positiva	10.000	-	6.000	6.000
Pavilhão Costa Moura	Térreo	Positiva	10.000	-	5.500	5.500
Prédio Hospitalar	Cobertura	Positiva	49.000	37.551	9.500	47.051
Pavilhões	Anexo - Oficina	Positiva	10.000	-	9.000	9.000

BOMBA DE INCÊNDIO - NT 2-04						
EDIFICAÇÃO	ID	LOCALIZAÇÃO	USO	TIPO	VAZÃO (L/MIN)	PRESSÃO (MCA)
Prédio Administrativo	09	Pav. Inferior	HID	Principal	200	54,51
Pavilhão Albuquerque	10	Térreo	HID	Principal	200	50,99
Pavilhão Costa Moura	11	Pav. Inferior	HID	Principal	200	50,98
Prédio Hospitalar	12	Cobertura	HID	Principal	200	50,28
Pavilhões	13	Anexo - Clínica	SPK	Principal	200	55,17

SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS - NT 2-02						
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE SUÇÃO	DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE	DIÂMETRO DA MANGUEIRA	TIPO DE MANGUEIRA	TIPO DE ESGUICHO	HIDRANTE DE RECALQUE
Média I	3"	2 1/2"	38mm	Flexível	Regulável	Simples

GLP / GN - NT 3-02						
EDIFÍCIO	ID	FOLHA	DIVISÃO	TIPO DE CILINDRO/BOTIÃO	CAPACIDADE INDIVIDUAL (kg)	CAPACIDADE PARCIAL (kg)
Ambulatório Dermatológico	01	03	H-4	Transportável	13	2
Prédio Administrativo	09	09	D-1	Transportável	13	2

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - NT 2-12  
 Conforme NT 2-12, item 5.2.1.4, "A edificação será dotada de SPDA instalado em conformidade com a Nota Técnica do CBMERJ NT 2-12 - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e norma ABNT NBR 5419".

QUADRO DE ÁREAS											
EDIFÍCIO	ID	FOLHA	DIVISÃO	Inferior 1	Inferior 2	Térreo	1º Pavimento	2º Pavimento	Cobertura	Anexo	SUBTOTAL
Ambulatório Dermatológico	01	03	H-4	-	-	505,03	252,24	-	-	-	757,27
Subestação	02	04	M-6	-	-	37,52	-	-	-	-	37,52
CAPS	03	05	H-2	-	-	125,50	288,93	-	-	124,60	539,03
Pavilhão Carlos Chagas	04	06	H-2	-	-	227,59	485,06	-	-	-	712,65
Unidade de Fisioterapia	05	07	H-4	-	-	220,50	-	-	-	-	220,50
DACON	06	08	J-3	-	-	58,70	675,43	-	-	-	734,13
Manutenção Predial	07	09	J-3	-	-	244,05	-	-	-	-	244,05
Pavilhão Gustavo Copanema	08	10	B-1	-	-	247,63	247,63	-	-	-	495,26
Prédio Administrativo	09	11/12	D-1	-	-	125,00	380,50	266,21	17,12	-	788,83
Pavilhão Jesuino Albuquerque	10	13/14	B-1	-	-	499,19	482,82	482,82	-	-	1464,83
Pavilhão Moura Costa	11	15/16	B-1	-	-	165,05	271,92	272,79	-	-	709,76
Prédio Hospitalar	12	17/22	H-3	354,54	798,80	1044,27	819,50	819,50	109,89	-	3946,50
Pavilhões	13	23/24	B-1	91,31	-	1562,69	-	-	-	-	1554,00
<b>TOTAL 12304,33</b>											

NOTA:  
 A área informada na coluna "TOTAL" são frações da área construída da edificação.

SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES - NT 2-17						
EDIFÍCIO	ID	FOLHA	DIVISÃO	DISTÂNCIA EXISTENTE (M)	DISTÂNCIA CALCULADA (M)	DISTÂNCIAS ADOTADAS (M)
CAPS	03	05	H-2	-	4,78	-
DACON	06	08	J-3	8,09	-	4,78
Pavilhão Moura Costa	11	15/16	B-1	9,16	3,35	7,52
Pavilhão Gustavo Copanema	08	10	B-1	-	7,31	-
Pavilhões	13	23/24	B-1	8,65	9,49	9,49
Prédio Hospitalar	12	17/22	H-3	8,83	6,03	6,03

EXTINTORES DE INCÊNDIO - NT 2-01														
TIPO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TÉREO	
ABC 6kg / 2-A-20-BC	10	4	2	4	4	4	4	8	2	2	14	6	4	4
PO BC 6kg / 20-BC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
CO2 6kg / 5-BC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	11	4	2	4	4	4	4	8	2	2	14	6	4	

POSICIONAMENTO DE HIDRANTES - NT 2-02													
TIPO	08	09	10	11	12	13	TOTAL						
HIDRANTE SIMPLES	1	1	2	1	1	1	32						

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS - NT 2-03											
TIPO	INFERIOR 01		INFERIOR 02		TÉRREO		PAVIMENTO		COBERTURA		TOTAL
PADRÃO	29		85		96		77		85		378
RESPOSTA RÁPIDA	29		85		96		77		85		378
PENDENTE	29		85		96		77		85		378
K = 80	29		85		96		77		85		378
VS 68	29		85		96		77		85		378

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NT 2-05														
CÓD. PLACA	TAM. (mm)	DESCRIÇÃO	ID											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
P-1	200	Proibido Fumar	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
P-2	200	Proibido Produzir Chama	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
P-3	200	Proibido Utilizar Água para Apagar Fogo	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
P-4	200	Proibido Utilizar Elevador em Caso de Incêndio	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
A-1	300	Alerta Geral	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
A-2	300	Cuidado: risco de incêndio	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
A-3	300	Cuidado: risco de explosão	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
A-4	300	Cuidado: risco de corrosão	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
A-5	300	Cuidado: risco de choque elétrico	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
A-6	300	Cuidado: risco de radiação	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
A-7	300	Cuidado: risco de exposição a produtos tóxicos	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
S-1	300/150	Saída de Emergência à Direita	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
S-2	300/150	Saída de Emergência à Direita/Esquerda (paredes)	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
S-3	300/150	Saída de Emergência à Frente	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
S-4 A S-7	300/150	Saída de Emergência Subindo/Descendo	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
S-8 A S-11	300/150	Escada de Emergência	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
S-12	300/150	Saída de Emergência	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
S-17	300/150	Indicador de Pavimento	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
S-19	200	Abertura da Porta Corta-Fogo por Barra Antipânico	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
E-1	200	Alarme Sonoro	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
E-2	200	Comando Manual de Alarme de Incêndio	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
E-3	200	Comando Manual de Bomba de Incêndio	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
E-4	200	Telefone ou Interfone de Emergência	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
E-5	200	Extintor de Incêndio	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
E-6	200	Mangotinho	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
E-7	200	Arquivo de Mangueira e Hidrante	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
E-8	200	Hidrante de Incêndio	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
E-10	400/200	Válvula de Controle do Sistema de Chuveiro Automático	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo
A	400/200	Lotação Máxima Permitida	Térreo	1 Pav.	Térreo	Infer.	Térreo	Anexo	Infer.	Térreo	Térreo	Infer.	Térreo	Térreo

CÓD. PLACA	TAM. (mm)	DESCRIÇÃO	ID											
			11	12	13									
P-1	200	Proibido Fumar	Infer.	Térreo	1 Pav.	Inf. 1	Inf. 2	Térreo	1 Pav.	2 Pav.	Cobert.	Oficina	Térreo	Infer.
P-2	200	Proibido Produzir Chama	Infer.	Térreo	1 Pav.	Inf. 1	Inf. 2	Térreo	1 Pav.	2 Pav.	Cobert.	Oficina	Térreo	Infer.
P-3	200	Proibido Utilizar Água para Apagar Fogo	Infer.	Térreo	1 Pav.	Inf. 1	Inf. 2	Térreo	1					