



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320

Fone: (19) 3808-8400

CNPJ: 43.467.992/0001-74

IE 168.131.370.116

ESCLARECIMENTOS

Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos destinados à reposição no estoque do Almoxarifado desta Autarquia, conforme edital e anexos.

Em atendimento ao que estabelece o Art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021, e com o propósito de assegurar a transparência e a isonomia a todos os licitantes, divulgam-se a seguir o questionamento encaminhado por empresa interessada em 06 de agosto de 2025, juntamente com a resposta fornecida por esta Administração.

PERGUNTA:

A empresa licitante aponta uma divergência na especificação técnica do **Item 03 - Registro de esfera em latão de 3/4"**. Informa que o Termo de Referência especifica o item com "**pressão mínima de 15 BAR, alavanca metálica**", enquanto o SAAE Amparo, historicamente, sempre solicitou o mesmo item com "**classe de pressão PN40**".

Aduz, ainda, que registros com pressão nominal de 15 bar podem ser de qualidade inferior, com corpo em ligas de metal Zamak e esferas em ferro cromado, materiais que não atenderiam ao padrão de qualidade utilizado pela Autarquia.

Ao final, questiona: "Será mantida a Classe de Pressão PN15, ou será alterada para PN40?".

RESPOSTA:

Prezados licitantes,

Após análise técnica do setor responsável e diligências informamos que:

1. Reconhece-se a divergência entre a especificação do Termo de Referência ("pressão mínima de 15 bar") e a aquela exibida para operacionalização do procedimento constante da Plataforma BBMNet.
2. Tecnicamente, uma pressão de 15 bar equivale a pouco mais de 15 Kgf/cm². Para que se atinja tal pressão em ligações residenciais, seria necessária uma diferença de altura manométrica de 150 metros, condição que não ocorre na vasta maioria das ligações no município de Amparo.
3. A especificação "CLASSE PRESSÃO PN 40" indica que o produto suporta uma pressão de até 40Kgs/cm².



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320

Fone: (19) 3808-8400

CNPJ: 43.467.992/0001-74

IE 168.131.370.116

4. Considerando que a aplicação dos materiais é destinada majoritariamente a ligações de água residenciais, a especificação de 15 bar é tecnicamente adequada para a finalidade.

5. Diante do exposto e em resposta ao questionamento, **fica determinado que a especificação a ser considerada e que prevalecerá para o Item 03 é a constante no Termo de Referência,** ou seja "Registro de esfera em latão, para água, rosca 3/4", pressão mínima de **15 bar**" alavanca metálica.

Permanecem inalteradas as demais condições do Aviso de Contratação Direta nº 06/2025 e seus anexos.

Cordialmente,

Amparo, 7 de agosto de 2025.


TAUAN TEDESCHLBUZO
Agente de Contratação