

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - Objeto:

Registro de preço para aquisição de conjuntos motobomba submersas para diversos Poços Artesianos em nosso Município.

2 - Justificativa:

Faz-se necessário registro de preço de motobombas submersas, (reserva) para serem substituída em caso de paralização dos poços artesianos, devido a queima ou avaria dos mesmos, não interrompendo o abastecimento de água potável aos bairros do Município de Jardinópolis.

3 – Especificações, Condições:

3.1 Especificações

Unid	Quant.	Especificação
1	2	Conjunto de motobomba submerso motor elétrico trif.15HP, classe Y,60Hz 220/380 de M.C.A 100 a 150. Vazão prevista 18m³/h profundidade 160 metros
2	1	Conjunto de motobomba submerso motor elétrico trif.18HP, classe Y,60Hz 220/380 de M.C.A 80 a 120. Vazão prevista 20m³/h profundidade 130 metros
3	2	Conjunto de motobomba submerso motor elétrico trif.20HP, classe Y,60Hz 220/380 de M.C.A 80 a 110. Vazão prevista 25m³/h profundidade 125 metros
4	3	Conjunto de motobomba submerso motor elétrico trif.30HP classe Y,60 Hz 220/380, 2 polos, proteção IP-68, de M.C.A 90 a 180 vazão prevista 40 m³/h profundidades 190 metros
5	2	Conjunto de motobomba submersa, motor elétrico trif.45HP, classe Y, 60 Hz, 220/380V, 2 polos, proteção IP-68, de M.C.A 90 a 180 vazão prevista de 55 m³/h, profundidade 190 metros

6	2	Conjunto de motobomba submersa, motor elétrico trif.50 HP, classe Y, 220/380V, 2 polos de proteção Ip-68 de M.C.A de 130ª160, vazão prevista de 65 m³/h, profundidade 190 metros
7	1	Conjunto de motobomba submersa, motor elétrico trif.65 HP, classe Y, 220/380V, 2 polos de proteção Ip-68 de M.C.A de 120 a 160, vazão prevista de 70 m³/h, profundidade 175 metros
8	1	Conjunto de motobomba submersa, motor elétrico trif.75 HP, classe Y, 220/380V, 2 polos de proteção Ip-68 de M.C.A de 115 a 130, vazão prevista de 80 m³/h, profundidade 150 metros
9	2	Conjunto de motobomba submersa, motor elétrico trif.100HP, classe Y, 60 Hz, 440V, 2 polos, proteção IP-68, de 115,80 m³/h, 160, vazão prevista de 80 m³/h, profundidade 150 metros
10	2	Conjunto de motobomba submersa, motor elétrico trif.100 HP, classe Y, 220/380V, 2 polos de proteção Ip-68 de M.C.A de 220, vazão prevista de 110 m³/h, profundidade 230 metros

3.2 Entrega:

Deverá ser realizada no Departamento de Água e Esgoto dentro do horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00

3.3 – Prazo

O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s) com todos os tributos, fretes, encargos sociais e quaisquer outras despesas que componham ou incidam no preço proposto, no prazo máximo de **até 30 (trinta) dias corridos** a contar do recebimento do pedido ou ordem expedida pela Secretaria Requerente, a ser efetuado através de **Nota de Empenho**, entregando-os no local indicado pela Secretaria Requerente.



Departamento de Água e Esgoto

dae@jardinopolis.sp.gov.br

Av. Prefeito Newton Reis, 2891 - Jardim Niagara | CEP 14.680-000

Telefone (16) 3663-3863 | www.jardinopolis.sp.gov.br

O pagamento será efetuado após entrega do objeto, em até 30 (trinta) dias corridos, contatos a partir da apresentação pela Contratação da respectiva Nota Fiscal, desde que devidamente aceito e aprovado pela Secretaria ou Setor Requerente.

4 – Garantia

O prazo de garantia de todos os itens será de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega dos mesmos.