



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável Técnico		José Roberto Meciano Junior		Gerência Requisitante:		GENG		
Descrição da Obra:		Troca Material Filtrante		Local da Obra		ETA Paiol		Gestor do Contrato:		J.R. Meciano Jr.	
Assinatura Contrato:		Início:		Término:				Fiscal do Contrato		Marcos L.Souza	
Contratada:		RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Trabalho em altura		Trabalho em altura		2	3	MODERADO	Atender medidas NR-35		Contratada		Imediato
Espaço Confinado		Trabalho em espaço confinado		2	5	MODERADO	Atender medidas NR-33		Contratada		Imediato
Desabastecimento água		Diminuição vazão ETA Paiol		2	5	MODERADO	Informar população atingida		DAAE		Imediato
Contaminação Água		Obras civis nos filtros da ETA		1	5	ACEITÁVEL	Descarga/cloração após obra		DAAE		Imediato

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR <= 5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6 <= NR <= 12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <= 25	ALTO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)

Engº José Roberto Meciano Jr.
Gerência de Engenharia
Gerente - CREA 5061119699

