



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável		Eng. Bruno Bernardoni Oliveira		Gerência Requisitante:		DPLAN				
Descrição do Serviço		Execução de travessia de rede de água por método não destrutivo - MND		Local		Rua Imaculada Conceição, s/n		Gestor do Contrato:		Eng.Adna Andrade Gotardo			
Assinatura Contrato:			Início:			Término:				Fiscal do Contrato		Eng. Luis A. Marchesoni	
Contratada:		RAZÃO SOCIAL E CNPJ					Responsável Téc. Contratada:						
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle			Responsável		Prazo	
Cancelamento do Contrato		Descumprimento das condições estabelecidas no Edital		1	3	ACEITÁVEL	Fiscalização constante no decorrer do Contrato			Fiscal do Contrato		imediato	
Atraso no inicio da prestação do serviço		Falta de apresentação dos documentos exigidos e integração dos funcionarios		1	3	ACEITÁVEL	Acompanhamento junto a empresa e no RH do DAAE referente a entrega dos documentos e o agendamento da			Fiscal do Contrato		imediato	
Tubo desalinhado		Execução desalinhada, fora de prumo		1	5	ACEITÁVEL	Utilizar equipamentos e metodologia que garantam a execução correta			Empresa Contratada		imediato	
Vazamento na nova rede		Falha no material ou nas emendas da tubulação		1	5	ACEITÁVEL	Utilizar equipamentos e metodologia que garantam a execução correta			Empresa Contratada		imediato	

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

- 1 MUITO BAIXO
- 2 BAIXO
- 3 MÉDIO
- 4 ALTO
- 5 MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR <= 5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6 <= NR <= 12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <= 25	CRÍTICO	