



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br



ANEXO IV - ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável		Hamilton Leo Zenti		Gerência Requisitante:		DMS	
Descrição do Serviço	Instalação de Placas de Forro e Divisória	Local		Rua Jose Parisi, 331		Gestor do Contrato:		Hamilton Leo Zenti	
Assinatura Contrato:	Início:			Término:		Fiscal do Contrato		João R M Pasenow	
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ			Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Irritação da Pele e Olhos:	Fibras de vidro podem causar irritação na pele, olhos e trato respiratório, como coceira, tosse ou chiado no peito, devido ao contato direto com o material.	2	3	ACEITÁVEL	Durante a instalação, é crucial utilizar equipamentos de proteção individual, como luvas, máscara e óculos de proteção, para evitar o contato com as fibras de vidro.		João Pasenow		
Irritação das Vias Aéreas:	A inalação de poeira de lã de vidro também pode causar irritação nas vias respiratórias.	2	3	ACEITÁVEL	Manter o ambiente bem ventilado durante a instalação para reduzir a concentração de poeira no ar.		João Pasenow		
Manutenção Adequada:	Realizar inspeções regulares para verificar se há sinais de desgaste ou danos e, se necessário, substituir placas danificadas, manter a integridade do isolamento.	2	1	ACEITÁVEL	Realizar inspeções regulares e limpeza adequada para garantir a durabilidade e o bom desempenho do forro de lã de vidro.		João Pasenow		

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	