



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável Técnico		Gerência Requisitante:		DTI	
Descrição da Obra:	Contratação de empresa especializada para realizar a implantação de Sistema de Gerenciamento Remoto para Climatização de Ambientes.	Local da Obra		DAAE	Gestor do Contrato:	Renildo Moreira de Almeida	
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato	David Wilian Quitério
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ			Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Descrição do Impacto	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo
Danos ao Hardware	Sem monitoramento, falhas nos aparelhos de Ar-Condicionado podem elevar a temperatura a níveis críticos, causando queima de servidores e storages.	2	5	MODERADO	contratação do serviço de monitoramento	DTI e DSUP	Em até 20 dias úteis após assinatura do contrato
Degradação de Ativos	Operar em temperaturas oscilantes ou acima do ideal reduz a vida útil dos componentes eletrônicos.	2	5	MODERADO	contratação do serviço de monitoramento	DTI e DSUP	Em até 20 dias úteis após assinatura do contrato
Dependência de Presença Humana	Falhas ocorridas em horários não comerciais (noites/fins de semana) só seriam detectadas no próximo dia útil.	2	5	MODERADO	contratação do serviço de monitoramento	DTI e DSUP	Em até 20 dias úteis após assinatura do contrato
Gasto com Manutenção Corretiva	O custo de reparar hardware danificado por calor é exponencialmente maior que o custo de prevenção do GRCA.	2	5	MODERADO	contratação do serviço de monitoramento	DTI e DSUP	Em até 20 dias úteis após assinatura do contrato
Ineficiência Energética	Sem dados precisos, os aparelhos de Ar-Condicionado podem operar em temperaturas desnecessariamente baixas, elevando a conta de energia.	4	2	MODERADO	contratação do serviço de monitoramento	DTI e DSUP	Em até 20 dias úteis após assinatura do contrato
				ACEITÁVEL			
				ACEITÁVEL			

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

- 1 MUITO BAIXO
- 2 BAIXO
- 3 MÉDIO
- 4 ALTO
- 5 MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	