

QDAr 081




Quadro de Cargas (QDAr 081) - CALÇADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Tomadas (W) 680	2720	4076	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)
373	Ar Condicionado DML	F+F+T	B1	220 V		1		3022	2720	R+S	1360	1360		1.00	0.70	19.6	13.7	2.5	24.0	10	20	0.85
374	Ar Condicionado Guarda Equipamentos	F+F+T	B1	220 V			1	4529	4076	R+T	2038		2038	1.00	0.70	29.4	20.6	2.5	24.0	10	20	1.81
375	Ar Condicionado Circulação Sala de Exames	F+F+T	B1	220 V	1			756	680	S+T		340	340	1.00	0.70	4.9	3.4	2.5	24.0	10	20	0.38
376	Reserva	F+F+T	B1	220 V				0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	24.0	10	20	0.00
377	Ar Condicionado Guarda de Endoscópio	F+F+T	B1	220 V	1			756	680	R+S	340	340		1.00	0.70	4.9	3.4	2.5	24.0	10	20	0.37
378	Ar Condicionado Copa	F+F+T	B1	220 V	1			756	680	R+T	340		340	1.00	0.70	4.9	3.4	2.5	24.0	10	20	0.36
379	Ar Condicionado Espera Interna	F+F+T	B1	220 V		1		3022	2720	S+T		1360	1360	1.00	0.70	19.6	13.7	2.5	24.0	10	20	1.39
380	Reserva	F+F+T	B1	220 V				0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	24.0	10	20	0.00
TOTAL					3	2	1	12840	11556	R+S+T	4078	3400	4078									

QDGERADOR



QDAr 081



Quadro de Demanda (QDAr 081) - CALÇADA

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)	12.84	100.00	12.84
		TOTAL	12.84

NOTA

O QUADRO ELÉTRICO DA BOMBA DE INCÊNDIO DEVERÁ SER ALIMENTADO CONFORME NORMAS (BOMBEIROS E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA) DE CADA LOCALIDADE

NOTA 01
PLOTRAR COLORIDO

ASSINATURAS E CARIMBOS DO ENTE - APROVAÇÃO E EXECUÇÃO

PLANTA CHAVE DE SITUAÇÃO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
R01	27/08/2025	EMISSÃO INICIAL

TÍTULO DO PROJETO
POLICLÍNICA

PROPRIETÁRIO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

CNPJ
00.394.544/0109-03

ENDEREÇO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF

DISCIPLINA
ELÉTRICO

ART
-

TÍTULO DA PRANCHA
PROJETO ELÉTRICO

DESCRIÇÃO DA ETAPA
QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO

NOME: PRANCHA - ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
PRANCHA 22/22	**R01**	**METROS**	**27/08/2025**	**INDICADA**

LUCAS CASTELO MOTA
AUTOR(A) INTELECTUAL

CREA-MG 141054978-0
REGISTRO

FOLHA A0 **118,90 x 84,10**

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL