PARECER TÉCNICO PRELIMINAR DE SONDAGEM

Recebedor: Prefeitura Municipal de Pirajuí
Programa: Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50
Nº do instrumento: 041221/2025
Descrição detalhada do objeto do instrumento:
PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MCMV FNHIS SUB 50

Este parecer técnico tem por objetivo apresentar uma avaliação preliminar, com base nas características geológico-geotécnicas predominantes no município de Pirajuí/SP, verificou-se que o perfil do solo da região apresenta propriedades físicas e mecânicas compatíveis com os requisitos técnicos usualmente exigidos para a implantação de edificações de pequeno e médio porte. As avaliações indicam camadas de solo com adequada capacidade de suporte, baixa compressibilidade e níveis freáticos em profundidades que não comprometem soluções usuais de fundação superficial, como sapatas isoladas, sapatas corridas ou radier, observadas as particularidades de cada projeto.

Por fim, o presente parecer possui caráter exclusivamente preliminar, tal análise não exime a obrigatoriedade da realização de sondagem específica e detalhada no terreno de implantação da Construção de unidades habitacionais do MCMV-Sub 50, no município de Pirajuí-SP, conforme exigência técnica essencial para o correto dimensionamento das fundações e segurança da obra.

Pirajuí/SP, 26 de setembro de 2025

Atenciosamente,

Rosalina Sonia dos Santos
Prefeita Municipal