



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS

C.N.P.J. nº 44.699.908/0001-00 – Inscrição Estadual nº 182.157.503.118

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jardim Cândida - Araras - SP - Cep 13.603-027

Fone: (19) 3543-5509 - Fax: (19) 3543-5517

DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Número: 250

<u>Departamento</u> 30104 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	<u>Despesa</u> 668 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<u>Nº Conta</u> 5
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------

<u>Credor</u> 2835 HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME

<u>Endereço</u> RUA ALECIO VIZIOLI 172 JD. NOVA ERA	<u>Fone</u> (19) 3673-1978	<u>Cidade</u> TAMBAÚ, SP	<u>Estado</u> SP
--------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------

<u>Licitação</u> Dispensa por Limite	<u>Número</u> 250	<u>Emissão</u> 03/03/26	<u>Vencimento</u> 31/03/26
-----------------------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

<u>Qtde.</u>	<u>Unid.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1,0	PC	VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA DN200, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ISSO 7259 E ENSAIOS CONFORME EN 1074-2 E NBR 14968, COMPOSTA DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL EN 1563 GJS 500-7 REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTÔMERO EPDM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL EN 1563 GJS 500-7, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250 M, PADRÃO RAL 5005, PASSAGEM PLENA, JUNTA CORPO TAMPA CONFECCIONADA EM EPDM, HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA TIPO NÃO ASCENDENTE.	2.039,00	2.039,00

Descrição do Objeto: Aquisição de 1 (uma) válvula de gaveta com cunha revestida de borracha DN200, padrão construtivo conforme norma ISSO 7259 e ensaios conforme EN 1074-2 e NBR 14968, composta de cunha maciça em ferro fundido dúctil EN 1563 GJS 500-7 revestida integralmente com elastômero EPDM, com tampa em ferro fundido dúctil EN 1563 GJS 500-7, classe de pressão 1,6 Mpa, com revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 m, padrão RAL 5005, passagem plena, junta corpo tampa confeccionada em EPDM, haste de manobra inteiriça tipo não ascendente confeccionada em aço inox AISI 420, sem rebaixos para alojamento de anéis de vedação, porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão com no máximo 5% de chumbo, vedação da haste com 2 (dois) anéis tonoidais (o rings), fixação da tampa ao corpo por parafusos em aço inox AISI 304, pressão máxima de serviço até 16 kgf/cm², face a face de acordo com a norma ISO 5752 série 14, flanges com furação de acordo com a norma ABNT NBR 7675 PN10 ou PN16, acionamento através de volante para ser instalada no REAT Cuba.

<u>Local da Entrega</u> Rua Ciro Lagazzi, 155	Total Geral:	2.039,00
--------------------------------------------------	---------------------	-----------------

<p>Rodrigo Figueiredo Divisão de Compras e Licitações</p>	<p>CAROLINE COZZA DE ARRUDA CPF: 412.682.348-42 CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES</p>
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OK