

**ESTADO DE SÃO PAULO****SAEMA - SERVIÇO ÁGUA ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS**

Gestor do Contrato: SAEMA - SERVIÇO ÁGUA ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 - Jardim Cândida - Araras

CEP: 13603-027 CNPJ: 44.699.908/0001-00 Telefone: (19) 3543-5500

Site: www.saema.com.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 960/2026

Processo Administrativo: 779/2026

Contrato: Sem termo

Sequencial do Contrato: 6586

Aditivo: N/A

Data da Contratação: 31/07/2026

Data da Solicitação: 31/07/2026

Data da Homologação: 31/07/2026

AUTORIZADA por RUBENS FRANCO JÚNIOR

Data da tramitação: 31/07/2026

Fornecedor: "DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA."

Telefone(s): (19) 3571-4078

CPF/CNPJ: 51.379.576/0001-42

Endereço: DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, 521, Centro - CEP: 13610-220 - Leme/SP

E-mail: adm@darozeletricidade.com.br

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 200010000089 - SAEMA - DIVISÃO DE REDE DE ÁGUA

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega: 15 DIAS APÓS O PAGAMENTO

Local de Entrega: ALMOXARIFADO SAEMA - RUA CIRO LAGAZZI, 155 - JARDIM CÂNDIDA

Objeto da Contratação: Aquisição de 01 (um) Auto Transformador Trifásico 75 KVA e-220-V saída 380V, com caixa de proteção para a Bomba do reservatório do Cuba. Se faz necessária em razão da queima do equipamento atualmente instalado, tornando inviável o funcionamento da bomba responsável pela operação do sistema. O auto transformador é indispensável para adequar a tensão de alimentação do equipamento, garantindo seu funcionamento, correto e seguro. A ausência desse componente, impede a operação da bomba, comprometendo as atividades da unidade e podendo ocasionar prejuízos a continuidade dos serviços.

Justificativa: Aquisição de 01 (um) Auto Transformador Trifásico 75 KVA e-220-V saída 380V, com caixa de proteção para a Bomba do reservatório do Cuba. Se faz necessária em razão da queima do equipamento atualmente instalado, tornando inviável o funcionamento da bomba responsável pela operação do sistema. O auto transformador é indispensável para adequar a tensão de alimentação do equipamento, garantindo seu funcionamento, correto e seguro. A ausência desse componente, impede a operação da bomba, comprometendo as atividades da unidade e podendo ocasionar prejuízos a continuidade dos serviços.

Empenho: 0/0

Despesas: 535

Desdobramento : 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos

Recurso : 04.110.0000.0004 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - GERAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,00	UN	Auto Transformador - Auto Transformador		8.000,00	8.000,00

AUTORIZADA por RUBENS FRANCO JÚNIOR


Data da tramitação: 31/07/2026

Total Geral:

8.000,00

Araras/SP, 31 de Julho de 2026


Carla R. G. Ferraz Alencar
Divisão de Compras e Licitações
Assinatura


CAROLINE COZMA DE ARRUDA
CPF: 412.688.348-42
CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS
E LICITAÇÕES

Assinatura

MATERIAL LANÇADO EM APLICAÇÃO
IMEDIATA

03 / 08 / 26

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO