



SISTEMA TIPO 2

ISOMETRICO SEM ESCALA

CLASSIFICAÇÃO – Decreto Estadual n° 69.118/2024				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	
H	Serviços de saúde e institucionais	H-6	INDUSTRIA COM CARGA DE INCÊNDIO DE 300MJ/m²	
CARGA DE INCÊNDIO – IT 14/25				
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO	RISCO
Serviços de saúde e institucionais	atividades de consultas medicas	H-6	300MJ/m²	BAIXO
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/25)				
PISO	acabamento revestimento	Classe I, II-A, III-A ou IV-A Classe I, II-A, III-A ou IV-A		
PAREDE	acabamento revestimento	Classe I ou II-A Classe I ou II-A		
TETO E FORRO	acabamento revestimento	Classe I, ou II-A Classe I, ou II-A		

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA TERRENO	2.711,00m²
HOSPITAL	905,60m²
TOTAL GERAL	905,60m²



QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA	
EXTINTORES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº21/19 DO CORPO DE BOMBEIROS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº21/19 DO CORPO DE BOMBEIROS
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº21/19 DO CORPO DE BOMBEIROS
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº21/19 DO CORPO DE BOMBEIROS
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº21/19 DO CORPO DE BOMBEIROS
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº21/19 DO CORPO DE BOMBEIROS
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº21/19 DO CORPO DE BOMBEIROS
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº21/19 DO CORPO DE BOMBEIROS
HIDRANTES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº21/19 DO CORPO DE BOMBEIROS
NOTA:	
TODO O MATERIAL CONSTRUTIVO DO CORPO DA ESCADA SERÃO DE CLASSE 1	

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME				SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO			
Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
	Alarme sonoro	Forma: Quadrado Fundo: Vermelho Polígrafo: Pincelado com fundo amarelo	Indicação de um local de alarme sonoro		Saída de emergência	Forma: Quadrado Fundo: Verde Polígrafo: Pincelado com fundo amarelo	Indicação das saídas de emergência, preferencialmente utilizadas em complementação por uma indicação de direção da saída
	Abrigo de mangueira e hidrante	Forma: Quadrado Fundo: Vermelho Polígrafo: Pincelado com fundo amarelo	Indicação do abrigo de mangueira de hidrante		Escada de emergência	Forma: Quadrado Fundo: Verde Polígrafo: Pincelado com fundo amarelo	Indicação das escadas de emergência, preferencialmente utilizadas em complementação por uma indicação de direção da saída
	Extintor de incêndio	Forma: Quadrado Fundo: Vermelho Polígrafo: Pincelado com fundo amarelo	Indicação da localização dos extintores de incêndio		Saída de emergência	Forma: Quadrado Fundo: Verde Polígrafo: Pincelado com fundo amarelo	Indicação das saídas de emergência, preferencialmente utilizadas em complementação por uma indicação de direção da saída
	Hidrante de incêndio	Forma: Quadrado Fundo: Vermelho Polígrafo: Pincelado com fundo amarelo	Indicação da localização do hidrante quando instalado fora da área de proteção		1º SS	Forma: Quadrado Fundo: Verde Polígrafo: Pincelado com fundo amarelo	Indicação de onde o primeiro socorro deve ser prestado, no interior da sala
	Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio	Forma: Quadrado Fundo: Vermelho Polígrafo: Pincelado com fundo amarelo	Indicação da localização dos equipamentos de combate a incêndio		Direção da rota de saída	Forma: Quadrado Fundo: Verde Polígrafo: Pincelado com fundo amarelo	Indicação da direção da rota de saída

PROJETO TÉCNICO CONTRA INCÊNDIO IMPLANTAÇÃO GERAL E OUTROS		02/02
Ocupação: HOSPITAL (H-6)		
Local: Rua José Campos, Nº709 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba - S.P.		
Proprietário e Resp. pelo Uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA CNPJ:44.733.608/0001-09		
Resp. Técnico: THIAGO VILALVA FERREIRA CREA: 5069943843 CPF: 412.646.768-83		
Área Construída: 905,60 m² ART: 2620251658951		