



licitacao barretos <licitacaobarretos@gmail.com>

questionamentos referente a concorrência 02/2025 - substituição de rede de agua

2 mensagens

licitacao barretos <licitacao@barretos.sp.gov.br>

8 de maio de 2025 às 14:55

Para: engenharia@saaeb.com.br, douglas.g.saotiago@gmail.br, DGRG PM Barretos/SP Convênios
<nucleocapbarretos@outlook.com>, "nucleocap@barretos.sp.gov.br" <nucleocap@barretos.sp.gov.br>

Boa tarde!

Segue questionamentos feitos na plataforma que acontecerá a concorrência precisa ser respondido o mais rápido possível!

Cristina

--

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
(17) 3612-2090**questionamentos.pdf**
66K

engenharia@saaeb.com.br <engenharia@saaeb.com.br>

8 de maio de 2025 às 16:25

Para: licitacao barretos <licitacao@barretos.sp.gov.br>

Boa tarde,

Seguem as respostas aos questionamentos.

1. É de responsabilidade da contratante a demolição da quadra.
2. O reservatório é de coluna cheia, mas o volume útil do reservatório é 500m³ sendo a primeira parte do reservatório "volume morto".
3. Vazão=350m³/h e altura manométrica = 25 mca, especificações da bomba cotada estão em anexo.

At.te,



Douglas São Tiago
Coordenação de
Operações e Manutenção

www.saaeb.com.br

(17) 3321-5300 | Ramal 5314

[Texto das mensagens anteriores oculto]



FD SAAEB _ VAZAO 350M3H - PRESSAO 25MCA.pdf
92K