





CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Protocolo Análise Nº.: 314858-1/2018
 Projeto Técnico Nº.: 233802/3534807/2018 - Aprovada
 Endereço: RUA ESPÍRITO SANTO, 00 - EMEF PROFª JULIA ROSEIRA JERONIMO
 Bairro: CENTRO
 Município: OURO VERDE
 Ocupações: Escola em geral

Considerações:

Decreto Estadual 56.819/2011 - Considerações de Análise

Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "E1", com carga-incêndio de 300 MJ/m², conforme a Instrução Técnica nº 14/2018, risco baixo, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 56.819/2011.
 Considerado que a área do projeto técnico analisada é de 3.348,29 m².

- 1 - Considerada a edificação como térrea.
- 2 - Edificação analisada conforme o Decreto Estadual nº 56.819/2011.

Documentos a serem enviados na solicitação de vistoria por meio do "Upload de Docs.":

ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I
 ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio
 ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável
 ART/RRT - instalações elétricas
 Atestado de brigada contra incêndio
 Atestado de conformidade do sistema de detecção e alarme de incêndio
 Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/Mangotinhos
 Relat. de Comis. e Rel. de Insp. Per. do Sist. de Det. e Alar. de Inc.
 Relatório de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos
 Relatório de Inspeção Periódica do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos

Orientações Técnicas:

Instrução Técnica nº 28/2018

- 1 - A central de GLP deve atender os afastamentos de segurança indicados no Anexo "B" da Instrução Técnica Nº 28/2011.
- 2 - Prever proteção por extintores para a central de GLP (Tabela 5 da Instrução Técnica Nº 28/2011).

Complemento das Orientações Técnicas:

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo deverá ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

No caso de comunicar-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do sistema Via Fácil Bombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise.

ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.

OURO VERDE, 29 de janeiro de 2019

00 - 1. SGT PM ADAILSON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 Analista

MAJ PM ALEXANDRE HIROSHI HIRATA
 Oficial Homologador

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".

<https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br/sgsci/Solicitacao/Analise/ImpressaoAnalise.a...> 13/05/2019



Assinado com senha por: JULIO CESAR DE MORI VECCHIATI - 19/03/2025 às 15:21:06
 Autenticado com senha por: JULIO CESAR DE MORI VECCHIATI - 19/03/2025 às 15:04:16
 Documento Nº: 3603188A4660206 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/3603188A4660206>



SGRICAP2025025801DM