



Esclarecimentos - Processo 04/2026 - MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/08/2026 11:08	Prezados, solicitamos esclarecimentos quanto à marca e ao modelo dos aparelhos de ar-condicionado a serem instalados, pois o Memorial Descritivo apresenta apenas referências comerciais (Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente), Verificamos ainda que os cabos elétricos de interligação e alimentação não consta no memorial descritivo. A ausência dessa informação pode influenciar na quantidade de materiais necessários à instalação.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

ANA LIVIA RODRIGUES DE SOUZA
FLÓRIDA PAULISTA-SP - 03/08/2026

Gerado em: 03/08/2026 12:58:16





MUNICÍPIO DE FLÓRIDA PAULISTA

www.floridapaulista.sp.gov.br

Praça Gerson Veronese Ferracini, n.º 358 – Fone/Fax (18)

3581-9020

CNPJ 44.925.691/0001-00 – CEP 17830-003 – Flórida Paulista – SP

Minuta de Resposta

Prezado(a)

Em atendimento aos questionamentos apresentados, prestamos os seguintes esclarecimentos:

1. Sobre a Marca e o Modelo dos Equipamentos

- **Esclarecimento:** Fica definida a utilização de aparelhos de ar-condicionado da marca **Agratto**, com tecnologia **Inverter**, observando-se as capacidades (BTUs) e as especificações técnicas previstas no projeto.

2. Sobre os Cabos Elétricos de Interligação e Alimentação

- **Esclarecimento:** Os cabos elétricos de interligação e alimentação deverão seguir as exigências técnicas e as recomendações do fabricante dos equipamentos. Caso seja identificada a necessidade de itens adicionais para a perfeita e completa execução dos serviços no decorrer da instalação, o fornecimento correspondente poderá ser formalizado por meio de aditivo contratual, conforme os procedimentos previstos.

Rodrigo Cícero Castor
Engenheiro Civil
CREA 5069619582





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA PAULISTA

www.floridapaulista.sp.gov.br

Praça Gerson Veronese Ferracini, n.º 358 – Fone/Fax (18) 3581-9020

CNPJ 44.925.691/0001-00 - CEP 17830-002 - Flórida Paulista - SP

DECISÃO

Ref.: Processo Administrativo: nº 3092/2026 - Dispensa Eletrônica: nº 04/2026

Assunto: pedido de esclarecimentos

Vistos.

Trata-se de pedido de esclarecimentos acerca da marca e do modelo dos aparelhos de ar-condicionado a serem instalados, bem como da especificação dos cabos elétricos necessários à execução do objeto.

A manifestação do Setor de Engenharia, ao indicar apenas a marca Agratto, com tecnologia Inverter, e remeter a definição dos cabos às recomendações do fabricante, não esclarece integralmente o objeto. Os modelos, os dados técnicos dos equipamentos e os quantitativos dos materiais interferem diretamente no dimensionamento dos serviços e na formação das propostas.

Nos termos dos arts. 5º e 6º, inciso XXV, da Lei nº 14.133/2021, os documentos da contratação devem definir o objeto de modo preciso e suficiente, em observância ao planejamento, à transparência, à competitividade e ao julgamento objetivo. Na mesma linha, a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo¹ exige a prévia disponibilização das especificações necessárias à elaboração das propostas e a republicação do instrumento quando a correção repercutir em sua formulação.

Também não se mostra adequada a previsão antecipada de aditamento para suprir materiais cuja necessidade já foi identificada na fase preparatória, pois as alterações contratuais previstas nos arts. 124 a 127 da Lei nº 14.133/2021 não substituem o dever de planejamento.

Diante do exposto, ACOLHO o pedido de esclarecimentos e DECIDO:

1. suspender a Dispensa Eletrônica nº 04/2026 até a correção dos documentos técnicos;
2. determinar ao Setor de Engenharia que identifique, por ambiente, os aparelhos que serão disponibilizados pelo Município, com marca, modelo, capacidade, tensão e demais dados necessários à instalação, e que especifique os cabos, materiais, quantitativos e limites de responsabilidade da Administração e da futura contratada;

¹ TCESP - TCs nº 018090.989.24-5, 018141.989.24-4 e 018246.989.24-8 e TCESP - Boletim de Atualização de Licitações e Contratos, julho de 2026 (TC nº 009156.989.26). Disponíveis em: https://jurisprudencia.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/3/3/4/962433.pdf e <https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/noticias/Boletim%20de%20Atualiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Licita%C3%A7%C3%B5es%20e%20Contratos%20-%20Julho%202026.pdf>. Último acesso em: 05/08/2026.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA PAULISTA

www.floridapaulista.sp.gov.br

Praça Gerson Veronese Ferracini, n.º 358 – Fone/Fax (18) 3581-9020

CNPJ 44.925.691/0001-00 - CEP 17830-002 - Flórida Paulista - SP

3. determinar a compatibilização do projeto, dos memoriais, da planilha orçamentária, das composições de custos e dos demais anexos; e
4. após o controle de legalidade, republicar o aviso e os documentos corrigidos nos mesmos meios de divulgação, com reabertura do prazo mínimo previsto no art. 75, § 3º, da Lei nº 14.133/2021 e designação de nova data para a disputa.

Dê-se ciência à interessada e aos demais participantes. Publique-se.

Flórida Paulista/SP, 06 de agosto de 2026.

JOSÉ ANDRIOTTI
Prefeito Municipal

