Esclarecimentos - Processo 123/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA - SP

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
16/11/2026 08:44	Referente ao Lote 1, para os itens 4, 5, 6 e 7 qual o modelo do registro gaveta, será ABNT NBR 14968 com flanges e cunha de borracha, será ABNT NBR 14968 de conexão por bolsa com cunha de borracha ou será flangeado com cunha de anéis de metal e gaxetas no castelo NORMA DIN OU ANSI		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
17/11/2026 14:47	Segue resposta da Secretaria de Obras referente ao pedido de esclarecimento, solicitado pela referida empresa.	RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - OBRAS.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachment answers/fa9af77046f7441992a25f408a9467c3.pdf

RAPHAEL LUCAS BEZERRA PEDROSO
PINDORAMA-SP - 17/11/2026

Gerado em: 17/11/2026 15:08:55

Esclarecimentos - Processo 123/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA - SP

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
16/11/2026 08:44	Referente ao Lote 1, para os itens 4, 5, 6 e 7 qual o modelo do registro gaveta, será ABNT NBR 14968 com flanges e cunha de borracha, será ABNT NBR 14968 de conexão por bolsa com cunha de borracha ou será flangeado com cunha de anéis de metal e gaxetas no castelo NORMA DIN OU ANSI		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

RAPHAEL LUCAS BEZERRA PEDROSO
PINDORAMA-SP - 17/11/2026

Gerado em: 17/11/2026 08:55:21

Re: RESPONDER AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 123/2026

Terça, Novembro 17, 2026 13:59 -03

adjobras@pindorama.sp.gov.br
adjobras@pindorama.sp.gov.br

Para

licitacao@pindorama.sp.gov.br

Em Terça, Novembro 17, 2026 07:04 EST, licitacao@pindorama.sp.gov.br <licitacao@pindorama.sp.gov.br> escreveu:

> Bom dia,
>
> Solicito, a análise do pedido de esclarecimento apresentada e o encaminhamento da respectiva resposta com a maior brevidade possível.
>
> Ressalto que o licitante apresentou o pedido de esclarecimento através da plataforma eletrônica do certame.
>
> Encaminho, em anexo, o edital, o estudo Técnico Preliminar, o memorial descritivo e o termo de Referência para subsidiar a análise.
>
> --
> Att..
>
> Departamento de Licitações
> Prefeitura Municipal de Pindorama - SP
> Fone: (17) 3572-9900
> WhatsApp: (17) 99633-3191

Boa Tarde

Resposta ao pedido de esclarecimento – Lote 1, itens 4, 5, 6 e 7

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos esclarece que, para os itens 4, 5, 6 e 7 do Lote 1, deverão ser ofertados **registros de gaveta com conexão por bolsa e cunha de borracha, em conformidade com a norma ABNT NBR 14968**.

--
Atenciosamente..

Rogério Rios
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Rua 7 de Setembro, 507, Centro - Pindorama/SP
Telefone: (17) 3572-2992