Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 123/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 126/2026

Quarta, Novembro 18, 2026 07:29 -03

adjobras@pindorama.sp.gov.br
adjobras@pindorama.sp.gov.br

Para

licitacao@pindorama.sp.gov.br

Em Terça, Novembro 17, 2026 09:12 EST, licitacao@pindorama.sp.gov.br <licitacao@pindorama.sp.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Solicito, a análise do pedido de esclarecimento apresentada e o encaminhamento da respectiva resposta com a maior brevidade possível.

Encaminho, em anexo, o edital, o estudo Técnico Preliminar, o memorial descritivo e o termo de Referência para subsidiar a análise.

--
Att..

Departamento de Licitações
Prefeitura Municipal de Pindorama - SP
Fone: (17) 3572-9900
WhatsApp: (17) 99633-3191

-------- Original Message --------
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 123/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 126/2026
Data: Quarta, Novembro 11, 2026 14:54 -03
De: Licitação <licitacao@voigt.ind.br>
Para: licitacao <licitacao@pindorama.sp.gov.br>

Prezados boa tarde!

A empresa Metalúrgica Voigt Ltda - CNPJ nº 02.759.989/0001.47, vem por meio desta, tempestivamente solicitar esclarecimentos do lote 4 - TAMPÃO, conforme segue em anexo. Aguardamos seu retorno.

--
Mensagem.

Atenciosamente

Marcia Ribeiro
Licitação
licitacao@voigt.ind.br
(41) 3373-3030 (whatsapp)
(41) 99946-3646

Bom Dia.

Resposta ao pedido de esclarecimento – Tampões

Em atenção aos questionamentos apresentados, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Pindorama/SP esclarece:

1. **Dimensão.** Os tampões devem ter diâmetro nominal de **60 cm (600 mm)**.
2. **Articulação.** Os tampões devem ser **sem articulação**.
3. **Classe de resistência.** A classe exigida é **D400**, para aplicação em vias com tráfego de veículos.
4. **Fotos ou desenhos.** Esta Secretaria informa que não dispõe de fotografias do item.

--
Atenciosamente..

Rogério Rios
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Rua 7 de Setembro, 507, Centro - Pindorama/SP
Telefone: (17) 3572-2992