

Proc. Administrativo 27- 25.839/2025

De: Felipe O. - DML - ELE

Para: SMA - DLC - PR - Pregoeiros

Data: 04/12/2025 às 12:08:31

Setores envolvidos:

SMSP, SMA - DLC, SMA - DLC - PR, SMA - DLC - DISP INEX, SMA - DLC - PUB, SMA - DLC - MODALIDADES, DML - ELE, DLC - TRIAGEM, SNJ - ATD, DLC - AD, PRM - LIC, DML - COMPRAS, SMA - DLC - DIR, DLC - DL

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 134/2025 - MATERIAIS ELÉTRICOS - SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 90/2025

Prezada.

Segue em anexo correção de Lote 07 para Lote 06.

Atenciosamente,

—
Felipe Martins de Oliveira
Engenheiro Eletricista

RAMAL - 5220

SMSP/DML/ELE

Anexos:

Analise_Tecnica_Catalogos_PREGAO_134_25.pdf

ANÁLISE DE CATÁLOGOS PREGÃO 134 /2025 – LOTE 01

ITEM 01			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V e capacidade de curto circuito 50Ka – ofereceu 45Ka
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não é disjuntos de caixa moldada
8	SIM	APROVADO	

ITEM 03			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V e capacidade de curto circuito 50Ka – ofereceu 45Ka
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não é disjuntos de caixa moldada
8	SIM	APROVADO	

ITEM 05			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V e capacidade de curto circuito 50Ka – ofereceu 45Ka
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não informa capacidade de curto circuito, assim como não não atende a tensão de isolamento solicitada de 800V – oferece 690V.
8	SIM	APROVADO	

ITEM 07			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V e capacidade de curto circuito 50Ka – ofereceu 45Ka
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não informa capacidade de curto circuito, assim como não não atende a tensão de isolamento solicitada de 800V – oferece 690V.
8	SIM	APROVADO	

ITEM 09			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não é disjuntos de caixa moldada
8	SIM	APROVADO	

ITEM 11			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V
4	SIM	APROVADO	

7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não é disjuntos de caixa moldada
8	SIM	APROVADO	

ITEM 13			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não informa capacidade de curto circuito, assim como não atende a tensão de isolamento solicitada de 800V – oferece 690V.
8	SIM	APROVADO	

ITEM 15			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não informa capacidade de curto circuito, assim como não atende a tensão de isolamento solicitada de 800V – oferece 690V.
8	SIM	APROVADO	

ITEM 17			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não informa capacidade de curto circuito, assim como não atende a tensão de isolamento solicitada de 800V – oferece 690V.
8	SIM	APROVADO	

ITEM 19			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não é disjuntos de caixa moldada
8	SIM	APROVADO	

ITEM 21			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	APROVADO	
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	
8	SIM	APROVADO	

ITEM 23			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	APROVADO	
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	
8	SIM	APROVADO	

ITEM 25			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	APROVADO	
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	
8	SIM	APROVADO	

Fornecedor 02 – DESCLASSIFICADO por não atender aos itens 01,03,05,07,09,11,13,15,17 e 19

Fornecedor 04 – CLASSIFICADO

Fornecedor 07 – DESCLASSIFICADO por não atender aos itens 01,03,05,07,09,11,13,15,17 e 19

Fornecedor 08 – CLASSIFICADO

ANÁLISE DE CATÁLOGOS PREGÃO 134 /2025 – LOTE 02

ITEM 02			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V e capacidade de curto circuito 50Ka – ofereceu 45Ka
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não é disjuntos de caixa moldada
8	SIM	APROVADO	

ITEM 04			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V e capacidade de curto circuito 50Ka – ofereceu 45Ka
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não é disjuntos de caixa moldada
8	SIM	APROVADO	

ITEM 06			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V e capacidade de curto circuito 50Ka – ofereceu 45Ka
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não informa capacidade de curto circuito, assim como não atende a tensão de isolamento solicitada de 800V – oferece 690V.
8	SIM	APROVADO	

ITEM 08			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V e capacidade de curto circuito 50Ka – ofereceu 45Ka
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não informa capacidade de curto circuito, assim como não atende a tensão de isolamento solicitada de 800V – oferece 690V.
8	SIM	APROVADO	

ITEM 10			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não é disjuntos de caixa moldada
8	SIM	APROVADO	

ITEM 12			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA

2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não é disjuntos de caixa moldada
8	SIM	APROVADO	

ITEM 14			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não informa capacidade de curto circuito, assim como não atende a tensão de isolamento solicitada de 800V – oferece 690V.
8	SIM	APROVADO	

ITEM 16			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não informa capacidade de curto circuito, assim como não atende a tensão de isolamento solicitada de 800V – oferece 690V.
8	SIM	APROVADO	

ITEM 18			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não informa capacidade de curto circuito, assim como não atende a tensão de isolamento solicitada de 800V – oferece 690V.
8	SIM	APROVADO	

ITEM 20			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Não atende especificações solicitadas: Tensão de trabalho nominal 690V – ofereceu 400V
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado para marca ofertada não é disjuntos de caixa moldada
8	SIM	APROVADO	

ITEM 22			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	APROVADO	
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	
8	SIM	APROVADO	

ITEM 24			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	APROVADO	
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	
8	SIM	APROVADO	

ITEM 26			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	APROVADO	
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	
8	SIM	APROVADO	

Fornecedor 02 – DESCLASSIFICADO por não atender aos itens 02,04,06,08,10,12,14,16,18 e 20

Fornecedor 04 – CLASSIFICADO

Fornecedor 07 – DESCLASSIFICADO por não atender aos itens 02,04,06,08,10,12,14,16,18 e 20

Fornecedor 08 – CLASSIFICADO

ANÁLISE DE CATÁLOGOS PREGÃO 134 /2025 – LOTE 03

ITEM 27			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 29			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 31			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 33			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 35			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Não atende a solicitação. Catálogo apresentado não oferece modelo com condutor principal de 10 a 185mm e derivação de 1,5 a 10mm.

ITEM 37			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Não atende a solicitação. Catálogo apresentado não oferece modelo com condutor principal de 10 a 150mm e derivação de 4 a 35mm.

ITEM 39			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 41			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 43			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 45			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 47			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 49			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 51			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 53			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

--	--	--	--

ITEM 55			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 57			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 59			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 61			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 63			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 65			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 67			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 69			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 71			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 73			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

Fornecedor 04 – CLASSIFICADO

Fornecedor 07 – DESCLASSIFICADO por não atender aos itens 35,37,41,43,45,47,65,67,69,71 e 73

ANÁLISE DE CATÁLOGOS PREGÃO 134 /2025 – LOTE 04

ITEM 28			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 30			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 32			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 34			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 36			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Não atende a solicitação. Catálogo apresentado não oferece modelo com condutor principal de 10 a 185mm e derivação de 1,5 a 10mm.

ITEM 38			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	REPROVADO	Não atende a solicitação. Catálogo apresentado não oferece modelo com condutor principal de 10 a 150mm e derivação de 4 a 35mm.

ITEM 40			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

--	--	--	--

ITEM 42			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 44			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 46			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 48			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 50			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 52			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 54			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 56			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 58			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 60			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 62			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 64			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	SIM	APROVADO	

ITEM 66			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 68			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 70			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 72			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

ITEM 74			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
4	SIM	APROVADO	
7	NÃO	REPROVADO	Não apresentou catálogo

Fornecedor 04 – CLASSIFICADO

Fornecedor 07 – DESCLASSIFICADO por não atender aos itens 36,38,42,44,46,48,66,68,70,72 e 74

ANÁLISE DE CATÁLOGOS PREGÃO 134 /2025 – LOTE 05

ITEM 75			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado carece de informações técnicas para avaliação. Oferece envio de 02 parafusos para fixação, quando é solicitado 08.
4	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado não é de abraçadeiras para braço metálico.
7	NÃO	REPROVADO	Fornecedor apresentou somente proposta, sem catálogo técnico para avaliação.

ITEM 77			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado carece de informações técnicas para avaliação. Oferece envio de 02 parafusos para fixação, quando é solicitado 08.
4	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado não é de abraçadeiras para braço metálico.
7	NÃO	REPROVADO	Fornecedor apresentou somente proposta, sem catálogo técnico para avaliação.

ITEM 79			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado carece de informações técnicas para avaliação. Oferece envio de 02 parafusos para fixação, quando é solicitado 08.
4	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado não é de abraçadeiras para braço metálico.
7	NÃO	REPROVADO	Fornecedor apresentou somente proposta, sem catálogo técnico para avaliação.

ITEM 81			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado carece de informações técnicas para avaliação. Oferece envio de 02 parafusos para fixação, quando é solicitado 08.
4	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado não é de abraçadeiras para braço metálico.
7	NÃO	REPROVADO	Fornecedor apresentou somente proposta, sem catálogo técnico para avaliação.

Fornecedor 02 – DESCLASSIFICADO – Catálogo apresentado em desacordo com as solicitações

Fornecedor 04 – DESCLASSIFICADO – Catálogo apresentado em desacordo com as solicitações

Fornecedor 07 – DESCLASSIFICADO – Não apresentou catálogo

ANÁLISE DE CATÁLOGOS PREGÃO 134 /2025 – LOTE 06

ITEM 76			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado carece de informações técnicas para avaliação. Oferece envio de 02 parafusos para fixação, quando é solicitado 08.
4	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado não é de abraçadeiras para braço metálico.
7	NÃO	REPROVADO	Fornecedor apresentou somente proposta, sem catálogo técnico para avaliação.

ITEM 78			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado carece de informações técnicas para avaliação. Oferece envio de 02 parafusos para fixação, quando é solicitado 08.
4	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado não é de abraçadeiras para braço metálico.
7	NÃO	REPROVADO	Fornecedor apresentou somente proposta, sem catálogo técnico para avaliação.

ITEM 80			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado carece de informações técnicas para avaliação. Oferece envio de 02 parafusos para fixação, quando é solicitado 08.
4	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado não é de abraçadeiras para braço metálico.
7	NÃO	REPROVADO	Fornecedor apresentou somente proposta, sem catálogo técnico para avaliação.

ITEM 82			
PARTICIPANTE	CATALOGO	APROVADO/REPROVADO	JUSTIFICATIVA
2	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado carece de informações técnicas para avaliação. Oferece envio de 02 parafusos para fixação, quando é solicitado 08.
4	SIM	REPROVADO	Catálogo apresentado não é de abraçadeiras para braço metálico.
7	NÃO	REPROVADO	Fornecedor apresentou somente proposta, sem catálogo técnico para avaliação.

Fornecedor 02 – DESCLASSIFICADO – Catálogo apresentado em desacordo com as solicitações

Fornecedor 04 – DESCLASSIFICADO – Catálogo apresentado em desacordo com as solicitações

Fornecedor 07 – DESCLASSIFICADO – Não apresentou catálogo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 384C-352C-7E80-F90B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA (CPF 364.XXX.XXX-48) em 04/12/2025 12:09:47 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pindamonhangaba.1doc.com.br/verificacao/384C-352C-7E80-F90B>