

Araraquara, 07 de outubro de 2025

Em Alojamento a distribuição de extintores referem-se ao posicionamento estratégicos e a organização dos equipamentos de combate a incêndio, para garantir o acesso rápido e a eficácia em caso de emergência.

A norma IT 21/2025 diz para risco médio até 20 metros, considerando o imóvel vago.

Levamos em consideração tratar de alojamento não deve ultrapassar a 15 metros.

Extintores classe A geralmente deve estar em uma distância máxima de 15 metros uns dos outros (dependendo das condições de distribuição das mobílias).

Classe B distancia pode variar de 10 a 20 metros.

Os equipamentos estão bem dimensionados considerando tratar de local com reunião de público.

Atenciosamente,