



TERMO DE REFRÊNCIA (TR)

Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara

Processo nº: 73.460/2026

Interessado: Divisão de Saúde Mental, Subsecretaria da Assistência Especializada, Urgências e Emergências

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Aquisição de placas de sinalização de segurança (orientação, salvamento, equipamentos de combate a incêndio e alertas) para a devida adequação ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) nas Unidades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e do Centro de Atenção Psicossocial CAPS II "Dr. Nelson Fernandes Junior", em atendimento às exigências apontadas em vistoria realizada pela Defesa Civil do Município e normas técnicas do Corpo de Bombeiros.

Natureza: Aquisição de bem comum (material de consumo/permanente para adequação predial de segurança).

Vigência do Contrato: 03 (três) meses a contar da emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, tempo suficiente para a entrega total do material, recebimento definitivo e faturamento.

Prazo de Execução e Entrega: Até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento.

2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES DA CONTRATAÇÃO

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DETALHADA
01	Unidade (Un)	10	Placa de sinalização de saída de emergência com seta para a direita, fotoluminescente, PVC rígido/expandido 2 mm, conforme ABNT NBR 13434.
02	Unidade (Un)	05	Placa de indicação de risco de choque elétrico, PVC rígido/expandido 2 mm, conforme normas de segurança.
03	Unidade (Un)	10	Placa "Proibido Fumar Neste Local", formato 20x30 cm, PVC rígido/expandido 2 mm.
04	Unidade (Un)	10	Placa de saída esquerda fotoluminescente certificada, modelo S2, tamanho 12x24 cm, produzidas em PVC expandido com 2 mm de espessura, não inflamável e autoextinguível, impressas



ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DETALHADA
			em serigrafia de alta definição, contendo CNPJ do fabricante e características fotoluminescentes (intensidade luminosa, tempo de atenuação e cores), atendendo à NBR 13434-2.

Justificativa dos Quantitativos: O dimensionamento das quantidades baseia-se estritamente no relatório de vistoria emitido pela Defesa Civil do Município e nas diretrizes de segurança contra incêndio exigidas para as edificações do CAPS AD e CAPS II, visando cobrir todas as falhas apontadas nos recintos, permitindo a regularização e obtenção do AVCB das unidades.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A aquisição fundamenta-se na necessidade de regularizar as condições de segurança contra incêndio e pânico nas dependências físicas das unidades CAPS AD e CAPS II, sanando as pendências apontadas nas vistorias técnicas oficiais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. A ausência de sinalização adequada compromete a segurança de pacientes, servidores e visitantes, além de impedir a emissão/renovação do AVCB.

O interesse público reside na preservação da vida humana, na integridade física dos frequentadores e colaboradores da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), bem como no cumprimento de obrigações legais impostas pelos órgãos fiscalizadores. O não atendimento da demanda acarreta risco iminente de interdição parcial ou total dos prédios públicos, exposição a perigos evitáveis em casos de sinistro e responsabilização administrativa/legal dos gestores.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução compreende a entrega integral ou parcelada das placas de sinalização de segurança nas quantidades exatas demandadas pelas vistorias, entregues diretamente no Almoxarifado Central ou nos endereços do CAPS II e CAPS AD, prontas para fixação e adequação técnica para a obtenção do AVCB.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Habilitação da Empresa / Requisitos da Contratada: Fornecer produtos novos, sem avarias, em estrita conformidade com as normas técnicas brasileiras aplicáveis (ex: ABNT NBR 13434), responsabilizando-se pela entrega no local e prazo estipulados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Requisitos Técnicos dos Materiais:

Material: Produzidas em PVC expandido com 2 mm de espessura (ou material rígido equivalente de alta durabilidade), não inflamável e autoextinguível (não propaga chama).

Propriedades Fotoluminescentes: Garantidas conforme ABNT NBR 13434 (contendo informações das características fotoluminescentes tais como intensidade luminosa,



tempo de atenuação e cores, e identificadas de forma legível na face exposta com o número do CNPJ do fabricante).

Impressão e Símbolos: Pictogramas, textos e cores impressos em processo serigráfico de alta definição, em conformidade com as normativas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP).

Fixação e Dimensões: Conforme especificação de cada item, com verso autoadesivo ou furação adequada para fixação firme em paredes, portas ou estruturas metálicas.

Insumos e Transporte: A contratada deverá responder por todos os custos relativos ao frete, carga, descarregamento e transporte dos materiais até o local de entrega determinado pelo município.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Local de Entrega: Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara (ou diretamente nas unidades CAPS II e CAPS AD, conforme indicação da Ordem de Fornecimento).

Condições de Execução: O fornecimento será realizado em entrega única ou parcelada (conforme solicitação da Secretaria de Saúde) no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho. Os produtos deverão estar devidamente embalados e protegidos contra umidade e avarias. Caso as placas apresentem defeitos de fabricação, divergências dimensionais, falhas na fotoluminescência ou rasgos, o lote/item será rejeitado, correndo a substituição por conta e custo da contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem dilação do prazo de entrega.

7. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO

A fiscalização e gestão da aquisição serão exercidas mediante designação formal de fiscal e gestor do contrato da Secretaria Municipal de Saúde. O fiscal deverá:

Inspecionar o material no momento da entrega, conferindo os quantitativos, as dimensões, a espessura do PVC (2 mm), as propriedades fotoluminescentes e a conformidade com as normas da ABNT e exigências do Corpo de Bombeiros.

Verificar o alinhamento com a equipe de manutenção/infraestrutura para a correta conferência das especificações técnicas.

Emitir o termo de recebimento definitivo na Nota Fiscal para fins de pagamento ou notificar formalmente a empresa para a substituição dos itens caso sejam constatados defeitos ou divergências no padrão especificado.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em cota única (ou de acordo com as entregas parceladas efetivamente realizadas), em até 30 (trinta) dias após a entrega total/parcial dos itens e emissão do atesto de recebimento definitivo pelo fiscal do contrato na Nota Fiscal eletrônica. Não serão permitidos adiantamentos financeiros. A liberação do pagamento estará estritamente condicionada à manutenção da regularidade fiscal e trabalhista da



empresa (apresentação de CNDT, CRF/FGTS e Certidões de Tributos Mobiliários e Federais).

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Critério de Julgamento: Menor Preço por Preço Global do Lote (ou agrupado por tipo de sinalização, visando a padronização dos materiais para ambas as unidades de saúde mental e a otimização dos custos logísticos e de frete).

Habilitação: Conforme as exigências regulamentares da Lei Federal nº 14.133/2021, priorizando a regularidade fiscal, jurídica e a qualificação técnica compatível com o fornecimento do objeto.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

(O valor estimado da contratação será preenchido pela Divisão de Compras/Saúde após a consolidação do mapa de cotações de mercado e pesquisa de preços, nos termos do Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021).

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa correspondente correrá por conta de Recursos Próprios do Município, consignados na dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara voltada ao planejamento de infraestrutura, logística e manutenção predial, integrando as ações da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), com saldo devidamente reservado junto ao Fundo Municipal de Saúde para o presente exercício.

Araraquara/SP, 02 de outubro de 2026.

Glaucia C. Dias Harteman

Chefe da Divisão de Saúde Mental

Celina Lúcio Cavalini Santesso Garrido

Subsecretária da Assistência Especializada, Urgências e Emergências