



Prefeitura da Estância de Atibaia

Estado de São Paulo

ATA DE RERRATIFICAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 38.342/20223

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2023

DATA: 30/08/2023

Objeto: registro de preços para eventual aquisição de para eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado incluindo material e mão-de-obra para completa instalação, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.

A Secretária de Saúde no uso de suas atribuições, e após revisão dos autos, RERRATIFICA o instrumento convocatório, conforme abaixo:

“(…)

ANEXO 1 TERMO DE REFERÊNCIA

COTA	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN. MEDI DA
PRINCIPAL (75%)	1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - CAPACIDADE 18.000 BTU/H CONDICIONADOR DE AR MODULAR (SPLIT) COM POTÊNCIA DE 18.000 BTU/H; COM GÁS REFRIGERANTE R-410A; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CONDICIONADORES DE AR) DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO; CONDENSADOR DE CICLO FRIO E DESCARGA LATERAL; EVAPORADOR TIPO HIGH-WALL COM FILTRO DE AR LAVÁVEL, ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA; 220V BIFÁSICO, CONFORME NBR 14.136 E CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO DE COBRE, GÁS, ISOLANTE ATÉ 5M DE DISTÂNCIA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	15	UND
RESERVADA (25%)	2	APARELHO DE AR CONDICIONADO - CAPACIDADE 18.000 BTU/H CONDICIONADOR DE AR MODULAR (SPLIT) COM POTÊNCIA DE 18.000 BTU/H; COM GÁS REFRIGERANTE R-410A; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CONDICIONADORES DE AR) DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO; CONDENSADOR DE CICLO FRIO E DESCARGA LATERAL; EVAPORADOR TIPO HIGH-WALL COM FILTRO DE AR LAVÁVEL, ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA; 220V BIFÁSICO, CONFORME NBR 14.136 E CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO DE COBRE, GÁS, ISOLANTE ATÉ 5M DE DISTÂNCIA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	5	UND
PRINCIPAL (75%)	3	APARELHO DE AR CONDICIONADO - CAPACIDADE 24.000 BTU/H CONDICIONADOR DE AR MODULAR (SPLIT) COM POTÊNCIA ENTRE 22.000 E 24.000 BTU/H; COM GÁS REFRIGERANTE R-410A; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CONDICIONADORES DE AR) DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO; CONDENSADOR DE CICLO FRIO E DESCARGA LATERAL; EVAPORADOR TIPO	15	UND



Prefeitura da Estância de Atibaia

Estado de São Paulo

		HIGH-WALL COM FILTRO DE AR LAVÁVEL, ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA; 220V BIFÁSICO, CONFORME NBR 14.136 E CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO DE COBRE, GÁS, ISOLANTE ATÉ 5M DE DISTÂNCIA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO		
RESERVADA (25%)	4	APARELHO DE AR CONDICIONADO - CAPACIDADE 24.000 BTU/H CONDICIONADOR DE AR MODULAR (SPLIT) COM POTÊNCIA ENTRE 22.000 E 24.000 BTU/H; COM GÁS REFRIGERANTE R-410A; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CONDICIONADORES DE AR) DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO; CONDENSADOR DE CICLO FRIO E DESCARGA LATERAL; EVAPORADOR TIPO HIGH-WALL COM FILTRO DE AR LAVÁVEL, ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA; 220V BIFÁSICO, CONFORME NBR 14.136 E CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO DE COBRE, GÁS, ISOLANTE ATÉ 5M DE DISTÂNCIA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	5	UND
PRINCIPAL (75%)	5	APARELHO DE AR CONDICIONADO - CAPACIDADE 36.000 BTU/H CONDICIONADOR DE AR MODULAR (SPLIT) COM POTÊNCIA DE 36.000 BTU/H; COM GÁS REFRIGERANTE R-410A; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CONDICIONADORES DE AR) DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO; CONDENSADOR DE CICLO FRIO E DESCARGA LATERAL; EVAPORADOR TIPO PISO-TETO COM FILTRO DE AR LAVÁVEL, ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA; 220V BIFÁSICO, CONFORME NBR 14.136 E CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO DE COBRE, GÁS, ISOLANTE ATÉ 5M DE DISTÂNCIA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	8	UND
RESERVADA (25%)	6	APARELHO DE AR CONDICIONADO - CAPACIDADE 36.000 BTU/H CONDICIONADOR DE AR MODULAR (SPLIT) COM POTÊNCIA DE 36.000 BTU/H; COM GÁS REFRIGERANTE R-410A; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CONDICIONADORES DE AR) DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO; CONDENSADOR DE CICLO FRIO E DESCARGA LATERAL; EVAPORADOR TIPO PISO-TETO COM FILTRO DE AR LAVÁVEL, ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA; 220V BIFÁSICO, CONFORME NBR 14.136 E CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO DE COBRE, GÁS, ISOLANTE ATÉ 5M DE DISTÂNCIA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	2	UND
EXCLUSIVA	7	APARELHO DE AR CONDICIONADO - CAPACIDADE 9.000 BTU/H CONDICIONADOR DE AR MODULAR (SPLIT) COM POTÊNCIA DE 9.000 BTU/H; COM GÁS REFRIGERANTE R410A; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CONDICIONADORES DE AR) DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO; CONDENSADOR DE CICLO FRIO E DESCARGA LATERAL; EVAPORADOR TIPO HIGH-WALL COM FILTRO DE AR LAVÁVEL, ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA; 220V BIFÁSICO, CONFORME NBR 14.136 E CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO DE COBRE, GÁS, ISOLANTE ATÉ 5M DE DISTÂNCIA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	20	UND

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/1B1B-7864-C31B-3E1B> e informe o código 1B1B-7864-C31B-3E1B



Prefeitura da Estância de Atibaia

Estado de São Paulo

As demais condições do Edital permanecem inalteradas.

Nada mais havendo a constar, encaminhe-se os autos à Secretaria de Administração para as devidas providências legais.

Grazielle Cristina dos Santos Bertolini
Secretária da Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1B1B-7864-C31B-3E1B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI (CPF 305.XXX.XXX-25) em 31/08/2023 09:15:56
(GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/1B1B-7864-C31B-3E1B>