

Memorando 12- 8.887/2025

De: Kleber T. - SAG-DGA

Para: BFS - BEATRIZ FARIA SPINA

Data: 12/03/2025 às 09:18:12

Setores envolvidos:

SAD, SAG, SAD-DEPL, SAD-DCDC, SAG-DGA, BFS

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Prezada Beatriz,

Segue análise dos itens da proposta:

Item 1: HQ HI WALL INVERTER - Em primeira análise, não foi identificado na proposta se o equipamento possui modos "Turbo" e "Auto Restart" (reinício automático após falta de energia), da mesma forma não há menção se os filtros de ar são laváveis. Sendo assim, opinamos pela desclassificação, pois o equipamento ofertado não atende as especificações do termo de referência.

Item 2: HISENSE HI WALL INVERTER - Em primeira análise, o nível de ruído do equipamento atinge 56db, enquanto a especificação prevê no máximo 50db. Sendo assim, opinamos pela desclassificação, pois o equipamento ofertado não atende as especificações do termo de referência.

Atenciosamente,

—

Att,

Kleber Valentim Teodoro

Chefe de Divisão de Gestão Administrativa

Secretaria de Agricultura

Tel 4414-3960

Cel 11 94800-1954



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7FC3-B0C2-D2C2-DAEC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



KLEBER VALENTIM TEODORO (CPF 269.XXX.XXX-80) em 12/03/2025 09:18:18 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/7FC3-B0C2-D2C2-DAEC>