



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2023 – PROCESSO nº 1114/2023

A Prefeitura do Município da Estância Turística de Batatais, Estado de São Paulo, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que está aberta a licitação acima referenciada, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, compra tipo menor preço por ITEM, **com entrega única**, que objetiva a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÕES E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ELETRICIDADE E DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.**

A Licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com fornecimento único e será processada na conformidade do disposto na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto Municipal n.º 2296, de 20 de julho de 2005, subsidiariamente na Lei 8.666/1993 e suas alterações e Lei Complementar 123 de dezembro de 2.006, Lei Complementar 147 de agosto de 2.014, Instruções Normativas: RFB nº 1234/2012 e RFB nº 2145/2023, e nas condições estabelecidas neste edital e nos seguintes anexos que o integram:

Anexo I - Especificação Técnica

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços

Anexo III - Modelo de Declaração do TCE

Anexo IV - Minuta de habilitação prévia

Anexo V - Minuta de declaração de enquadramento

Anexo VI - Declaração em cumprimento do disposto no Inciso XXXIII

Anexo VII - Declaração de idoneidade para licitar

Anexo VIII - Termo de referência

O Pregão Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado em sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases através da Plataforma de Licitações Eletrônicas Licita Mais Brasil. O acesso ao sistema será realizado através do link – www.licitamaisbrasil.com.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 09h00min do dia 24/11/2023.

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 06/12/2023 das 08h01min às 08h59min.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 06/12/2023 a partir das 09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

Até três dias úteis antes da data fixada para a abertura e avaliação das propostas, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos sobre o pregão, requerer providências ou formular impugnação escrita contra cláusulas ou condições deste edital, diretamente através da Plataforma Licita Mais Brasil.

As respostas do pregoeiro às dúvidas e questionamentos suscitados serão publicadas em



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil.

1 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital.

1.1 Poderá participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e seja detentora de senha para participar de processos licitatórios, junto à Plataforma Licita Mais Brasil.

1.2 O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente no site da Plataforma Licita Mais Brasil, www.licitamaisbrasil.com.br de forma antecipada, evitando assim, perder os prazos limites para o cadastro da proposta inicial.

1.3 As propostas deverão abranger a totalidade dos itens segundo a capacidade de atendimento da licitante, ficando esclarecido que o órgão licitador contratará o fornecedor capaz de entregar no prazo desejado os materiais a serem adquiridos, observado o critério de julgamento fixado neste Edital.

1.4 Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será permitida a participação de empresas:

1.4.1 Estrangeiras que não funcionem no País;

1.4.2 Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

1.4.3 Que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente:

1.4.3.1 Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Prefeitura, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

1.4.3.2 Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10º da Lei Federal nº 9.605/98;

1.4.3.3 Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

1.4.3.4 Não forem enquadradas como MEP (quando for o caso).

1.4.4 Servidor público municipal de qualquer órgão ou entidade vinculada ao município de Batatais/SP, seu cônjuge e/ou descendentes até o terceiro grau, bem como empresas das quais qualquer servidor público municipal, respectivo cônjuge e/ou descendentes até o terceiro grau sejam sócios, dirigentes, responsáveis técnicos ou representantes a qualquer título, sendo inclusive vedada a empresa no certame a sua contratação.

1.5 O Edital e seus Anexos podem ser solicitados através do e-mail pregoeiros@batatais.sp.gov.br informando o número do pregão e os dados da empresa solicitante, obtidos no site oficial da Prefeitura - www.batatais.sp.gov.br, bem como no site da Plataforma Licita Mais Brasil - www.licitamaisbrasil.com.br.

2 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

2.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio e Comissão de Licitações, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas justificando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação da Licitante classificada em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.

3 - PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES

3.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio da Plataforma Licita Mais Brasil.

3.1.1 As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário limite definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.

3.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

3.3 Qualquer dúvida em relação ao acesso e utilização da Plataforma Licita Mais Brasil, deverá ser esclarecida através dos canais de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, ou e-mail disponíveis no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br.

4 - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA PLATAFORMA LICITA MAIS BRASIL

4.1 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará pelo site www.licitamaisbrasil.com.br, que deverá manifestar, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.2 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.3 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Plataforma Licita Mais Brasil.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

4.4 São de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Plataforma Licita Mais Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.6 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento e utilização da Plataforma de Licitações, deverão ser dirimidos através da central de atendimento aos licitantes, seja por telefone 0800 591 6173, WhatsApp (11)4040-8714 ou e-mail contato@licitamaisbrasil.com.br, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto em feriados nacionais.

5 - DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

5.1 A proposta eletrônica deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do site www.licitamaisbrasil.com.br, a partir da liberação do edital, até o horário estabelecido neste edital.

5.2 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.2.1 No preenchimento da proposta eletrônica, quando a aba Ficha Técnica estiver habilitada, deverá ser encaminhada a ficha técnica descritiva do produto ou serviço, contendo somente as especificações dos serviços e/ou equipamentos, inclusive MARCA E MODELO. A não inserção do referido arquivo, quando solicitado, implicará na desclassificação da Empresa.

5.2.2 O pregoeiro terá acesso ao arquivo da ficha técnica, antes da fase de lances, dessa forma o licitante **não poderá se identificar** no arquivo da ficha técnica. A identificação do licitante por qualquer meio que for tal como nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, irá resultar em sua desclassificação do processo.

5.2.3 Quando a aba Ficha Técnica não estiver habilitada, o licitante não precisará encaminhar o arquivo.

5.2.4 Se o campo “Marca” estiver disponível o licitante deverá informar a marca ou fabricante responsável pela produção do item. Caso seja fabricação própria do Licitante, o mesmo deverá colocar a informação “Marca Própria”, evitando a sua identificação.

5.3 Durante a fase de cadastro de propostas os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.4 O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

5.5 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste edital.

5.6 Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contido na proposta prevalecerá



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

este último, e no caso de discordância entre o valor unitário e total, prevalecerá o primeiro.

5.7 O arquivo da Proposta de Preços (Anexo II) deverá ser anexado junto ao campo “Documentos de Habilitação”.

5.8 Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será necessária a informação desse regime fiscal no campo próprio, sob pena do licitante enquadrado nessa situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

5.9 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no “**Anexo I - Especificação Técnica**” deste edital.

5.10 A Proposta de Preços Readequada, conforme o modelo de Anexo II, com validade de 60 (sessenta) dias, deverá ser apresentada durante a fase de Habilitação dos Primeiros Colocados, redigida em papel timbrado da Licitante, datada, numerada, carimbada e assinada, sem emendas, rasuras ou borrões.

5.11 Será desclassificada a proposta que:

5.11.1 Não atender às exigências do presente Edital e seus Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

5.11.2 Apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor;

5.11.3 Oferecer propostas alternativas;

5.11.4 Apresentar preço manifestamente inexequível;

5.11.5 Apresentar preços excessivos, considerando os valores estimados.

5.11.6 Ofertar proposta de preços com valor diferente do preço informado na proposta comercial;

5.11.7 Não apresentar marca e modelo para todos os itens cotados, quando for o caso;

5.11.8 Não se enquadrar como MEP, quando for o caso.

6 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1 A partir do horário previsto no Edital, a sessão pública será aberta por comando do Pregoeiro, com a abertura e verificação das propostas iniciais recebidas. Finalizada a análise das propostas eletrônicas no horário estabelecido, será iniciada a fase de lances.

6.2 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

6.4 Serão desclassificadas as propostas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

6.5 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.6 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no horário estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

7.3 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

7.4 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.

7.5 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

7.6 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante uma das seguintes formas:

7.6.1 Modo Aberto: A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.6.2 Modo Aberto/Fechado: A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.7 A forma de fechamento será definida pelo pregoeiro no momento da inserção do pregão no sistema, sempre ficando visível aos interessados a forma de fechamento.

7.8 O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual diligência.

7.9 Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será dado prosseguimento à sessão pública.

7.10 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.11 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após novo agendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

7.12 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade dos itens, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

7.13 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto **deve ser acompanhado pelos participantes por meio da Plataforma Licita Mais Brasil**, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

8 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 A Empresa vencedora deverá enviar, durante a fase habilitação, a Proposta de Preços Readequados escrita (Anexo II), com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item **13.2.1** deste Edital.

8.2 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item **8.1**. Será informado no Chat o horário e a data exata para continuidade dos trabalhos.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

8.2.1 Na proposta final (Anexo II) a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de cada item ao novo valor proposto.

8.3 A proposta deverá conter:

8.3.1 Com base no preço unitário/global proposto as empresas deverão apresentar a Planilha de Custos e Preços (devidamente assinada, sob carimbo, pelo Responsável Legal), conforme modelo do Anexo II da Proposta Comercial, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;

8.3.2 Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas adotadas pelo licitante para obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais componentes da planilha de composição de custos e formação de preços do posto de trabalho envolvido na contratação (Para o caso de prestação de serviços, quando solicitado);

8.3.3 Preço mensal/unitário, anual e/ou total para a prestação de serviços/produto, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

8.3.4 Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com a prestação de serviços/fornecimento do objeto da licitação;

8.3.5 Indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base no Código Brasileiro de Ocupações– CBO, quando for o caso e solicitado;

8.3.6 Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;

8.3.7 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data limite para recebimento das propostas.

8.3.8 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com apenas duas casas decimais (0,00).

8.4 A proposta deve atender todas as especificações obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação.

8.5 O Pregoeiro reserva-se o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

8.6 A apresentação da proposta implicará:

a) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a abertura do presente certame;

b) Conhecimento e aceitação plena e total de todas as cláusulas e condições estabelecidas por este edital e seus anexos;

c) Conhecimento dos projetos, encargos gerais, especificações, quantitativos e condições para execução dos serviços, sujeitando-se ao gerenciamento e fiscalização da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais/SP.

9 - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo V para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ser digitada no sistema, informar no campo próprio o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006).

9.2 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, a Plataforma aplicará automaticamente os critérios para o desempate em favor ME/EPP.

9.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte considerada empatada e mais bem classificada será convocada, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 5 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão;

9.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte acima indicada que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda às demais exigências previstas neste edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado;

9.2.3 Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, serão convocadas as microempresas e as empresas de pequeno porte remanescentes consideradas empatadas na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame.

9.3 Entendem-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso.

9.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate será realizado sorteio entre aquelas para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.

9.5 Somente se a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja dentro do critério de empate não ocorrer, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste edital.

9.6 O disposto nos itens acima somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10 - DA NEGOCIAÇÃO

10.1 Após o encerramento da etapa de lances e durante a etapa de julgamento/negociação, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.

10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

11.1 O critério de julgamento da presente licitação é o MENOR PREÇO UNITÁRIO.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

11.2 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

12 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1 Encerrada a etapa de lances e depois de conclusas a negociação e verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e/ou fornecimento.

12.2 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

12.3 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

12.4 Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

12.5 Não se admitirão propostas que apresentem valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

12.6 O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio das planilhas de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais.

12.7 Não serão aceitas propostas com valores unitários/global superiores aos estimados ou com preços manifestamente inexequíveis, conforme dispõe o artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666/93.

12.8 Considerar-se-á inexequível a proposta que não demonstre sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação/fornecimento são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão;

12.9 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

12.9.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

12.9.2 Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho, quando for o caso;

12.9.3 Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social, quando for o caso;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

- 12.9.4** Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares, quando for o caso;
- 12.9.5** Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
- 12.9.6** Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;
- 12.9.7** Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
- 12.9.8** Verificação de notas fiscais dos materiais adquiridos pelo proponente;
- 12.9.9** Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
- 12.9.10** Estudos setoriais;
- 12.9.11** Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
- 12.9.12** Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços e/ou fornecimento;
- 12.9.13** Demais verificações que por ventura se fizerem necessárias.

12.10 O licitante deverá apresentar sua proposta obedecendo ao piso salarial fixado em Convenção Coletiva de Trabalho ou outra norma coletiva aplicável, quando for o caso;

12.11 Caso o licitante apresente sua proposta com o salário inferior ao piso salarial e esteja provisoriamente classificado em primeiro lugar, ele poderá, após diligência, ajustar o salário no prazo estabelecido. O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza hipótese de desclassificação da proposta, quando for o caso;

12.12 Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, a empresa não corrigir ou justificar eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.

12.13 A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar majoração de seu valor global.

12.14 Se a proposta não for aceitável ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.

12.15 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

13 - DA HABILITAÇÃO

13.1 As empresas participantes do processo licitatório em questão deverão inserir toda a Documentação exigida para Habilitação e Fichas técnicas, caso sejam exigidas, durante o **cadastro da proposta inicial** na Plataforma Licita Mais Brasil. Encerrada a negociação e iniciada a fase de habilitação, caberá ao licitante detentor de melhor oferta encaminhar a proposta readequada através de campo específico da sala de negociação da Plataforma.

13.2 Os documentos de habilitação previamente anexados na Plataforma Licita Mais Brasil, deverão ser encaminhados em cópia autenticada ou original para o endereço "Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais - Divisão de Compras/Licitações – Trav. Intendente Vigilato, nº 222 -



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Centro – Batatais – SP CEP 14.300-027”, **dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis**, sob pena de Inabilitação, para a devida juntada aos autos licitatórios. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente.

13.2.1 Deverá ser entregue ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, em envelope devidamente lacrado com os seguintes dados:

Encaminhar a documentação, informando no envelope - A/C - Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO nº 114/2023 – PROCESSO nº 1114/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ENDEREÇO: TRV. INTENDENTE VIGILATO Nº 222 – CENTRO – LICITAÇÕES

BATATAIS – SP – CEP 14.300-027

LICITANTE

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

RESPONSÁVEL PARA CONTATO:

SR(a) LICITANTE(s):

Todas as folhas da documentação de Habilitação deverão ser entregues na mesma ordem indicada, devidamente numerada em ordem sequencial e precedida de relação (índice) que as identifique e deverão preferencialmente estar encadernadas evitando-se folhas soltas e vistas pelos Licitantes. Aposição de carimbo inutilizando as folhas e páginas em branco. Tal carimbo comprova que, quando da juntada, a folha (anverso e verso) estava em branco, isto é, sem sinal algum, texto, palavras, frases, números, símbolos, figuras, ilustrações etc. Com isso evita-se que, posteriormente à juntada sejam lançados nas folhas ou páginas em branco, letras, frases, expressões, assinaturas, figuras etc.

13.2.2 Para fins de habilitação ao certame, as licitantes deverão satisfazer os requisitos relativos a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Trabalhista, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-Financeira e Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

13.3 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária;
- c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária;
- d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

13.4 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:
 - c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;
 - c.2) Certidão de regularidade de débito com a(s) Fazenda(s) Estadual, da sede ou do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
 - c.3) Certidão de regularidade de débito com a(s) Fazenda(s) Municipal, da sede ou do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito de negativa.

§ 1º. A prova de REGULARIDADE FEDERAL, FGTS ou CNDT deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. Considera-se positiva com efeitos de Negativa a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.

§ 2º. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

§ 3º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

§ 4º. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

13.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da Licitação, em nome da empresa, através de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado (**ARTIGO 30 INCISO II DA LEI 8.666/93**), assim consideradas a 60% da execução pretendida (**SUMULA 24 TCE**).

13.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) Certidão negativa de falência, concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

13.7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual nº 42.911, de 06.03.98 (Anexo VI deste Edital);

b) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que até a presente data inexistiu fato superveniente impeditivo para a sua habilitação. (Anexo IV deste Edital);

c) Declaração do licitante, que não se encontra sujeito aos efeitos de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93, firmada em quaisquer das esferas da Federação, ou a qualquer outro título (Anexo VII deste Edital);

d) Declaração do licitante, que se encontra enquadrada como microempresa, nos termos da Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações (Anexo V deste Edital);

e) Declarações do licitante do Termo de Ciência e Notificação do Tribunal de Contas do Estado, (Anexo III deste Edital);

f) Comprovação, no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através de apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, de que a licitante está enquadrada nesse regime nos termos da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei 147/14.

g) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

h) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

§ 1º Em caso de ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação a Licitante fica obrigada a comunicar a Administração Pública do Município de Batatais;

13.8 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

a) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial;

b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

c) Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta PREFEITURA aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

d) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

d1) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos;

e) O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por meio eletrônico.

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

g) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

h) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

i) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado.

j) Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

Parágrafo Único: A empresa que deixar de apresentar a documentação no prazo estipulado no edital estará infringindo a Lei Federal 10.520/02 “Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14 - DOS RECURSOS

14.1 Passada a sessão de disputa de lances e indicação do vencedor, o Pregoeiro informará, via chat, a data e o horário em que será aberta a fase de manifestação de interposição de recurso;

14.1.1 Na data e horário estipulados, via chat, para a manifestação de recursos, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

14.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

14.1.3 O(a) Pregoeiro(a) fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema;

14.1.4 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

14.1.5 Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser encaminhados através de campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil.

14.1.6 Caso os recursos e contrarrazões não sejam cadastrados na Plataforma Licita Mais Brasil em tempo hábil os mesmos não serão conhecidos.

14.1.7 A manifestação do recurso deverá ser obrigatoriamente registrada no chat, bem como conter a síntese das razões do recorrente;

14.1.8 A falta de manifestação e motivação de recurso dentro do prazo concedido (14.1.1), importará na decadência do direito de recurso;

14.2 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo(a) licitante;

14.3 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;

14.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. (Art. 26, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005);

14.5 Os recursos e contrarrazões deverão ser cadastrados em campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil.

14.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro, mediante auxílio Jurídico, terá até 10 (dez) dias para:

- a. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
- b. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
- c. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente.

15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO

15.1 Havendo interposição de recursos, os mesmos serão analisados pelo Pregoeiro que os submeterá ao Secretário (a) responsável para decisão quanto à adjudicação do objeto e à homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios. Se, ao contrário, não houver interposição de recursos, o mesmo será adjudicado;

15.2 A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais reserva-se ao direito, na forma da Lei de em qualquer etapa do desenvolvimento licitatório, adotar as medidas que julgar oportunas e convenientes, nos termos do parágrafo terceiro do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº 8.883/94 e redação atualizada pela Lei Federal nº 9.648/98.

16 - DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA

16.1 - O recebimento dos materiais, objeto desta licitação, será nos termos do art. 73 inciso II letra "a" e "b", da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes, de acordo com as necessidades da Licitadora.

16.2 Os materiais deverão ter prazo de validade e garantia fixados pelo fabricante ou fornecedor, prevalecendo o maior.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

16.3 O prazo de entrega dos materiais, objeto da presente licitação, deverá ser conforme especificado no Termo de Referência, Anexo VIII integrante deste edital.

16.4 – Demais condições conforme Termo de referência (Anexo VIII deste Edital).

17 - DOS LOCAIS PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS

17.1 – Os materiais objeto da presente licitação serão entregues conforme descrito no Termo de Referência (Anexo VIII deste Edital).

18 - DA ENTREGA DOS MATERIAIS

18.1 O material solicitado deverá ser entregue conforme supramencionado.

18.2 O Licitante contratado deverá seguir criteriosamente as datas para as entregas, bem como a planilha de quantitativos a serem entregues, não devendo haver diferenças quanto às quantidades solicitadas e, se for o caso, o licitante contratado deverá efetuar entregas fracionadas de acordo com a necessidade da administração.

18.3 O descarregamento dos veículos ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.

18.4 As entregas deverão ocorrer após o recebimento do pedido de compras, obedecendo o prazo de entrega citado no mesmo.

18.5 – Demais condições para entrega conforme Termo de Referência (Anexo VIII deste Edital).

19 - DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO

19.1 Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a PREFEITURA DE BATATAIS tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira;

19.2 O recebimento dos itens pela PREFEITURA dar-se-á:

- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; e
- b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação do mesmo, respeitado o prazo previsto no § 3º, do art. 73, da Lei nº 8.666/93.

19.3 Uma vez finalizado o recebimento dos materiais e recebida a Nota Fiscal, a PREFEITURA DE BATATAIS providenciará sua aferição e efetuará o pagamento no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da aceitação do objeto desta licitação, que será dada pela Secretaria requisitante;

19.4 O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária com depósito na conta corrente da licitante vencedora, cujos dados deverão ser informados na Proposta Comercial;

19.4.1 A Ordem Bancária consistirá em comprovante de quitação pela PREFEITURA, de sua obrigação assumida com a empresa vencedora da licitação;

19.5 A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela classificação orçamentária:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

492 11.001.15.451.5011.2946.3.3.90.30.00 01.110.0000.0000
542 11.002.17.512.5014.2952.3.3.90.30.00 01.110.0000.0000
523 11.001.15.122.5019.2039.3.3.90.30.00 01.110.0000.0000/2023

19.6 A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei, nas mesmas condições da proposta.

20 - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

20.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração do serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio financeiro inicial do contrato.

21 - DAS SANÇÕES

21.1 Acarretará à LICITANTE VENCEDORA que deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir qualquer dos preceitos legais, descumprir parcial ou total o objeto do contrato oriundo desta licitação, bem como quaisquer outras obrigações definidas neste instrumento, após regular processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, a incidência das seguintes sanções:

21.1.1 Advertência, onde a LICITANTE VENCEDORA será notificada por escrito sobre alguma irregularidade cometida, para que no prazo estabelecido no termo de notificação regularize a situação perante a CONTRATANTE;

21.1.2 Multa, que será aplicada conforme a seguir:

a) Pela inexecução total ou parcial do contrato aplicar-se-á a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato;

b) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração desta Prefeitura, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

I – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II – Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim;

III – O atraso injustificado no cumprimento do contrato, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) por dia de atraso **após 24 horas da 2ª notificação para entrega;**

IV – Atraso superior a 10 (dez) dias, limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia; e

V – Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias caracteriza inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto na alínea “a”.

Parágrafo Único. As multas serão descontadas, ex-ofício, de qualquer crédito da LICITANTE VENCEDORA existente na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a LICITANTE VENCEDORA deverá recolhê-las nos prazos que a CONTRATANTE determinar, sob pena de sujeição à cobrança judicial.

21.1.3 Suspensão temporária para participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, por prazo não superior a 02 (dois) anos;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

21.1.4 Declaração de Inidoneidade, para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

21.2 As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a CONTRATANTE poderão ser aplicadas juntamente com as de multa;

21.3 Os prazos para recurso contra a aplicação de qualquer sanção é de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Notificação, que será enviada via Correio ou qualquer meio eficaz.

22 - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

22.1 Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais através de campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil, até três dias úteis antes do encerramento do prazo de recebimento das propostas iniciais.

22.2 Os esclarecimentos serão disponibilizados no endereço eletrônico acima mencionado.

22.3 Até 03 (três) dias úteis antes da data e horário fixado para a ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura, exclusivamente através de campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil.

22.4 Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas em tempo hábil no site da Plataforma Licita Mais Brasil, www.licitamaisbrasil.com.br.

22.5 A entrega da proposta sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

22.6 Todas as respostas do Pregoeiro às impugnações e recursos, porventura interpostos, estarão à disposição dos interessados no próprio site da Plataforma Licita Mais Brasil.

22.7 A participação da licitante na presente licitação implica na sua concordância a todas as condições e termos estabelecidos neste Edital e anexos;

22.8 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação tais como a elaboração e encaminhamento de suas propostas e dos documentos exigidos neste Edital;

22.9 Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

22.10 Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão;

22.11 É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo no endereço eletrônico;

22.12 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência com a suspensão da sessão, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar a



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;

22.13 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.

23 - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Batatais, em prejuízo de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes. Telefone: (16) 3660-3400 ramal 222 – E-mail: pregoeiros@batatais.sp.gov.br.

Estância Turística de Batatais, 16 de novembro de 2023.

FRANK COLOMBINI
PREGOEIRO

GUSTAVO DOMINGOS RASTELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 114/2023 – PROCESSO nº 1114/2023

Nº	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Marca
1	10	PCT	Abraçadeira em nylon - Abraçadeira em nylon, com ranhuras, com comprimento de 140mm a 200mm x 3,6mm de largura. Embalagem: pacote de 100 unidades		
2	10	UN	Aparelho de telefone fixo de mesa/parede com fio - Aparelho de telefone fixo de mesa/parede com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso; Espera musical; Mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e PABX. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL		
3	2	UN	Aparelho de telefone sem fio - Aparelho de telefone sem fio, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); frequência de 2,4 ghz, Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; Autonomia mínima de 10 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha, mais desligada e com 3 opções de volume; Voltagem: 110/220v bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 30 últimas chamadas; Agenda: mínimo de 30 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de chamadas. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL		
4	10	KG	Arame galvanizado - Arame galvanizado fio nº 12 – diâmetro nominal do fio 2,77mm - embalagem: rolo de 1 kg com identificação do produto e fornecedor		
5	15	KG	Arame galvanizado - Arame galvanizado fio nº 14 - diâmetro nominal do fio 2,10mm - embalagem: rolo de 1 kg com identificação do produto e fornecedor		
6	10	KG	Arame galvanizado - Arame galvanizado fio nº 16 – diâmetro nominal do fio 1,65mm - embalagem: rolo de 1 kg com identificação do produto e fornecedor		
7	250	UN	Arruela lisa zincada - Arruela lisa zincada com diâmetro interno de 1/2 polegada		
8	400	UN	Arruela lisa zincada - Arruela lisa zincada com diâmetro interno de 3/8 polegada		
9	100	UN	Arruela lisa zincada - Arruela lisa zincada com diâmetro interno de 5/8 polegada		
10	200	UN	Arruela lisa zincada - Arruela lisa zincada com diâmetro interno de 5/16 polegada		
11	20	UN	Barra roscada galvanizada - Barra roscada galvanizada, com rosca BSP, diâmetro de 1/2 polegada e 1 metro de comprimento		
12	30	UN	Barra roscada galvanizada - Barra roscada galvanizada, com rosca BSP, diâmetro de 5/16 polegada e 1 metro de comprimento		
13	20	UN	Base para relé fotoelétrico (foto célula), para uso externo, giratória, 10 Amperes - 100/240 Volts - Base para relé fotoelétrico (foto célula), para uso externo, giratória, 10 Amperes - 100/240 Volts		
14	1	ROL	Cabo de aço galvanizado - Cabo de aço galvanizado flexível de alta resistência, diâmetro nominal de 1/4 polegada. Embalagem: Rolo com 100 metros		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

15	100	M	Cabo de cobre Nu - Cabo de cobre Nu com diâmetro de 16 mm ² , com 7 fios sólidos sem isolamento, classe 2, diâmetro do condutor no mínimo 4,51mm, utilizado para aterramento elétrico. Fabricado de acordo com a NBR 6524 e NBR 5111. Embalagem: Bobina com 100 metros		
16	100	M	Cabo de cobre Nu - Cabo de cobre Nu com diâmetro de 50 mm ² , com 7 fios sólidos sem isolamento, classe 2, diâmetro do condutor no mínimo 7,98mm, utilizado para aterramento elétrico. Fabricado de acordo com a NBR 6524 e NBR 5111. Embalagem: Bobina com 100 metros		
17	900	M	Cabo de rede 8x24 - Cabo de rede 8x24 AWG com 4 pares trançados CAT5E, com revestimento em PVC retardante a chama, com certificado de Homologação emitido pela Anatel e Certificação de Qualidade do INMETRO. Embalagem: Rolo com 300 metros		
18	500	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x1,50mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x1,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,38mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Azul. Embalagem em rolo com 100 metros		
19	500	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x1,50mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x1,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,38mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Branco. Embalagem em rolo com 100 metros		
20	1000	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x1,50mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x1,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,38mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		
21	200	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x2,50mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x2,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,78mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Azul. Embalagem em rolo com 100 metros		
22	200	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x2,50mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x2,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,78mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

23	300	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x4,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x4,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,25mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Azul. Embalagem em rolo com 100 metros		
24	1100	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x4,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x4,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,25mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		
25	500	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x6,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x6,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,76mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Azul. Embalagem em rolo com 100 metros		
26	1000	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x6,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x6,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,76mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		
27	500	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x10,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x10,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 3,57mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		
28	300	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x16,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x16,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 4,51mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

29	100	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x16,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x16,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 4,51mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Verde.		
30	200	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x25,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x25,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 5,64mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		
31	200	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x35,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x35,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 6,67mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		
32	200	M	Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,00mm ² - Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,13mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Branco. Embalagem em rolo com 100 metros		
33	300	M	Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,50mm ² - Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,38mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Branco. Embalagem em rolo com 100 metros		
34	500	M	Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x2,50mm ² - Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x2,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,73mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Branco. Embalagem em rolo com 100 metros		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

35	500	M	Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x4,00mm ² - Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x4,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,25mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Branco. Embalagem em rolo com 100 metros		
36	1000	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,00mm ² - Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,13mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247- 3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros		
37	400	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,50mm ² - Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,38mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247- 3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros		
38	100	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x2,50mm - Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x2,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,73mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247- 3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros		
39	200	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 3 vias em cobre com seção nominal do condutor de 3x16,00mm ² - Cabo flexível em cobre tipo PP 3 vias em cobre com seção nominal do condutor de 3x16,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 4,51mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247- 3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros		
40	400	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 4 vias em cobre com seção nominal do condutor de 4x2,50mm ² - Cabo flexível em cobre tipo PP 4 vias em cobre com seção nominal do condutor de 4x2,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,73mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247- 3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

41	300	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 4 vias em cobre com seção nominal do condutor de 4x10,00mm ² - Cabo flexível em cobre tipo PP 4 vias em cobre com seção nominal do condutor de 4x10,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 3,57mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247- 3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros		
42	700	M	Cabo rígido sólido em cobre com seção nominal do condutor de 1x6,00mm ² - Cabo rígido sólido em cobre com seção nominal do condutor de 1x6,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,76mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Azul. Embalagem em rolo com 100 metros		
43	100	UN	Canaleta com adesivo para sistema x - Canaleta com adesivo para sistema x com divisória e tampa, medindo 20mm x 12mm com 2000 mm de comprimento, fabricada em PVC de alta resistência		
44	15	UN	Canaleta industrial em PVC rígido - Canaleta industrial em PVC rígido de alta resistência na cor Cinza com recorte aberto e com tampa, dimensões de 30mm x 30mm com 2000mm de comprimento		
45	3	UN	Canaleta industrial em PVC rígido - Canaleta industrial em PVC rígido de alta resistência na cor Cinza, com recorte aberto e com tampa, dimensões de 50mm x 30mm com 2000mm de comprimento		
46	10	UN	Cartucho porta fusível - Cartucho porta fusível 100A c/ferragem 15kv, para chave fusível de abertura em carga tipo Load Buster		
47	40	UN	Chave boia elétrica - Chave boia elétrica 15 Amperes, para comando de nível superior e inferior de reservatório		
48	1	UN	Chave de partida soft starter - Chave de partida soft starter para 30 Amperes, trifásica, com módulo interface de operação local(IHM local), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575 volts, tensão de alimentação 220 volts, by- pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20		
49	2	UN	Chave de partida soft starter - Chave de partida soft starter para 85 Amperes, trifásica, com módulo interface de operação local(IHM local), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575 volts, tensão de alimentação 220 volts, by-pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20		
50	1	UN	Chave de partida soft starter - Chave de partida soft starter para 130 Amperes, trifásica, com módulo interface de operação remota (IHM remota com cabo de 2 metros), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575 volts, tensão de alimentação 220 volts, by-pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

51	3	UN	Chave de partida soft starter - Chave de partida soft starter para 255 Amperes, trifásica, com módulo interface de operação remota (IHM remota com cabo de 2 metros), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575v, tensão de alimentação 220 volts, by-pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20		
52	10	UN	Chave tic tac tripolar com alavanca em metal - Chave tic tac tripolar com alavanca em metal, 15 Amperes, 127/220 volts, com plugue de encaixe com parafuso		
53	40	UN	Conector para haste de aterramento - Conector para haste de aterramento com diâmetro de 5/8 polegada, GTDU, tipo grampo terra duplo com parafuso em "U", com conexão por aperto e que permita conectar o cabo a 90 graus em relação a haste, confeccionado em liga de cobre		
54	40	UN	Conector para derivação do tipo perfurante - Conector para derivação do tipo perfurante reforçado com capa de isolamento para o condutor derivado, bitola do condutor principal de 16 a 120mm² e bitola do condutor derivado de 4 a 35mm²		
55	100	CJ	Conjunto de tomada de embutir - Conjunto de tomada de embutir 4x2, com placa, suporte e 01 módulo de tomada 2P + T – 10A/220V, Cor branco		
56	20	CJ	Conjunto de tomada de embutir - Conjunto de tomada de embutir 4x2, com placa, suporte e 01 módulo de tomada para telefone RJ11, Cor branco		
57	100	CJ	Conjunto de tomada de sobrepor - Conjunto de tomada de sobrepor, modelo predial com 01 tomada 2P + T – 10A/220V, Cor branco		
58	10	UN	Contator auxiliar - Contator auxiliar, tensão da bobina 110 volts, 50/60Hz - 2NA+2NF		
59	6	UN	Contator tripolar - Contator tripolar 9 Amperes, tensão da bobina 220 volts, 50/60Hz – 1NA		
60	2	UN	Contator tripolar - Contator tripolar 25 Amperes, tensão da bobina 220 volts, 50/60Hz - 2NA+2NF		
61	8	UN	Contator tripolar - Contator tripolar 32 Amperes, tensão da bobina 220 volts, 50/60Hz – 1NA		
62	8	UN	Contator tripolar - Contator tripolar 40 Amperes, tensão da bobina 220 volts, 50/60Hz – 1NA		
63	6	UN	Contator tripolar - Contator tripolar 50 Amperes, tensão da bobina 220 volts, 50/60Hz – 1NA		
64	2	UN	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA - Disjuntor caixa moldada 250 Amperes, com 3 pólos, com capacidade máxima de interrupção ics 30KA/380 volts e capacidade de interrupção em serviço ICS de 100%		
65	2	UN	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA - Disjuntor caixa moldada 300 Amperes, com 3 pólos, com capacidade máxima de interrupção ics 30 KA/380 volts e capacidade de interrupção em serviço ICS de 100%		
66	3	UN	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA - Disjuntor caixa moldada 400 Amperes, com 3 pólos, com capacidade máxima de interrupção ics 30 KA/380 volts e capacidade de interrupção em serviço ICS de 100%		
67	2	UN	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA - Disjuntor caixa moldada 500 Amperes, com 3 pólos, com capacidade máxima de interrupção ics 30 KA/380 volts e capacidade de interrupção em serviço ICS de 100%		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

68	10	UN	Disjuntor padrão DIN - Disjuntor padrão DIN, tripolar 40 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
69	10	UN	Disjuntor padrão DIN - Disjuntor padrão DIN, tripolar 70 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
70	10	UN	Disjuntor padrão DIN - Disjuntor padrão DIN, tripolar 90 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
71	10	UN	Disjuntor padrão DIN - Disjuntor padrão DIN, tripolar 100 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
72	30	UN	Disjuntor padrão DIN - Disjuntor padrão DIN, unipolar 6 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
73	6	UN	Disjuntor padrão NEMA - Disjuntor padrão NEMA, bipolar 40 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
74	5	UN	Disjuntor padrão NEMA - Disjuntor padrão NEMA, tripolar 70 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
75	5	UN	Disjuntor padrão NEMA - Disjuntor padrão NEMA, tripolar 100 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
76	80	UN	Disjuntor padrão NEMA - Disjuntor padrão NEMA, unipolar 40 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
77	30	UN	Disjuntor padrão NEMA - Disjuntor padrão NEMA, unipolar 50 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
78	20	UN	Disjuntor padrão NEMA - Disjuntor padrão NEMA, unipolar 60 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
79	30	UN	Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS) - Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS), Classe II, 20kA, tensão 275 volts, 50/60Hz, grau de proteção IP-20, com encaixe para fixação em trilho		
80	30	UN	Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS) - Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS), Classe II, 45kA, tensão 275 volts, 50/60Hz, grau de proteção IP-20, com encaixe para fixação em trilho		
81	10	UN	Elemento elástico de borracha para acoplamento - Elemento elástico de borracha para acoplamento do tipo normex E-82		
82	10	UN	Elemento elástico de borracha para acoplamento - Elemento elástico de borracha para acoplamento do tipo normex E-128		
83	8	UN	Elemento elástico de borracha para acoplamento - Elemento elástico de borracha para acoplamento do tipo normex E-148		
84	10	UN	Elemento elástico de borracha para acoplamento - Elemento elástico de borracha para acoplamento do tipo normex E-168		
85	10	UN	Elemento elástico de borracha para acoplamento - Elemento elástico de borracha para acoplamento do tipo normex E-194		
86	1000	M	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL - Eletroduto corrugado flexível (conduíte) com diâmetro de 3/4 polegada com 3mm de espessura, cor amarelo - produzido em pvc e plástico que não propaga chama - fabricado de acordo com ABNT/NBR. - Embalagem com 50 metros		
87	20	UN	Elo fusível distribuição para alta tensão - Elo fusível distribuição para alta tensão 3k		
88	20	UN	Elo fusível distribuição para alta tensão - Elo fusível distribuição para alta tensão 5k		
89	100	UN	Elo fusível distribuição para alta tensão - Elo fusível distribuição para alta tensão 10k		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

90	100	UN	Elo fusível distribuição para alta tensão - Elo fusível distribuição para alta tensão 12k		
91	60	UN	Elo fusível distribuição para alta tensão - Elo fusível distribuição para alta tensão 15k		
92	70	UN	Elo fusível distribuição para alta tensão - Elo fusível distribuição para alta tensão 25k		
93	15	UN	Filtro de linha em ABS - Filtro de Linha em ABS com 05 tomadas espaçadas, padrão novo 2P+T, proteção contra sobrecarga e curto-circuito através de fusível e cabo com no mínimo 1,20m - Bivolt 110/220 volts		
94	400	M	Fio para telefone - Fio para telefone tipo Drop FE 100, com 02 condutores em liga metálica em paralelo, diâmetro nominal do condutor de 1,00mm e isolamento em polietileno na cor preta – Embalagem: Rolo com 200 metros.		
95	600	M	Fio para telefone - Fio para telefone tipo FI 60, com 02 condutores em cobre eletrolítico em paralelo, diâmetro nominal do condutor de 0,60mm e isolamento em PVC na cor Cinza – Embalagem: Rolo com 200 metros		
96	20	UN	Fita de aço inoxidável - Fita de aço inoxidável 304 lisa, com largura de 19mm e espessura 0,6mm e comprimento 30 metros, embalado em caixa desenroladeira		
97	10	UN	Fita isolante colorida - Fita isolante colorida, na cor azul, para isolamento de fios e cabos elétricos de até 750 volts, antichamas, com dimensões 18mm x 10m, com temperatura de isolamento de até 90° C, de acordo com a norma ABNT NBR60453-3		
98	10	UN	Fita isolante colorida - Fita isolante colorida, na cor verde, para isolamento de fios e cabos elétricos de até 750 volts, antichamas, com dimensões 18mm x 10m, com temperatura de isolamento de até 90° C, de acordo com a norma ABNT NBR60453-3		
99	10	UN	Fita isolante colorida - Fita isolante colorida, na cor vermelha, para isolamento de fios e cabos elétricos de até 750 volts, antichamas, com dimensões 18mm x 10m, com temperatura de isolamento de até 90° C, de acordo com a norma ABNT NBR60453-3		
100	260	UN	Fita isolante para uso geral - Fita isolante para uso geral, para isolamento de fios e cabos elétricos até 750 volts, com espessura de 0,15mm e dimensões de 19mm x 20 metros de comprimento, com característica antichamas. Classe C NBR-60453-3		
101	160	UN	Fita isolante para uso profissional - Fita isolante para uso profissional, para isolamento de fios e cabos elétricos até 750 volts, com espessura de 0,19mm e dimensões de 19mm x 20 metros de comprimento resistente a 105°C, com característica antichamas e auto extingüível. ABNT NBR-60454-3-Classe A		
102	110	UN	Fita isolante para uso profissional - Fita isolante para uso profissional, alta isolamento, auto fusão, para isolamento de cabos de baixa, média e alta tensão, com espessura de 0,76mm e dimensões de 19mm x 10 metros de comprimento, com característica antichamas, com certificado ABNT NBR-60454-3		
103	100	UN	Fita massa para isolamento elétrico - Fita massa para isolamento elétrico, uso profissional, com espessura de 3,2mm e dimensões de 38mm de largura x 1,5 metros de comprimento, resistente a UV.		
104	6	UN	Fusível tipo NH - Fusível tipo NH, ultra rápido, tamanho 3 – 250 Amperes		
105	6	UN	Fusível tipo NH - Fusível tipo NH, ultra rápido, tamanho 3 – 400 Amperes		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

106	6	UN	Fusível tipo NH - Fusível tipo NH, ultra rápido, tamanho 3 – 600 Amperes		
107	50	UN	Grampo para cabo de aço - Grampo para cabo de aço 1/2 polegada de diâmetro, com acabamento galvanizado		
108	40	UN	Haste de aterramento - Haste de aterramento de alta camada, fabricada em aço com revestimento em cobre eletrolítico, com diâmetro de 1/2 polegada e comprimento entre 2,40 a 3,00 metros. Fabricada de acordo com a NBR 13571		
109	100	UN	Lâmpada LED Bulbo E-27 - Lâmpada LED Bulbo E-27 - 9W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts		
110	100	UN	Lâmpada LED Bulbo E-27 - Lâmpada LED Bulbo E-27 - 12W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts		
111	100	UN	Lâmpada LED Bulbo E-27 - Lâmpada LED Bulbo E-27 - 20W / 6400- 6500K - Bivolt 110/220 volts		
112	50	UN	Lâmpada LED Bulbo E-27 - Lâmpada LED Bulbo E-27 - 30W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts		
113	50	UN	Lâmpada LED Bulbo E-27 - Lâmpada LED Bulbo E-27 - 40W / 6400- 6500K - Bivolt 110/220 volts		
114	30	UN	Lâmpada LED Bulbo E-27 - Lâmpada LED Bulbo E-27 - 65W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts		
115	12	UN	Lâmpada vapor metálico tubular E-40 - Lâmpada vapor metálico tubular E-40 – 400W / 220 volts – cor azul		
116	12	UN	Lâmpada vapor metálico tubular E-40 - Lâmpada vapor metálico tubular E-40 – 400W / 220 volts – cor vermelho		
117	1	UN	Lençol de borracha - Lençol de borracha com 3 mm de espessura, sem lona,liso, largura 1 metro x comprimento 10 metros		
118	50	UN	Lixa para ferro - Lixa para ferro – Grão 100, folha com dimensões aproximadas de 225x275mm		
119	50	UN	Lixa para ferro - Lixa para ferro – Grão 180, folha com dimensões aproximadas de 225x275mm		
120	20	UN	Luminária de emergência autônoma - Luminária de emergência autônoma, automática com 30 Leds, bivolt automático 110/220v, fabricado material plástico de alta resistência, com kit para fixação (buchas e parafusos) incluso		
121	20	UN	Luminária pública decorativa para poste - Luminária pública decorativa para poste, com base e chapéu fabricada em alumínio e liga de alumínio na cor preta, com difusor cônico prismático em policarbonato transparente, soquete para lâmpada reforçado com rosca E-40 (Referência: modelo ID 502 - marca clarão ou AV2000 – marca damlux)		
122	50	UN	Luva de emenda a compressão para cabo - Luva de emenda a compressão para cabo de 16mm ² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
123	30	UN	Luva de emenda a compressão para cabo - Luva de emenda a compressão para cabo de 25mm ² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

124	30	UN	Luva de emenda a compressão para cabo - Luva de emenda a compressão para cabo de 50mm ² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
125	30	UN	Luva de emenda a compressão para cabo - Luva de emenda a compressão para cabo de 120mm ² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
126	50	UN	Luva de emenda a compressão para cabo - Luva de emenda a compressão para cabo de 185mm ² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
127	60	UN	Luva de emenda a compressão para cabo - Luva de emenda a compressão para cabo de 240mm ² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
128	60	UN	Luva de emenda a compressão para cabo - Luva de emenda a compressão para cabo de 300mm ² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
129	100	M	Mangueira em PVC Cristal - Mangueira em PVC cristal, transparente, com diâmetro de 1 polegada e espessura da parede de 2,5mm. Embalagem: Rolo com 50 metros		
130	20	UN	Micro ventilador - Micro ventilador tipo cooler com dimensões de 120mm x 120mm x 38mm – Bivolt 110/220v, 50/60Hz		
131	25	UN	Óleo lubrificante desengripante - Óleo lubrificante desengripante multiuso, tipo spray, com tubo de aplicação e conteúdo mínimo de 300 ml		
132	500	UN	Parafuso em aço carbono zincado - Parafuso em aço carbono zincado, autoatarraxante, Philips com cabeça chata, rosca inteira, diâmetro da rosca de 3,9mm e comprimento 40mm, com bucha de fixação em nylon 6mm para alvenaria		
133	500	UN	Parafuso em aço carbono zincado - Parafuso em aço carbono zincado, autoatarraxante, Philips com cabeça chata, rosca inteira, diâmetro da rosca de 4,8mm e comprimento 50mm, com bucha de fixação em nylon 8mm para alvenaria		
134	500	UN	Parafuso em aço carbono zincado - Parafuso em aço carbono zincado, sextavado, rosca soberba, diâmetro da rosca de 1/4 polegada e comprimento 65mm, com bucha de fixação em nylon 10mm para alvenaria		
135	100	UN	Parafuso sextavado zincado - Parafuso sextavado zincado com rosca inteira BSP, diâmetro nominal de 5/16 polegada e comprimento de 1.1/2 polegada		
136	200	UN	Parafuso sextavado zincado - Parafuso sextavado zincado com rosca inteira BSP, diâmetro nominal de 3/8 polegada e comprimento de 2 polegada		
137	50	UN	Parafuso sextavado zincado - Parafuso sextavado zincado com rosca inteira BSP, diâmetro nominal de 1/2 polegada e comprimento de 10 polegada		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

138	50	UN	Parafuso sextavado zincado - Parafuso sextavado zincado com rosca inteira UNC, diâmetro nominal de 5/8 polegada e comprimento de 2.1/2 polegada		
139	100	UN	Plafonier - Plafonier simples redondo em PVC de alta resistência, com 01 soquete em louça E-27 p/ lâmpada até 100W - Branco		
140	100	UN	Plafonier - Plafonier duplo redondo em PVC de alta de resistência, com 02 soquetes reforçados em louça E-27 p/ lâmpada até 100W - Branco		
141	20	UN	Plugue - Plugue, pino macho, desmontável 90 graus, com prensa cabo 2P + T – 10A/250V, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
142	250	UN	Porca sextavada zincada - Porca sextavada zincada, rosca BSP, com diâmetro interno de 1/2 polegada		
143	200	UN	Porca sextavada zincada - Porca sextavada zincada, rosca BSP, com diâmetro interno de 3/8 polegada		
144	100	UN	Porca sextavada zincada - Porca sextavada zincada, rosca BSP, com diâmetro interno de 5/16 polegada		
145	50	UN	Porca sextavada zincada - Porca sextavada zincada, rosca UNC, com diâmetro interno de 5/8 polegada		
146	5	UN	Quadro de comando - Quadro de comando para montagem de painel elétrico, em aço carbono com pintura eletrostática na cor bege ou cinza no gabinete, placa de montagem na cor laranja. Gabinete em chapa #14 e placa de montagem em chapa #16, porta opaca removível com borracha de vedação e fecho, flange inferior, grau de proteção IP-54. Dimensão AxLxP(mm) = 600 x 400 x 200		
147	10	UN	Quadro de distribuição - Quadro de distribuição de sobrepor para 6 disjuntores, modelo universal que permite a instalação de disjuntores padrão DIN ou NEMA, porta com sistema reversível e abertura 180 graus, grau de proteção IP40, fabricado em PVC antichamas na cor branca, produzido de acordo com ABNT/NBR 6145 e 5410		
148	12	UN	Reator para lâmpada de vapor de sódio/metálico - Reator para lâmpada de vapor de sódio/metálico de 400w x 220 volts, com alto fator de potência 0,92, para uso externo, padrão ABNT ligação com cabos flexíveis com isolamento 105°C, esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação, fixada através de suporte soldado no invólucro, invólucro fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020, acabamento em pintura eletroestática a pó		
149	500	UN	Rebite de repuxo em alumínio - Rebite de repuxo em alumínio 3/16 polegada x 1/2 polegada		
150	10	UN	Refletor holofote LED - Refletor holofote LED 200W - Branco Frio 6000K - Bivolt 110/220 volts - 50/60Hz - IP66 (a prova de água), com haste de fixação e vida útil de no mínimo 30.000 horas		
151	10	UN	Relé falta de fase - Relé falta de fase trifásico 220/380 volts		
152	60	UN	Relé foto eletrônico(foto célula), sem base - Relé foto eletrônico(foto célula), sem base, com cabeça giratória, bivolt 110/220V - potência 1000W, acionamento rápido e tampa removível, para uso externo, resistente a chuva, umidade e ação dos raios ultravioleta		
153	6	UN	Relé térmico de sobrecarga - Relé térmico de sobrecarga de 17 a 25 Amperes		
154	6	UN	Relé térmico de sobrecarga - Relé térmico de sobrecarga de 30 a 40 Amperes		
155	10	UN	Relé temporizador - Relé temporizador com escala de ajuste de 1,5 a 15 segundos, com bobina 220 volts		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

156	500	UN	Selo para fecho de fita de aço - Selo para fecho de fita aço inox com largura de 19mm, fabricado em aço inoxidável		
157	10	UN	Sinaleiro de LED - Sinaleiro de LED Branco 220 volts, com 22mm de diâmetro de montagem		
158	30	UN	Soquete receptáculo - Soquete receptáculo reforçado para uso externo, fabricado em porcelana e metal, para lâmpada até 100w com rosca E-27		
159	20	UN	Soquete receptáculo - Soquete receptáculo reforçado para uso externo, fabricado em porcelana e metal, para lâmpada rosca E-40, para redes de tensão até 500V e limite de corrente de 16A		
160	20	UN	Suporte de metal, tipo fio dental - Suporte de metal, tipo fio dental, para fixação de dois disjuntores		
161	20	UN	Suporte de metal, tipo fio dental - Suporte de metal, tipo fio dental, para fixação de três disjuntores		
162	100	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 6mm ² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
163	100	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 10mm ² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
164	100	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 16mm ² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
165	50	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 25mm ² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
166	50	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 50mm ² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
167	50	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 95mm ² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
168	50	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 120mm ² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
169	50	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 240mm ² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
170	100	UN	Terminal tipo forquilha pré-isolado - Terminal tipo forquilha pré-isolado 1,5mm ²		
171	500	UN	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 1,5mm ²		
172	200	UN	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 4mm ²		
173	200	UN	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 6mm ²		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

174	200	UN	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 16mm ²		
175	100	UN	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 25mm ²		
176	10	BAR	Trilho para fixação de disjuntor DIN 35mm, em aço zincado – Barra com 1 metro - Trilho para fixação de disjuntor DIN 35mm, em aço zincado – Barra com 1 metro		
177	20	UN	Veneziana em plástico, com filtro para ventilador tipo cooler - Veneziana em plástico, com filtro para ventilador tipo cooler, com medidas de 150mm x 150mm, com opção de fixação para ventilador de 120mm x 120mm		
178	5	UN	Voltímetro digital de embutir em painel - Voltímetro digital de embutir em painel, com 22mm de diâmetro de montagem, tensão de trabalho de 60 a 500 Vac		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS
(Modelo)

Local e Data

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 114/2023 – PROCESSO nº 1114/2023**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÕES E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ELETRICIDADE E DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone e Fax:

E-mail:

A licitante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços, unitário e total, para os itens a seguir:

Nº	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Marca
1	10	PCT	Abraçadeira em nylon - Abraçadeira em nylon, com ranhuras, com comprimento de 140mm a 200mm x 3,6mm de largura. Embalagem: pacote de 100 unidades		
2	10	UN	Aparelho de telefone fixo de mesa/parede com fio - Aparelho de telefone fixo de mesa/parede com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso; Espera musical; Mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e PABX. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL		
3	2	UN	Aparelho de telefone sem fio - Aparelho de telefone sem fio, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); frequência de 2,4 ghz, Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; Autonomia mínima de 10 horas em conversação; Campanha: mínimo de 4 tipos de campanha, mais desligada e com 3 opções de volume; Voltagem: 110/220v bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 30 últimas chamadas; Agenda: mínimo de 30 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de chamadas. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL		
4	10	KG	Arame galvanizado - Arame galvanizado fio nº 12 – diâmetro nominal do fio 2,77mm - embalagem: rolo de 1 kg com identificação do produto e fornecedor		
5	15	KG	Arame galvanizado - Arame galvanizado fio nº 14 - diâmetro nominal do fio 2,10mm - embalagem: rolo de 1 kg com identificação do produto e fornecedor		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

6	10	KG	Arame galvanizado - Arame galvanizado fio nº 16 – diâmetro nominal do fio 1,65mm - embalagem: rolo de 1 kg com identificação do produto e fornecedor		
7	250	UN	Arruela lisa zincada - Arruela lisa zincada com diâmetro interno de 1/2 polegada		
8	400	UN	Arruela lisa zincada - Arruela lisa zincada com diâmetro interno de 3/8 polegada		
9	100	UN	Arruela lisa zincada - Arruela lisa zincada com diâmetro interno de 5/8 polegada		
10	200	UN	Arruela lisa zincada - Arruela lisa zincada com diâmetro interno de 5/16 polegada		
11	20	UN	Barra roscada galvanizada - Barra roscada galvanizada, com rosca BSP, diâmetro de 1/2 polegada e 1 metro de comprimento		
12	30	UN	Barra roscada galvanizada - Barra roscada galvanizada, com rosca BSP, diâmetro de 5/16 polegada e 1 metro de comprimento		
13	20	UN	Base para relé fotoelétrico (foto célula), para uso externo, giratória, 10 Amperes - 100/240 Volts - Base para relé fotoelétrico (foto célula), para uso externo, giratória, 10 Amperes - 100/240 Volts		
14	1	ROL	Cabo de aço galvanizado - Cabo de aço galvanizado flexível de alta resistência, diâmetro nominal de 1/4 polegada. Embalagem: Rolo com 100 metros		
15	100	M	Cabo de cobre Nu - Cabo de cobre Nu com diâmetro de 16 mm ² , com 7 fios sólidos sem isolamento, classe 2, diâmetro do condutor no mínimo 4,51mm, utilizado para aterramento elétrico. Fabricado de acordo com a NBR 6524 e NBR 5111. Embalagem: Bobina com 100 metros		
16	100	M	Cabo de cobre Nu - Cabo de cobre Nu com diâmetro de 50 mm ² , com 7 fios sólidos sem isolamento, classe 2, diâmetro do condutor no mínimo 7,98mm, utilizado para aterramento elétrico. Fabricado de acordo com a NBR 6524 e NBR 5111. Embalagem: Bobina com 100 metros		
17	900	M	Cabo de rede 8x24 - Cabo de rede 8x24 AWG com 4 pares trançados CAT5E, com revestimento em PVC retardante a chama, com certificado de Homologação emitido pela Anatel e Certificação de Qualidade do INMETRO. Embalagem: Rolo com 300 metros		
18	500	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x1,50mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x1,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,38mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Azul. Embalagem em rolo com 100 metros		
19	500	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x1,50mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x1,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,38mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Branco. Embalagem em rolo com 100 metros		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

20	1000	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x1,50mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x1,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,38mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		
21	200	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x2,50mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x2,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,78mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Azul. Embalagem em rolo com 100 metros		
22	200	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x2,50mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x2,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,78mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		
23	300	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x4,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x4,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,25mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Azul. Embalagem em rolo com 100 metros		
24	1100	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x4,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x4,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,25mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		
25	500	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x6,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x6,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,76mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Azul. Embalagem em rolo com 100 metros		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

26	1000	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x6,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x6,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,76mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		
27	500	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x10,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x10,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 3,57mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		
28	300	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x16,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x16,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 4,51mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		
29	100	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x16,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x16,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 4,51mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Verde.		
30	200	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x25,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x25,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 5,64mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		
31	200	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x35,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x35,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 6,67mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto. Embalagem em rolo com 100 metros		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

32	200	M	Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,00mm ² - Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,13mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Branco. Embalagem em rolo com 100 metros		
33	300	M	Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,50mm ² - Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,38mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Branco. Embalagem em rolo com 100 metros		
34	500	M	Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x2,50mm ² - Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x2,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,73mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Branco. Embalagem em rolo com 100 metros		
35	500	M	Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x4,00mm ² - Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x4,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,25mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Branco. Embalagem em rolo com 100 metros		
36	1000	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,00mm ² - Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,13mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247- 3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros		
37	400	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,50mm ² - Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,38mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247- 3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

38	100	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x2,50mm - Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x2,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,73mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247- 3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros		
39	200	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 3 vias em cobre com seção nominal do condutor de 3x16,00mm ² - Cabo flexível em cobre tipo PP 3 vias em cobre com seção nominal do condutor de 3x16,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 4,51mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247- 3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros		
40	400	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 4 vias em cobre com seção nominal do condutor de 4x2,50mm ² - Cabo flexível em cobre tipo PP 4 vias em cobre com seção nominal do condutor de 4x2,50mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,73mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247- 3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros		
41	300	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 4 vias em cobre com seção nominal do condutor de 4x10,00mm ² - Cabo flexível em cobre tipo PP 4 vias em cobre com seção nominal do condutor de 4x10,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 3,57mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247- 3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros		
42	700	M	Cabo rígido sólido em cobre com seção nominal do condutor de 1x6,00mm ² - Cabo rígido sólido em cobre com seção nominal do condutor de 1x6,00mm ² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,76mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Azul. Embalagem em rolo com 100 metros		
43	100	UN	Canaleta com adesivo para sistema x - Canaleta com adesivo para sistema x com divisória e tampa, medindo 20mm x 12mm com 2000 mm de comprimento, fabricada em PVC de alta resistência		
44	15	UN	Canaleta industrial em PVC rígido - Canaleta industrial em PVC rígido de alta resistência na cor Cinza com recorte aberto e com tampa, dimensões de 30mm x 30mm com 2000mm de comprimento		
45	3	UN	Canaleta industrial em PVC rígido - Canaleta industrial em PVC rígido de alta resistência na cor Cinza, com recorte aberto e com tampa, dimensões de 50mm x 30mm com 2000mm de comprimento		
46	10	UN	Cartucho porta fusível - Cartucho porta fusível 100A c/ferragem 15kv, para chave fusível de abertura em carga tipo Load Buster		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

47	40	UN	Chave boia elétrica - Chave boia elétrica 15 Amperes, para comando de nível superior e inferior de reservatório		
48	1	UN	Chave de partida soft starter - Chave de partida soft starter para 30 Amperes, trifásica, com módulo interface de operação local(IHM local), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575 volts, tensão de alimentação 220 volts, by-pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20		
49	2	UN	Chave de partida soft starter - Chave de partida soft starter para 85 Amperes, trifásica, com módulo interface de operação local(IHM local), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575 volts, tensão de alimentação 220 volts, by-pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20		
50	1	UN	Chave de partida soft starter - Chave de partida soft starter para 130 Amperes, trifásica, com módulo interface de operação remota (IHM remota com cabo de 2 metros), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575 volts, tensão de alimentação 220 volts, by-pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20		
51	3	UN	Chave de partida soft starter - Chave de partida soft starter para 255 Amperes, trifásica, com módulo interface de operação remota (IHM remota com cabo de 2 metros), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575v, tensão de alimentação 220 volts, by-pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20		
52	10	UN	Chave tic tac tripolar com alavanca em metal - Chave tic tac tripolar com alavanca em metal, 15 Amperes, 127/220 volts, com plugue de encaixe com parafuso		
53	40	UN	Conector para haste de aterramento - Conector para haste de aterramento com diâmetro de 5/8 polegada, GTDU, tipo grampo terra duplo com parafuso em "U", com conexão por aperto e que permita conectar o cabo a 90 graus em relação a haste, confeccionado em liga de cobre		
54	40	UN	Conector para derivação do tipo perfurante - Conector para derivação do tipo perfurante reforçado com capa de isolamento para o condutor derivado, bitola do condutor principal de 16 a 120mm ² e bitola do condutor derivado de 4 a 35mm ²		
55	100	CJ	Conjunto de tomada de embutir - Conjunto de tomada de embutir 4x2, com placa, suporte e 01 módulo de tomada 2P + T – 10A/220V, Cor branco		
56	20	CJ	Conjunto de tomada de embutir - Conjunto de tomada de embutir 4x2, com placa, suporte e 01 módulo de tomada para telefone RJ11, Cor branco		
57	100	CJ	Conjunto de tomada de sobrepor - Conjunto de tomada de sobrepor, modelo predial com 01 tomada 2P + T – 10A/220V, Cor branco		
58	10	UN	Contator auxiliar - Contator auxiliar, tensão da bobina 110 volts, 50/60Hz - 2NA+2NF		
59	6	UN	Contator tripolar - Contator tripolar 9 Amperes, tensão da bobina 220 volts, 50/60Hz – 1NA		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

60	2	UN	Contator tripolar - Contator tripolar 25 Amperes, tensão da bobina 220 volts, 50/60Hz - 2NA+2NF		
61	8	UN	Contator tripolar - Contator tripolar 32 Amperes, tensão da bobina 220 volts, 50/60Hz – 1NA		
62	8	UN	Contator tripolar - Contator tripolar 40 Amperes, tensão da bobina 220 volts, 50/60Hz – 1NA		
63	6	UN	Contator tripolar - Contator tripolar 50 Amperes, tensão da bobina 220 volts, 50/60Hz – 1NA		
64	2	UN	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA - Disjuntor caixa moldada 250 Amperes, com 3 pólos, com capacidade máxima de interrupção ics 30KA/380 volts e capacidade de interrupção em serviço ICS de 100%		
65	2	UN	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA - Disjuntor caixa moldada 300 Amperes, com 3 pólos, com capacidade máxima de interrupção ics 30 KA/380 volts e capacidade de interrupção em serviço ICS de 100%		
66	3	UN	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA - Disjuntor caixa moldada 400 Amperes, com 3 pólos, com capacidade máxima de interrupção ics 30 KA/380 volts e capacidade de interrupção em serviço ICS de 100%		
67	2	UN	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA - Disjuntor caixa moldada 500 Amperes, com 3 pólos, com capacidade máxima de interrupção ics 30 KA/380 volts e capacidade de interrupção em serviço ICS de 100%		
68	10	UN	Disjuntor padrão DIN - Disjuntor padrão DIN, tripolar 40 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
69	10	UN	Disjuntor padrão DIN - Disjuntor padrão DIN, tripolar 70 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
70	10	UN	Disjuntor padrão DIN - Disjuntor padrão DIN, tripolar 90 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
71	10	UN	Disjuntor padrão DIN - Disjuntor padrão DIN, tripolar 100 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
72	30	UN	Disjuntor padrão DIN - Disjuntor padrão DIN, unipolar 6 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
73	6	UN	Disjuntor padrão NEMA - Disjuntor padrão NEMA, bipolar 40 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
74	5	UN	Disjuntor padrão NEMA - Disjuntor padrão NEMA, tripolar 70 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
75	5	UN	Disjuntor padrão NEMA - Disjuntor padrão NEMA, tripolar 100 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
76	80	UN	Disjuntor padrão NEMA - Disjuntor padrão NEMA, unipolar 40 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
77	30	UN	Disjuntor padrão NEMA - Disjuntor padrão NEMA, unipolar 50 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
78	20	UN	Disjuntor padrão NEMA - Disjuntor padrão NEMA, unipolar 60 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
79	30	UN	Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS) - Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS), Classe II, 20kA, tensão 275 volts, 50/60Hz, grau de proteção IP-20, com encaixe para fixação em trilho		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

80	30	UN	Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS) - Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS), Classe II, 45kA, tensão 275 volts, 50/60Hz, grau de proteção IP-20, com encaixe para fixação em trilho		
81	10	UN	Elemento elástico de borracha para acoplamento - Elemento elástico de borracha para acoplamento do tipo normex E-82		
82	10	UN	Elemento elástico de borracha para acoplamento - Elemento elástico de borracha para acoplamento do tipo normex E-128		
83	8	UN	Elemento elástico de borracha para acoplamento - Elemento elástico de borracha para acoplamento do tipo normex E-148		
84	10	UN	Elemento elástico de borracha para acoplamento - Elemento elástico de borracha para acoplamento do tipo normex E-168		
85	10	UN	Elemento elástico de borracha para acoplamento - Elemento elástico de borracha para acoplamento do tipo normex E-194		
86	1000	M	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL - Eletroduto corrugado flexível (conduíte) com diâmetro de 3/4 polegada com 3mm de espessura, cor amarelo - produzido em pvc e plástico que não propaga chama – fabricado de acordo com ABNT/NBR. – Embalagem com 50 metros		
87	20	UN	Elo fusível distribuição para alta tensão - Elo fusível distribuição para alta tensão 3k		
88	20	UN	Elo fusível distribuição para alta tensão - Elo fusível distribuição para alta tensão 5k		
89	100	UN	Elo fusível distribuição para alta tensão - Elo fusível distribuição para alta tensão 10k		
90	100	UN	Elo fusível distribuição para alta tensão - Elo fusível distribuição para alta tensão 12k		
91	60	UN	Elo fusível distribuição para alta tensão - Elo fusível distribuição para alta tensão 15k		
92	70	UN	Elo fusível distribuição para alta tensão - Elo fusível distribuição para alta tensão 25k		
93	15	UN	Filtro de linha em ABS - Filtro de Linha em ABS com 05 tomadas espaçadas, padrão novo 2P+T, proteção contra sobrecarga e curto-circuito através de fusível e cabo com no mínimo 1,20m - Bivolt 110/220 volts		
94	400	M	Fio para telefone - Fio para telefone tipo Drop FE 100, com 02 condutores em liga metálica em paralelo, diâmetro nominal do condutor de 1,00mm e isolamento em polietileno na cor preta – Embalagem: Rolo com 200 metros.		
95	600	M	Fio para telefone - Fio para telefone tipo FI 60, com 02 condutores em cobre eletrolítico em paralelo, diâmetro nominal do condutor de 0,60mm e isolamento em PVC na cor Cinza – Embalagem: Rolo com 200 metros		
96	20	UN	Fita de aço inoxidável - Fita de aço inoxidável 304 lisa, com largura de 19mm e espessura 0,6mm e comprimento 30 metros, embalado em caixa desenroladeira		
97	10	UN	Fita isolante colorida - Fita isolante colorida, na cor azul, para isolamento de fios e cabos elétricos de até 750 volts, antichamas, com dimensões 18mm x 10m, com temperatura de isolamento de até 90° C, de acordo com a norma ABNT NBR60453-3		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

98	10	UN	Fita isolante colorida - Fita isolante colorida, na cor verde, para isolamento de fios e cabos elétricos de até 750 volts, antichamas, com dimensões 18mm x 10m, com temperatura de isolamento de até 90° C, de acordo com a norma ABNT NBR60453-3		
99	10	UN	Fita isolante colorida - Fita isolante colorida, na cor vermelha, para isolamento de fios e cabos elétricos de até 750 volts, antichamas, com dimensões 18mm x 10m, com temperatura de isolamento de até 90° C, de acordo com a norma ABNT NBR60453-3		
100	260	UN	Fita isolante para uso geral - Fita isolante para uso geral, para isolamento de fios e cabos elétricos até 750 volts, com espessura de 0,15mm e dimensões de 19mm x 20 metros de comprimento, com característica antichamas. Classe C NBR-60453-3		
101	160	UN	Fita isolante para uso profissional - Fita isolante para uso profissional, para isolamento de fios e cabos elétricos até 750 volts, com espessura de 0,19mm e dimensões de 19mm x 20 metros de comprimento resistente a 105°C, com característica antichamas e auto extingüível. ABNT NBR-60454-3-Classe A		
102	110	UN	Fita isolante para uso profissional - Fita isolante para uso profissional, alta isolamento, auto fusão, para isolamento de cabos de baixa, média e alta tensão, com espessura de 0,76mm e dimensões de 19mm x 10 metros de comprimento, com característica antichamas, com certificado ABNT NBR-60454-3		
103	100	UN	Fita massa para isolamento elétrico - Fita massa para isolamento elétrico, uso profissional, com espessura de 3,2mm e dimensões de 38mm de largura x 1,5 metros de comprimento, resistente a UV.		
104	6	UN	Fusível tipo NH - Fusível tipo NH, ultra rápido, tamanho 3 – 250 Amperes		
105	6	UN	Fusível tipo NH - Fusível tipo NH, ultra rápido, tamanho 3 – 400 Amperes		
106	6	UN	Fusível tipo NH - Fusível tipo NH, ultra rápido, tamanho 3 – 600 Amperes		
107	50	UN	Grampo para cabo de aço - Grampo para cabo de aço 1/2 polegada de diâmetro, com acabamento galvanizado		
108	40	UN	Haste de aterramento - Haste de aterramento de alta camada, fabricada em aço com revestimento em cobre eletrolítico, com diâmetro de 1/2 polegada e comprimento entre 2,40 a 3,00 metros. Fabricada de acordo com a NBR 13571		
109	100	UN	Lâmpada LED Bulbo E-27 - Lâmpada LED Bulbo E-27 - 9W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts		
110	100	UN	Lâmpada LED Bulbo E-27 - Lâmpada LED Bulbo E-27 - 12W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts		
111	100	UN	Lâmpada LED Bulbo E-27 - Lâmpada LED Bulbo E-27 - 20W / 6400- 6500K - Bivolt 110/220 volts		
112	50	UN	Lâmpada LED Bulbo E-27 - Lâmpada LED Bulbo E-27 - 30W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts		
113	50	UN	Lâmpada LED Bulbo E-27 - Lâmpada LED Bulbo E-27 - 40W / 6400- 6500K - Bivolt 110/220 volts		
114	30	UN	Lâmpada LED Bulbo E-27 - Lâmpada LED Bulbo E-27 - 65W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts		
115	12	UN	Lâmpada vapor metálico tubular E-40 - Lâmpada vapor metálico tubular E-40 – 400W / 220 volts – cor azul		
116	12	UN	Lâmpada vapor metálico tubular E-40 - Lâmpada vapor metálico tubular E-40 – 400W / 220 volts – cor vermelho		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

117	1	UN	Lençol de borracha - Lençol de borracha com 3 mm de espessura, sem lona, liso, largura 1 metro x comprimento 10 metros		
118	50	UN	Lixa para ferro - Lixa para ferro – Grão 100, folha com dimensões aproximadas de 225x275mm		
119	50	UN	Lixa para ferro - Lixa para ferro – Grão 180, folha com dimensões aproximadas de 225x275mm		
120	20	UN	Luminária de emergência autônoma - Luminária de emergência autônoma, automática com 30 Leds, bivolt automático 110/220v, fabricado material plástico de alta resistência, com kit para fixação (buchas e parafusos) incluso		
121	20	UN	Luminária pública decorativa para poste - Luminária pública decorativa para poste, com base e chapéu fabricada em alumínio e liga de alumínio na cor preta, com difusor cônico prismático em policarbonato transparente, soquete para lâmpada reforçado com rosca E-40 (Referência: modelo ID 502 - marca clarão ou AV2000 – marca damlux)		
122	50	UN	Luva de emenda a compressão para cabo - Luva de emenda a compressão para cabo de 16mm ² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
123	30	UN	Luva de emenda a compressão para cabo - Luva de emenda a compressão para cabo de 25mm ² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
124	30	UN	Luva de emenda a compressão para cabo - Luva de emenda a compressão para cabo de 50mm ² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
125	30	UN	Luva de emenda a compressão para cabo - Luva de emenda a compressão para cabo de 120mm ² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
126	50	UN	Luva de emenda a compressão para cabo - Luva de emenda a compressão para cabo de 185mm ² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
127	60	UN	Luva de emenda a compressão para cabo - Luva de emenda a compressão para cabo de 240mm ² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
128	60	UN	Luva de emenda a compressão para cabo - Luva de emenda a compressão para cabo de 300mm ² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
129	100	M	Mangueira em PVC Cristal - Mangueira em PVC cristal, transparente, com diâmetro de 1 polegada e espessura da parede de 2,5mm. Embalagem: Rolo com 50 metros		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

130	20	UN	Micro ventilador - Micro ventilador tipo cooler com dimensões de 120mm x 120mm x 38mm – Bivolt 110/220v, 50/60Hz		
131	25	UN	Óleo lubrificante desengripante - Óleo lubrificante desengripante multiuso, tipo spray, com tubo de aplicação e conteúdo mínimo de 300 ml		
132	500	UN	Parafuso em aço carbono zincado - Parafuso em aço carbono zincado, autoatarraxante, Philips com cabeça chata, rosca inteira, diâmetro da rosca de 3,9mm e comprimento 40mm, com bucha de fixação em nylon 6mm para alvenaria		
133	500	UN	Parafuso em aço carbono zincado - Parafuso em aço carbono zincado, autoatarraxante, Philips com cabeça chata, rosca inteira, diâmetro da rosca de 4,8mm e comprimento 50mm, com bucha de fixação em nylon 8mm para alvenaria		
134	500	UN	Parafuso em aço carbono zincado - Parafuso em aço carbono zincado, sextavado, rosca soberba, diâmetro da rosca de 1/4 polegada e comprimento 65mm, com bucha de fixação em nylon 10mm para alvenaria		
135	100	UN	Parafuso sextavado zincado - Parafuso sextavado zincado com rosca inteira BSP, diâmetro nominal de 5/16 polegada e comprimento de 1.1/2 polegada		
136	200	UN	Parafuso sextavado zincado - Parafuso sextavado zincado com rosca inteira BSP, diâmetro nominal de 3/8 polegada e comprimento de 2 polegada		
137	50	UN	Parafuso sextavado zincado - Parafuso sextavado zincado com rosca inteira BSP, diâmetro nominal de 1/2 polegada e comprimento de 10 polegada		
138	50	UN	Parafuso sextavado zincado - Parafuso sextavado zincado com rosca inteira UNC, diâmetro nominal de 5/8 polegada e comprimento de 2.1/2 polegada		
139	100	UN	Plafonier - Plafonier simples redondo em PVC de alta resistência, com 01 soquete em louça E-27 p/ lâmpada até 100W - Branco		
140	100	UN	Plafonier - Plafonier duplo redondo em PVC de alta de resistência, com 02 soquetes reforçados em louça E-27 p/ lâmpada até 100W - Branco		
141	20	UN	Plugue - Plugue, pino macho, desmontável 90 graus, com prensa cabo 2P + T – 10A/250V, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
142	250	UN	Porca sextavada zincada - Porca sextavada zincada, rosca BSP, com diâmetro interno de 1/2 polegada		
143	200	UN	Porca sextavada zincada - Porca sextavada zincada, rosca BSP, com diâmetro interno de 3/8 polegada		
144	100	UN	Porca sextavada zincada - Porca sextavada zincada, rosca BSP, com diâmetro interno de 5/16 polegada		
145	50	UN	Porca sextavada zincada - Porca sextavada zincada, rosca UNC, com diâmetro interno de 5/8 polegada		
146	5	UN	Quadro de comando - Quadro de comando para montagem de painel elétrico, em aço carbono com pintura eletrostática na cor bege ou cinza no gabinete, placa de montagem na cor laranja. Gabinete em chapa #14 e placa de montagem em chapa #16, porta opaca removível com borracha de vedação e fecho, flange inferior, grau de proteção IP-54. Dimensão AxLxP(mm) = 600 x 400 x 200		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

147	10	UN	Quadro de distribuição - Quadro de distribuição de sobrepor para 6 disjuntores, modelo universal que permite a instalação de disjuntores padrão DIN ou NEMA, porta com sistema reversível e abertura 180 graus, grau de proteção IP40, fabricado em PVC antichamas na cor branca, produzido de acordo com ABNT/NBR 6145 e 5410		
148	12	UN	Reator para lâmpada de vapor de sódio/metálico - Reator para lâmpada de vapor de sódio/metálico de 400w x 220 volts, com alto fator de potência 0,92, para uso externo, padrão ABNT ligação com cabos flexíveis com isolamento 105°C, esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação, fixada através de suporte soldado no invólucro, invólucro fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020, acabamento em pintura eletroestática a pó		
149	500	UN	Rebite de repuxo em alumínio - Rebite de repuxo em alumínio 3/16 polegada x 1/2 polegada		
150	10	UN	Refletor holofote LED - Refletor holofote LED 200W - Branco Frio 6000K - Bivolt 110/220 volts - 50/60Hz - IP66 (a prova de água), com haste de fixação e vida útil de no mínimo 30.000 horas		
151	10	UN	Relé falta de fase - Relé falta de fase trifásico 220/380 volts		
152	60	UN	Relé foto eletrônico(foto célula), sem base - Relé foto eletrônico(foto célula), sem base, com cabeça giratória, bivolt 110/220V - potência 1000W, acionamento rápido e tampa removível, para uso externo, resistente a chuva, umidade e ação dos raios ultravioleta		
153	6	UN	Relé térmico de sobrecarga - Relé térmico de sobrecarga de 17 a 25 Amperes		
154	6	UN	Relé térmico de sobrecarga - Relé térmico de sobrecarga de 30 a 40 Amperes		
155	10	UN	Relé temporizador - Relé temporizador com escala de ajuste de 1,5 a 15 segundos, com bobina 220 volts		
156	500	UN	Selo para fecho de fita de aço - Selo para fecho de fita aço inox com largura de 19mm, fabricado em aço inoxidável		
157	10	UN	Sinaleiro de LED - Sinaleiro de LED Branco 220 volts, com 22mm de diâmetro de montagem		
158	30	UN	Soquete receptáculo - Soquete receptáculo reforçado para uso externo, fabricado em porcelana e metal, para lâmpada até 100w com rosca E-27		
159	20	UN	Soquete receptáculo - Soquete receptáculo reforçado para uso externo, fabricado em porcelana e metal, para lâmpada rosca E-40, para redes de tensão até 500V e limite de corrente de 16A		
160	20	UN	Suporte de metal, tipo fio dental - Suporte de metal, tipo fio dental, para fixação de dois disjuntores		
161	20	UN	Suporte de metal, tipo fio dental - Suporte de metal, tipo fio dental, para fixação de três disjuntores		
162	100	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 6mm², com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
163	100	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 10mm², com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

164	100	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 16mm ² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
165	50	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 25mm ² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
166	50	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 50mm ² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
167	50	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 95mm ² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
168	50	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 120mm ² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
169	50	UN	Terminal de compressão olhal para cabo - Terminal de compressão olhal para cabo 240mm ² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
170	100	UN	Terminal tipo forquilha pré-isolado - Terminal tipo forquilha pré-isolado 1,5mm ²		
171	500	UN	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 1,5mm ²		
172	200	UN	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 4mm ²		
173	200	UN	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 6mm ²		
174	200	UN	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 16mm ²		
175	100	UN	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 25mm ²		
176	10	BAR	Trilho para fixação de disjuntor DIN 35mm, em aço zincado - Barra com 1 metro - Trilho para fixação de disjuntor DIN 35mm, em aço zincado - Barra com 1 metro		
177	20	UN	Veneziana em plástico, com filtro para ventilador tipo cooler - Veneziana em plástico, com filtro para ventilador tipo cooler, com medidas de 150mm x 150mm, com opção de fixação para ventilador de 120mm x 120mm		
178	5	UN	Voltímetro digital de embutir em painel - Voltímetro digital de embutir em painel, com 22mm de diâmetro de montagem, tensão de trabalho de 60 a 500 Vac		

Prazo de Validade da Proposta: XX (*) dias, contados da data de sua apresentação.

DECLARAÇÕES

A empresa (Razão Social), por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, declara, sob as penas da lei, que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à Bolsa Brasileira de Mercadorias ou à PREFEITURA DA ESTÂNCIA



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

TURÍSTICA DE BATATAIS responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

(A licitante ainda deverá inserir na sua proposta uma das declarações a seguir, conforme a sua situação)

A empresa (Razão Social), por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na mencionada lei.

OU

A empresa (Razão Social), por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, declara, sob as penas da lei, que não se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06.

DECLARO, sob as penas da lei, que os equipamentos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital

DECLARO, expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos e que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, encargos sociais, benefícios e despesas diretas e indiretas, aí inclusas as despesas fiscais etc.; de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à empresa vencedora.

DADOS BANCÁRIOS:

REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA, NOME LEGÍVEL E CARGO DO SIGNATÁRIO

RG do representante



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

**ANEXO III –
MODELO DE DECLARAÇÃO DO TCE**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos de direito, referente à prestação de contas anual do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os documentos originais relativos à licitação em exame (**PREGÃO ELETRÔNICO nº 114/2023 – PROCESSO nº 1114/2023**), encontram-se à disposição deste Tribunal de Contas e serão remetidos imediatamente quando requisitados, de conformidade com a Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, Resolução Nº 11/2021.

Batatais, ... de 2023.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

[IMPRIMIR EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]

Local e Data

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 114/2023 – PROCESSO nº 1114/2023**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÕES E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ELETRICIDADE E DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.

Prezados Senhores:

Pela presente, a empresa *, situada na *, CNPJ nº *, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistiu fato superveniente impeditivo para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE MICRO-EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

[IMPRIMIR EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]

Local e Data

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 114/2023 – PROCESSO nº 1114/2023**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÕES E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ELETRICIDADE E DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone e Fax:

E-mail:

Prezados Senhores:

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (razão social da empresa), CNPJ nº *, é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura da Estância Turística de Batatais.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

**ANEXO VI –
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO**

Local e Data

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 114/2023 – PROCESSO nº 1114/2023**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÕES E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ELETRICIDADE E DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Eu _____ (nome completo), representante legal da empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO nº 114/2023, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a _____ (denominação da pessoa jurídica) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho e encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().
(assinar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)
(...)”.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Local e Data

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 114/2023 – PROCESSO nº 1114/2023**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÕES E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ELETRICIDADE E DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.

Prezados Senhores:

Pela presente, a empresa *, situada na *, CNPJ nº *, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que não se encontra sujeito aos efeitos de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, firmada em quaisquer das esferas da Federação, ou a qualquer outro título.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO VIII

TERMO DE REFERÊNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO

Secretaria: Obras, Planejamento e Serviços Públicos

Setor: Divisão de Eletricidade e Divisão de Água e Esgoto

Gestores Responsáveis: Sílvio Aparecido Valério da Silva

Adauto Biato

Contato profissional:

- **Telefone:** (16) 3761-2025 / 3761-2705
- **E-mail:** compras.obras@batatais.sp.gov.br
manutencaosae@batatais.sp.gov.br

Modalidade de compra pretendida: Licitação com menor preço por item

Tipo de entrega: Única

2. OBJETO

Aquisição de materiais elétricos para atender a demanda de manutenções e melhorias nas instalações elétricas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, de acordo com as necessidades da Divisão de Eletricidade e Divisão de Água e Esgoto, vinculadas à Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Públicos.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

3. OBJETIVO

Adquirir materiais elétricos para atender a demanda de manutenções e melhorias nas instalações elétricas, de acordo com as necessidades da Divisão de Eletricidade e Divisão de Água e Esgoto.

4. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

A presente solicitação tem o propósito de atender a demanda de serviços de manutenções, reparos e melhorias nas instalações elétricas nos prédios e áreas que estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Públicos. Dentre esses locais estão incluídas as oficinas de manutenção localizadas no almoxarifado central, Estação de Tratamento de Água, Casas de Bombas e Poços Artesianos, Estações Elevatórias de Esgoto e demais áreas de interesse público do município.

É importante frisar que a manutenção das instalações elétricas das localidades que compõem o sistema de abastecimento de água é fundamental para garantir que não ocorra a interrupção do fornecimento de água a população, considerando que as falhas nos equipamentos decorrem principalmente de problemas elétricos e a ocorrências de descargas elétricas atmosféricas, que são comuns nos períodos de chuva.

Ressaltamos que o objeto dessa solicitação busca atender melhorias nos sistemas de alimentação elétrica principalmente das casas de bombas, reservatórios e poços artesianos, que necessitam de componentes e dispositivos de proteção elétrica para equipamentos de bombeamento e recalque de água, visando também melhoria na eficiência energética no funcionamento desses sistemas.

Atualmente a Prefeitura não dispõe de tais materiais em estoque para atender a demanda, sendo assim, torna-se essencial à aquisição do objeto desta solicitação, para que as equipes de trabalho dos serviços de manutenção possam atender às necessidades exigidas pelo município.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item	Descrição do Material	Quantidade	Unidade
1	Abraçadeira em nylon, com ranhuras, com comprimento de 140mm a 200mm x 3,6mm de largura . Embalagem: pacote de 100 unidades	10	Pacote
2	Aparelho de telefone fixo de mesa/parede com fio , com as especificações: Modos de discagem tom e pulso; Espera musical; Mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e PABX. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL	10	Unidade
3	Aparelho de telefone sem fio , com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); frequência de 2,4 ghz, Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; Autonomia mínima de 10 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha, mais desligada e com 3 opções de volume; Voltagem: 110/220v bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 30 últimas chamadas; Agenda: mínimo de 30 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de chamadas. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL	2	Unidade
4	Arame galvanizado fio nº 12 – diâmetro nominal do fio 2,77mm - embalagem: rolo de 1 kg com identificação do produto e fornecedor	10	Kg
5	Arame galvanizado fio nº 14 - diâmetro nominal do fio 2,10mm - embalagem: rolo de 1 kg com identificação do produto e fornecedor	15	Kg
6	Arame galvanizado fio nº 16 – diâmetro nominal do fio 1,65mm - embalagem: rolo de 1 kg com identificação do produto e fornecedor	10	Kg
7	Arruela lisa zincada com diâmetro interno de 1/2 polegada	250	Unidade
8	Arruela lisa zincada com diâmetro interno de 3/8 polegada	400	Unidade
9	Arruela lisa zincada com diâmetro interno de 5/8 polegada	100	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

10	Arruela lisa zincada com diâmetro interno de 5/16 polegada	200	Unidade
11	Barra roscada galvanizada, com rosca BSP, diâmetro de 1/2 polegada e 1 metro de comprimento	20	Unidade
12	Barra roscada galvanizada, com rosca BSP, diâmetro de 5/16 polegada e 1 metro de comprimento	30	Unidade
13	Base para relé fotoelétrico (foto célula), para uso externo, giratória, 10 Amperes - 100/240 Volts	20	Unidade
14	Cabo de aço galvanizado flexível de alta resistência, diâmetro nominal de 1/4 polegada . Embalagem: Rolo com 100 metros	1	Rolo
15	Cabo de cobre Nu com diâmetro de 16 mm² , com 7 fios sólidos sem isolamento, classe 2, diâmetro do condutor no mínimo 4,51mm, utilizado para aterramento elétrico. Fabricado de acordo com a NBR 6524 e NBR 5111. Embalagem: Bobina com 100 metros	100	Metro
16	Cabo de cobre Nu com diâmetro de 50 mm² , com 7 fios sólidos sem isolamento, classe 2, diâmetro do condutor no mínimo 7,98mm, utilizado para aterramento elétrico. Fabricado de acordo com a NBR 6524 e NBR 5111. Embalagem: Bobina com 100 metros	100	Metro
17	Cabo de rede 8x24 AWG com 4 pares trançados CAT5E, com revestimento em PVC retardante a chama, com certificado de Homologação emitido pela Anatel e Certificação de Qualidade do INMETRO. Embalagem: Rolo com 300 metros	900	Metro
18	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x1,50mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,38mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Azul . Embalagem em rolo com 100 metros	500	Metro
19	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x1,50mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,38mm, com isolamento em	500	Metro



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Branco . Embalagem em rolo com 100 metros		
20	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x1,50mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,38mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto . Embalagem em rolo com 100 metros	1000	Metro
21	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x2,50mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,78mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Azul . Embalagem em rolo com 100 metros	200	Metro
22	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x2,50mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,78mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto . Embalagem em rolo com 100 metros	200	Metro
23	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x4,00mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,25mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts,	300	Metro



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Azul . Embalagem em rolo com 100 metros		
24	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x4,00mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,25mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto . Embalagem em rolo com 100 metros	1100	Metro
25	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x6,00mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,76mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Azul . Embalagem em rolo com 100 metros	500	Metro
26	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x6,00mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,76mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto . Embalagem em rolo com 100 metros	1000	Metro
27	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x10,00mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 3,57mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-	500	Metro



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	3e portaria do Inmetro nº131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto . Embalagem em rolo com 100 metros		
28	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x16,00mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 4,51mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto . Embalagem em rolo com 100 metros	300	Metro
29	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x16,00mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 4,51mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Verde . Embalagem em rolo com 100 metros	100	Metro
30	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x25,00mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 5,64mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto . Embalagem em rolo com 100 metros	200	Metro
31	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1x35,00mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 6,67mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade	200	Metro



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Preto . Embalagem em rolo com 100 metros		
32	Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,00mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,13mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Branco . Embalagem em rolo com 100 metros	200	Metro
33	Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,50mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,38mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Branco . Embalagem em rolo com 100 metros	300	Metro
34	Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x2,50mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,73mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Branco . Embalagem em rolo com 100 metros	500	Metro
35	Cabo flexível em cobre tipo paralelo 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x4,00mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,25mm, com isolamento em	500	Metro



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Branco . Embalagem em rolo com 100 metros		
36	Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,00mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,13mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros	1000	Metro
37	Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x1,50mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,38mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros	400	Metro
38	Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias em cobre com seção nominal do condutor de 2x2,50mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,73mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros	100	Metro
39	Cabo flexível em cobre tipo PP 3 vias em cobre com seção nominal do condutor de 3x16,00mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 4,51mm, com isolamento em PVC, para tensões	200	Metro



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros		
40	Cabo flexível em cobre tipo PP 4 vias em cobre com seção nominal do condutor de 4x2,50mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 1,73mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros	400	Metro
41	Cabo flexível em cobre tipo PP 4 vias em cobre com seção nominal do condutor de 4x10,00mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 3,57mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Embalagem em rolo com 100 metros	300	Metro
42	Cabo rígido sólido em cobre com seção nominal do condutor de 1x6,00mm² , classe 05, com certificado de conformidade, com seção transversal (diâmetro do condutor) mínima de 2,76mm, com isolamento em PVC, para tensões nominais de até 750 volts, produzido de acordo com a ABNT-NBR 247-3e portaria do Inmetro nº 131/2022, com capacidade de condução de corrente em amperes (A), para cabos de cobre com isolamento em PVC (70°C) conforme NBR5410. Cor Azul . Embalagem em rolo com 100 metros	700	Metro
43	Canaleta com adesivo para sistema x com divisória e tampa, medindo 20mm x 12mm com 2000 mm de comprimento, fabricada em PVC de alta resistência	100	Unidade
44	Canaleta industrial em PVC rígido de alta resistência na cor Cinza com recorte aberto e com tampa, dimensões de 30mm x 30mm com 2000mm	15	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	de comprimento		
45	Canaleta industrial em PVC rígido de alta resistência na cor Cinza, com recorte aberto e com tampa, dimensões de 50mm x 30mm com 2000mm de comprimento	3	Unidade
46	Cartucho porta fusível 100A c/ferragem 15kv, para chave fusível de abertura em carga tipo Load Buster	10	Unidade
47	Chave boia elétrica 15 Amperes , para comando de nível superior e inferior de reservatório	40	Unidade
48	Chave de partida soft starter para 30 Amperes , trifásica, com módulo interface de operação local(IHM local), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575 volts, tensão de alimentação 220 volts, by- pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20	1	Unidade
49	Chave de partida soft starter para 85 Amperes , trifásica, com módulo interface de operação local(IHM local), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575 volts, tensão de alimentação 220 volts, by- pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20	2	Unidade
50	Chave de partida soft starter para 130 Amperes , trifásica, com módulo interface de operação remota (IHM remota com cabo de 2 metros), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575 volts, tensão de alimentação 220 volts, by-pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20	1	Unidade
51	Chave de partida soft starter para 255 Amperes , trifásica, com módulo interface de operação remota (IHM remota com cabo de 2 metros), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575v, tensão de alimentação 220 volts, by-pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20	3	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

52	Chave tic tac tripolar com alavanca em metal, 15 Amperes, 127/220 volts , com plugue de encaixe com parafuso	10	Unidade
53	Conector para haste de aterramento com diâmetro de 5/8 polegada, GTDU, tipo grampo terra duplo com parafuso em "U" , com conexão por aperto e que permita conectar o cabo a 90 graus em relação a haste, confeccionado em liga de cobre	40	Unidade
54	Conector para derivação do tipo perfurante reforçado com capa de isolamento para o condutor derivado, bitola do condutor principal de 16 a 120mm² e bitola do condutor derivado de 4 a 35mm ²	40	Unidade
55	Conjunto de tomada de embutir 4x2, com placa, suporte e 01 módulo de tomada 2P + T – 10A/220V , Cor branco	100	Conjunto
56	Conjunto de tomada de embutir 4x2, com placa, suporte e 01 módulo de tomada para telefone RJ11 , Cor branco	20	Conjunto
57	Conjunto de tomada de sobrepor, modelo predial com 01 tomada 2P + T – 10A/220V , Cor branco	100	Conjunto
58	Contator auxiliar, tensão da bobina 110 volts, 50/60Hz - 2NA+2NF	10	Unidade
59	Contator tripolar 9 Amperes , tensão da bobina 220 volts, 50/60Hz – 1NA	6	Unidade
60	Contator tripolar 25 Amperes , tensão da bobina 220 volts, 50/60Hz - 2NA+2NF	2	Unidade
61	Contator tripolar 32 Amperes , tensão da bobina 220 volts, 50/60Hz – 1NA	8	Unidade
62	Contator tripolar 40 Amperes , tensão da bobina 220 volts, 50/60Hz – 1NA	8	Unidade
63	Contator tripolar 50 Amperes , tensão da bobina 220 volts, 50/60Hz – 1NA	6	Unidade
64	Disjuntor caixa moldada 250 Amperes , com 3 pólos, com capacidade máxima de interrupção ics 30KA/380 volts e capacidade de interrupção em serviço ICS de 100%	2	Unidade
65	Disjuntor caixa moldada 300 Amperes , com 3 pólos, com capacidade máxima de interrupção ics 30 KA/380 volts e capacidade de interrupção em serviço ICS de 100%	2	Unidade
66	Disjuntor caixa moldada 400 Amperes , com 3 pólos, com capacidade máxima de interrupção ics 30 KA/380 volts e capacidade de interrupção em serviço ICS de 100%	3	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

67	Disjuntor caixa moldada 500 Amperes , com 3 pólos, com capacidade máxima de interrupção ics 30 KA/380 volts e capacidade de interrupção em serviço ICS de 100%	2	Unidade
68	Disjuntor padrão DIN, tripolar 40 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	10	Unidade
69	Disjuntor padrão DIN, tripolar 70 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	10	Unidade
70	Disjuntor padrão DIN, tripolar 90 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	10	Unidade
71	Disjuntor padrão DIN, tripolar 100 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	10	Unidade
72	Disjuntor padrão DIN, unipolar 6 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	30	Unidade
73	Disjuntor padrão NEMA, bipolar 40 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	6	Unidade
74	Disjuntor padrão NEMA, tripolar 70 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	5	Unidade
75	Disjuntor padrão NEMA, tripolar 100 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	5	Unidade
76	Disjuntor padrão NEMA, unipolar 40 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	80	Unidade
77	Disjuntor padrão NEMA, unipolar 50 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	30	Unidade
78	Disjuntor padrão NEMA, unipolar 60 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	20	Unidade
79	Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS), Classe II, 20kA , tensão 275 volts, 50/60Hz, grau de proteção IP-20, com encaixe para fixação em trilho	30	Unidade
80	Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS), Classe II, 45kA , tensão 275 volts, 50/60Hz, grau de proteção IP-20, com encaixe para fixação em trilho	30	Unidade
81	Elemento elástico de borracha para acoplamento do tipo normex E-82	10	Unidade
82	Elemento elástico de borracha para acoplamento do tipo normex E-128	10	Unidade
83	Elemento elástico de borracha para acoplamento do tipo normex E-148	8	Unidade
84	Elemento elástico de borracha para acoplamento do tipo normex E-168	10	Unidade
85	Elemento elástico de borracha para acoplamento do tipo normex E-194	10	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

86	Eletroduto corrugado flexível (conduíte) com diâmetro de 3/4 polegada com 3mm de espessura, cor amarelo - produzido em pvc e plástico que não propaga chama – fabricado de acordo com ABNT/NBR. – Embalagem com 50 metros	1000	Metro
87	Elo fusível distribuição para alta tensão 3k	20	Unidade
88	Elo fusível distribuição para alta tensão 5k	20	Unidade
89	Elo fusível distribuição para alta tensão 10k	100	Unidade
90	Elo fusível distribuição para alta tensão 12k	100	Unidade
91	Elo fusível distribuição para alta tensão 15k	60	Unidade
92	Elo fusível distribuição para alta tensão 25k	70	Unidade
93	Filtro de Linha em ABS com 05 tomadas espaçadas, padrão novo 2P+T, proteção contra sobrecarga e curto-circuito através de fusível e cabo com no mínimo 1,20m - Bivolt 110/220 volts	15	Unidade
94	Fio para telefone tipo Drop FE 100, com 02 condutores em liga metálica em paralelo, diâmetro nominal do condutor de 1,00mm e isolamento em polietileno na cor preta – Embalagem: Rolo com 200 metros	400	Metro
95	Fio para telefone tipo FI 60, com 02 condutores em cobre eletrolítico em paralelo, diâmetro nominal do condutor de 0,60mm e isolamento em PVC na cor Cinza – Embalagem: Rolo com 200 metros	600	Metro
96	Fita de aço inoxidável 304 lisa, com largura de 19mm e espessura 0,6mm e comprimento 30 metros, embalado em caixa desenroladeira	20	Unidade
97	Fita isolante colorida, na cor azul , para isolamento de fios e cabos elétricos de até 750 volts, antichamas, com dimensões 18mm x 10m, com temperatura de isolamento de até 90° C, de acordo com a norma ABNT NBR60453-3	10	Unidade
98	Fita isolante colorida, na cor verde , para isolamento de fios e cabos elétricos de até 750 volts, antichamas, com dimensões 18mm x 10m, com temperatura de isolamento de até 90° C, de acordo com a norma ABNT NBR60453-3	10	Unidade
99	Fita isolante colorida, na cor vermelha , para isolamento de fios e cabos elétricos de até 750 volts, antichamas, com dimensões 18mm x 10m, com temperatura de isolamento de até 90° C, de acordo com a norma ABNT NBR60453-3	10	Unidade
100	Fita isolante para uso geral, para isolamento de fios e cabos elétricos até 750 volts, com espessura de	260	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	0,15mm e dimensões de 19mm x 20 metros de comprimento, com característica antichamas. Classe C NBR-60453-3		
101	Fita isolante para uso profissional, para isolamento de fios e cabos elétricos até 750 volts, com espessura de 0,19mm e dimensões de 19mm x 20 metros de comprimento resistente a 105°C, com característica antichamas e auto extingüível. ABNT NBR-60454-3-Classe A	160	Unidade
102	Fita isolante para uso profissional, alta isolamento, auto fusão, para isolamento de cabos de baixa, média e alta tensão, com espessura de 0,76mm e dimensões de 19mm x 10 metros de comprimento, com característica antichamas, com certificado ABNT NBR-60454-3	110	Unidade
103	Fita massa para isolamento elétrico, uso profissional, com espessura de 3,2mm e dimensões de 38mm de largura x 1,5 metros de comprimento, resistente a UV.	100	Unidade
104	Fusível tipo NH, ultra rápido, tamanho 3 – 250 Amperes	6	Unidade
105	Fusível tipo NH, ultra rápido, tamanho 3 – 400 Amperes	6	Unidade
106	Fusível tipo NH, ultra rápido, tamanho 3 – 600 Amperes	6	Unidade
107	Grampo para cabo de aço 1/2 polegada de diâmetro, com acabamento galvanizado	50	Unidade
108	Haste de aterramento de alta camada, fabricada em aço com revestimento em cobre eletrolítico, com diâmetro de 1/2 polegada e comprimento entre 2,40 a 3,00 metros. Fabricada de acordo com a NBR 13571	40	Unidade
109	Lâmpada LED Bulbo E-27 - 9W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts	100	Unidade
110	Lâmpada LED Bulbo E-27 - 12W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts	100	Unidade
111	Lâmpada LED Bulbo E-27 - 20W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts	100	Unidade
112	Lâmpada LED Bulbo E-27 - 30W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts	50	Unidade
113	Lâmpada LED Bulbo E-27 - 40W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts	50	Unidade
114	Lâmpada LED Bulbo E-27 - 65W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts	30	Unidade
115	Lâmpada vapor metálico tubular E-40 – 400W / 220	12	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	volts – cor azul		
116	Lâmpada vapor metálico tubular E-40 – 400W / 220 volts – cor vermelha	12	Unidade
117	Lençol de borracha com 3 mm de espessura, sem lona, liso, largura 1 metro x comprimento 10 metros	1	Unidade
118	Lixa para ferro – Grão 100 , folha com dimensões aproximadas de 225x275mm	50	Unidade
119	Lixa para ferro – Grão 180 , folha com dimensões aproximadas de 225x275mm	50	Unidade
120	Luminária de emergência autônoma, automática com 30 Leds, bivolt automático 110/220v, fabricado material plástico de alta resistência, com kit para fixação (buchas e parafusos) incluso	20	Unidade
121	Luminária pública decorativa para poste, com base e chapéu fabricada em alumínio e liga de alumínio na cor preta, com difusor cônico prismático em policarbonato transparente, soquete para lâmpada reforçado com rosca E-40 (Referência: modelo ID 502 - marca clarão ou AV2000 – marca damlux)	20	Unidade
122	Luva de emenda a compressão para cabo de 16mm² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR	50	Unidade
123	Luva de emenda a compressão para cabo de 25mm² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR	30	Unidade
124	Luva de emenda a compressão para cabo de 50mm² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR	30	Unidade
125	Luva de emenda a compressão para cabo de 120mm² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR	30	Unidade
126	Luva de emenda a compressão para cabo de 185mm² , conexão por compressão, com alta	50	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
127	Luva de emenda a compressão para cabo de 240mm² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR	60	Unidade
128	Luva de emenda a compressão para cabo de 300mm² , conexão por compressão, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR	60	Unidade
129	Mangueira em PVC cristal, transparente, com diâmetro de 1 polegada e espessura da parede de 2,5mm . Embalagem: Rolo com 50 metros	100	Metro
130	Micro ventilador tipo cooler com dimensões de 120mm x 120mm x 38mm – Bivolt 110/220v, 50/60Hz	20	Unidade
131	Óleo lubrificante desengripante multiuso, tipo spray, com tubo de aplicação e conteúdo mínimo de 300 ml	25	Unidade
132	Parafuso em aço carbono zincado, autoatarraxante, Philips com cabeça chata, rosca inteira, diâmetro da rosca de 3,9mm e comprimento 40mm , com bucha de fixação em nylon 6mm para alvenaria	500	Unidade
133	Parafuso em aço carbono zincado, autoatarraxante, Philips com cabeça chata, rosca inteira, diâmetro da rosca de 4,8mm e comprimento 50mm , com bucha de fixação em nylon 8mm para alvenaria	500	Unidade
134	Parafuso em aço carbono zincado, sextavado, rosca soberba, diâmetro da rosca de 1/4 polegada e comprimento 65mm , com bucha de fixação em nylon 10mm para alvenaria	500	Unidade
135	Parafuso sextavado zincado com rosca inteira BSP, diâmetro nominal de 5/16 polegada e comprimento de 1.1/2 polegada	100	Unidade
136	Parafuso sextavado zincado com rosca inteira BSP, diâmetro nominal de 3/8 polegada e comprimento de 2 polegada	200	Unidade
137	Parafuso sextavado zincado com rosca inteira BSP, diâmetro nominal de 1/2 polegada e comprimento	50	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	de 10 polegada		
138	Parafuso sextavado zincado com rosca inteira UNC, diâmetro nominal de 5/8 polegada e comprimento de 2.1/2 polegada	50	Unidade
139	Plafonier simples redondo em PVC de alta resistência, com 01 soquete reforçado em louça E-27 p/ lâmpada até 100W - Branco	100	Unidade
140	Plafonier duplo redondo em PVC de alta de resistência, com 02 soquetes reforçados em louça E-27 p/ lâmpada até 100W - Branco	100	Unidade
141	Plugue, pino macho, desmontável 90 graus, com prensa cabo 2P + T – 10A/250V, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR	20	Unidade
142	Porca sextavada zincada, rosca BSP, com diâmetro interno de 1/2 polegada	250	Unidade
143	Porca sextavada zincada, rosca BSP, com diâmetro interno de 3/8 polegada	200	Unidade
144	Porca sextavada zincada, rosca BSP, com diâmetro interno de 5/16 polegada	100	Unidade
145	Porca sextavada zincada, rosca UNC, com diâmetro interno de 5/8 polegada	50	Unidade
146	Quadro de comando para montagem de painel elétrico, em aço carbono com pintura eletrostática na cor bege ou cinza no gabinete, placa de montagem na cor laranja. Gabinete em chapa #14 e placa de montagem em chapa #16, porta opaca removível com borracha de vedação e fecho, flange inferior, grau de proteção IP-54. Dimensão AxLxP(mm) = 600 x 400 x 200	5	Unidade
147	Quadro de distribuição de sobrepôr para 6 disjuntores, modelo universal que permite a instalação de disjuntores padrão DIN ou NEMA, porta com sistema reversível e abertura 180 graus, grau de proteção IP40, fabricado em PVC antichamas na cor branca, produzido de acordo com ABNT/NBR 6145 e 5410	10	Unidade
148	Reator para lâmpada de vapor de sódio/metálico de 400w x 220 volts , com alto fator de potência 0,92, para uso externo, padrão ABNT ligação com cabos flexíveis com isolamento 105°C, esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação, fixada através de suporte soldado no invólucro, invólucro fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020, acabamento em pintura eletroestática a pó	12	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

149	Rebite de repuxo em alumínio 3/16 polegada x 1/2 polegada	500	Unidade
150	Refletor holofote LED 200W - Branco Frio 6000K - Bivolt 110/220 volts - 50/60Hz - IP66 (a prova de água), com haste de fixação e vida útil de no mínimo 30.000 horas	10	Unidade
151	Relé falta de fase trifásico 220/380 volts	10	Unidade
152	Relé foto eletrônico(foto célula), sem base, com cabeça giratória, bivolt 110/220V - potência 1000W, acionamento rápido e tampa removível, para uso externo, resistente a chuva, umidade e ação dos raios ultravioleta.	60	Unidade
153	Relé térmico de sobrecarga de 17 a 25 Amperes	6	Unidade
154	Relé térmico de sobrecarga de 30 a 40 Amperes	6	Unidade
155	Relé temporizador com escala de ajuste de 1,5 a 15 segundos , com bobina 220 volts	10	Unidade
156	Selo para fecho de fita aço inox com largura de 19mm, fabricado em aço inoxidável	500	Unidade
157	Sinaleiro de LED Branco 220 volts , com 22mm de diâmetro de montagem	10	Unidade
158	Soquete receptáculo reforçado para uso externo, fabricado em porcelana e metal, para lâmpada até 100w com rosca E-27	30	Unidade
159	Soquete receptáculo reforçado para uso externo, fabricado em porcelana e metal, para lâmpada rosca E-40 , para redes de tensão até 500V e limite de corrente de 16A	20	Unidade
160	Suporte de metal, tipo fio dental, para fixação de dois disjuntores	20	Unidade
161	Suporte de metal, tipo fio dental, para fixação de três disjuntores	20	Unidade
162	Terminal de compressão olhal para cabo 6mm² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR	100	Unidade
163	Terminal de compressão olhal para cabo 10mm² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR	100	Unidade
164	Terminal de compressão olhal para cabo 16mm² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre	100	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR		
165	Terminal de compressão olhal para cabo 25mm² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR	50	Unidade
166	Terminal de compressão olhal para cabo 50mm² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR	50	Unidade
167	Terminal de compressão olhal para cabo 95mm² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR.	50	Unidade
168	Terminal de compressão olhal para cabo 120mm² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR	50	Unidade
169	Terminal de compressão olhal para cabo 240mm² , com alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão, fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR	50	Unidade
170	Terminal tipo forquilha pré-isolado 1,5mm²	100	Unidade
171	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 1,5mm²	500	Unidade
172	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 4mm²	200	Unidade
173	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 6mm²	200	Unidade
174	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 16mm²	200	Unidade
175	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 25mm²	100	Unidade
176	Trilho para fixação de disjuntor DIN 35mm, em aço zincado – Barra com 1 metro	10	Barra
177	Veneziana em plástico, com filtro para ventilador tipo cooler, com medidas de 150mm x 150mm, com opção de fixação para de ventilador de 120mm x 120mm	20	Unidade
178	Voltímetro digital de embutir em painel ,com 22mm de diâmetro de montagem, tensão de trabalho de 60 a 500 Vac	5	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os custos estão previstos no orçamento da Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos.

11.01.00.3.3.90.39.00 **(492)** 1 1100000 - Recurso Municipal

11.01.00.3.3.90.39.00 **(523)** 1 1100000 - Recurso Municipal.

11.02.00.3.3.90.39.00 **(542)** 1 1100000 - Recurso Municipal.

7. ESTIMATIVA DO CUSTO DA AQUISIÇÃO

O valor médio estimado para esta aquisição foi obtido através de cotações de empresas especializadas do ramo, consulta em banco de preços de compras governamentais, logo é compatível com o praticado no mercado.

Nos preços apresentados pelo fornecedor devem estar inclusos todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes, seguros, cargas, descargas, preços públicos, etc.

8. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O processo licitatório observará as normas e procedimentos administrativos de conformidade com o disposto na Lei nº 10.520 de 2002, subsidiariamente na Lei 8.666 de 1993 e suas alterações, Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar 123 de 2.006 e Lei Complementar 147 de 2014.

9. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

Os produtos a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e serviços comuns, nos termos do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 10.520, de 2002 e do Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

10. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

A NOTA DE EMPENHO / CONTRATO e Solicitação de Fornecimento serão encaminhadas no e-mail indicado pela contratada.

O prazo de entrega dos bens a serem adquiridos é de até **15 (quinze)** dias corridos, a contar do recebimento do pedido de compra/empenho, em remessa única, conforme solicitado pelo gestor responsável.

Os bens deverão ser entregues pela proponente vencedora, **no Almoxarifado Central do Município de Batatais, sito a Rua Arthur Lopes de Oliveira nº 567, no bairro Riachuelo, CEP: 14315-400**, juntamente com eventuais componentes, manuais, ou acessórios, mesmo que não constantes na descrição do objeto, quando fornecidos e acompanharem o produto de fábrica, sem qualquer custo adicional.

Os bens deverão ter prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, prevalecendo o maior.

Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta apresentada.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **05 (cinco)** dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Eventuais dúvidas sobre a entrega dos bens poderão ser esclarecidas através do seguinte contato:

- Adauto Biato



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

- Fone: (16) 99996-1423

- E-mail: manutencaosae@batatais.sp.gov.br

- **Carlos Alessandro Marchetti**

- Fone: (16) 99996-1423

- E-mail: manutencaosae@batatais.sp.gov.br

- **Sílvio Aparecido Valério da Silva**

- Fone: (16) 3761-7677 / 3761-2705

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

São obrigações da CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar permanentemente o recebimento dos produtos contratados através de servidor especialmente credenciado pela Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Públicos;
- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- Aplicar as penalidades previstas em lei;
- Zelar pela boa qualidade do recebimento dos produtos e serviços.
- Efetuar os pagamentos devidos ao fornecedor, na forma estabelecida neste instrumento;

São obrigações da CONTRATADA:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

- Cumprir fielmente a entrega dos produtos descritos e caracterizados neste Termo de Referência, em observância as eventuais comunicações expressas emanadas pela Prefeitura, ou por esta aprovados, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja necessário à sua perfeita execução;
- Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado neste Termo de Referência, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações dos itens, quantitativos e valores;
- Responsabilizar-se por eventuais danos a que vier causar à Prefeitura ou a terceiros, decorrentes da execução deste contrato, seja por ato próprio, seja por ato de seus empregados e/ou prepostos;
- Acatar e respeitar as recomendações do responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento, no tocante à disciplina, segurança e interferência com trabalhos simultâneos realizados pela prefeitura ou por terceiros;
- Fornecer, sempre que solicitado pelo acompanhamento e fiscalização da Prefeitura, todas as informações ou documentos que digam a respeito ao andamento ou execução do fornecimento;
- Zelar pela manutenção dos bens utilizados no fornecimento dos produtos e mercadorias;
- Manter, durante este fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Não será admitida subcontratação do contrato no todo ou em parte. Sendo assim, não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas no Contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

- Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

13. PAGAMENTO

O pagamento será conforme nota fiscal emitida pelo fornecedor, com os dados constantes na Nota de Empenho e Solicitação de Fornecimento, no prazo estabelecido no edital e somente após a entrega definitiva dos bens e o ateste de recebimento pelo fiscal, através de Ordem Bancária para conta corrente do fornecedor contratado e o registro do depósito/transferência servirá como competente recibo.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

14. SANÇÕES

O fornecedor estará sujeito às penalidades por inexecução deste Termo de acordo com o disposto na Lei nº 8.666/1993, além de se comprometer a manter as informações de fornecimento constantemente atualizadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Termo de Referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, no intuito de nortear a aquisição de materiais, objetivando a organização, padronização dos procedimentos, estribado sempre nos princípios basilares da administração pública, como da economicidade, eficiência e eficácia dos atos administrativos.

Batatais, 20 de outubro de 2023.

GUSTAVO DOMINGOS RASTELLI

Secretário Municipal de Obras,
Planejamento e Serviços Públicos